



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-801-³³/2024

Datum: 17-09-2025

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-801/2024 - Nabavka Rekonstrukcije TS 110/x kV Goražde 1, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjenu tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-801-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-801-6/2024 vrši se izmjena kako slijedi:

1. U Prilogu 16.1 – Tabelarni pregled tipskih ispitivanja za prekidače 110 kV (str.362/415), treći red – prva kolona, umjesto navoda: " Continuous current test u skladu sa tačkom 6.5 standarda;" treba pisati: "Temperature – rise tests u skladu sa tačkom 6.5 standarda;"

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ova izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilog: str. 362/415 TD-e

Predsjednik Komisije za
JN-OP-801/2024

Dubravka Livnjak



PRILOG 16 -TABELARNI PREGLEDI TIPSKIH ISPITIVANJA

PRILOG 16.1 -TABELARNI PREGLED TIPSKIH ISPITIVANJA ZA PREKIDAČE 110 kV

BAS EN IEC 62271-100 ili ekvivalent	Broj protokola provedenog tipskog ispitivanja	Broj strane u ponudi	Naziv ispitne laboratorije	Naziv akreditacionog tijela
Dielektrična ispitivanja opreme (<i>dielectric test</i>) u skladu sa tačkom 6.2 standarda;				
Mjerenje otpora (<i>resistance measurement</i>) u skladu sa tačkom 6.4 standarda;				
<i>Temperature - rise tests</i> u skladu sa tačkom 6.5 standarda;				
Ispitivanja na struju kratkog spoja i podnosivu udarnu struju (<i>short-time withstand current and peak withstand current tests</i>) u skladu sa tačkom 6.6 standarda;				
Ispitivanje zaptivenosti (<i>tightness test</i>) u skladu sa tačkom 6.8 relevantnog standarda				
Mehanička i ekološka ispitivanja (<i>mechanical and environmental tests</i>) u skladu sa tačkom 6.101 relevantnog standarda				
Test uklapanja i isklapanja (<i>General considerations for making and breaking test</i>) u skladu sa tačkom 6.103 standarda;				
Test radio interferencije (<i>radio interference voltage test</i>) u skladu sa tačkom 7.3 standarda				
Verifikacija stepena zaštite (<i>verificatin of the protection</i>) u skladu sa tačkom 6.7 standarda;				
<i>Short circuit test procedure</i> u skladu sa tačkom 6.105. standarda				
<i>Terminal fault tests</i> u skladu sa tačkom 6.107 relevantnog standarda				

Potpis i pečat ponuđača _____

92