



PONUĐAČIMA KOJI SU PREUZELI TD

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-OP-86/17
– Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jelah sa priključnim dalekovodom

Pitanja:

1. U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 131/510 je navedeno:
3.6.1. Tehnička dokumentacija obavezna za dostavu u sastavu ponude
- Crtež orijentacije i fazovanja transformatora, potpisan i ovjeren
U sklopu tenderske dokumentacije nije dostavljen crtež orijentacije i fazovanja transformatora koji je potrebno potpisati i ovjeriti.
Pitanje glasi:
S obzirom da se radi o novoj trafostanici da li se može dostaviti potpisan i ovjeren nacrt orijentacije i fazovanja predložen od strane Ponuđača ?
2. U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 49/510 je navedeno:
PRILOG 3 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
7.21. Uzemljenje i gromobranska zaštita
U tabeli PRILOG 3., tačka 7.21. u koloni „Jedinica mjere“ i „Količina“ su prikazana prazna „polja“ tabele.
Pitanje glasi:
Da li za navedenu stavku (7.21.) potrebno popuniti kolonu „Jedinica mjere“ i „količina“? Molim pojašnjenje.
3. U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 157/510 je navedeno:
3.3.2.5 Manometri i nadzor pritiska
Svaki pol SF6 prekidača imaće manometar za indicaciju pritiska SF6 gasa i nadzor pritiska za jednopolnu izvedbu prekidača.
Pitanje glasi:
Da li je moguće ponuditi prekidače sa trolnim isklupom sa jednim manometrom za indicaciju SF6 gasa (jedan manometar za indicaciju gasa u sva tri pola prekidača)?
4. U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 165/510 je navedeno:
17. VN priključci (terminali) Vertikalni okrugli Al/ priključak/ Cu posrebrjeni sa najmanje 20µm debljine
U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 168-169/510 je navedeno:
17. VN priključci (terminali) Vertikalni okrugli Al/ priključak/ Cu posrebrjeni sa najmanje 20µm

debljine

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-86/17 za Nabavku izgradnje TS 110/x kV JELAH sa priključnim dalekovodom na strani 172-173/510 je navedeno:

16. VN priključci (terminali) Vertikalni okrugli Al/ priključak/ Cu posrebrni sa najmanje 20µm debljine


Pitanje glasi:

Da li je za rastavljače 123 kV i jednokoloni 72,5 kV zemljospojnik sa vertikalnim rastavljanjem moguće ponuditi: horizontalne ravne priključke u dijelu VN priključci (terminali) kako je navedeno na strani 175/510 za trolni 36 kV rastavljač.

Odgovori na pitanja:

1. Dozvoljeno je dostaviti potpisan i ovjeren nacrt orijentacije i fazovanja predložen od strane Ponuđača
2. U Prilogu 3 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE za stavku 7.21 ***Uzemljenje i gromobranska zaštita*** potrebno je ponuditi kompletnu cijenu stavke 7.21 ***Uzemljenje i gromobranska zaštita***. Može se smatrati / popuniti da je „jedinica mjere“- *komplet* i da je „količina“ – *1 (jedan)*.
3. Radi ekoloških i pogonskih razloga kod VN prekidača svaka zasebna gasna zona mora biti opremljena manometrom za indikaciju SF6 gasa, bez obzira na način upravljanja i vrstu pogona. Znači, bez obzira na jednopolno ili trolno upravljanje, ako se radi o tri gasne zone treba isporučiti jedan manometar za indikaciju SF6 gasa po polu odnosno tri manometra za indikaciju SF6 gasa po prekidaču, a ako se radi o jednoj gasnoj zoni dovoljan je jedan manometar za indikaciju SF6 gasa po prekidaču.
4. Za rastavljače 123 kV i jednokoloni 72,5 kV zemljospojnik sa vertikalnim rastavljanjem prihvatljivo je da se ponude horizontalni ravni priključci u dijelu VN priključci (terminali) kako je navedeno za 36 kV trolni rastavljač.

Predsjednik Komisije



mr.sc. Sead Arnautalić dipl.ing.el

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379