



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.01.2025. godine, pod brojem protokola JN-OP-865-10/2024, je zaprimljen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-865-6/2024 u postupku javne nabavke: Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina, dostavljen od strane privrednog subjekta SIEMENS ENERGY d.o.o. Beograd, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. PITANJE

Poštovani,

u tenderskoj dokumentaciji postoji neusaglašenost vremena trajanja struje KS:

1. Prilog 18_dio 1, strana 2 (Jednopolna šema TS Jahorina) – sva rasklopna oprema je specificirana tako da je $I_{ks}=31.5kA$, trajanje 1s
2. Tehnička specifikacija za MOP, tabela D.2.1 – $I_{ks}\geq 31.5kA$, trajanje 3s
3. Tehnička specifikacija za prekidače, tabele u poglavlju D.2.3.2 – $I_{ks}\geq 31.5kA$, trajanje 3s
4. Tehnička specifikacija za rastavljač i uzemljivač, tabele u poglavlju D.2.3.3 – $I_{ks}\geq 31.5kA$, trajanje 1s
5. Tehnička specifikacija za brzi uzemljivač, tabela u poglavlju D.2.3.4 – $I_{ks}\geq 31.5kA$, trajanje 1s

Molimo da usaglasite dokumente.

ODGOVOR NA 1. PITANJE:

Potvrđujemo da su relevantni podaci dati u Tenderskoj dokumentaciji, a ne u Projektном zadatku i priložima istog (gdje spada i Jednopolna šema). Ugovorni organ ostaje pri definisanim zahtjevima u Tenderskoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za javnu nabavku JN-OP-865/2024