



**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.04.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-07/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-868/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20, I faza), dostavljen od strane privrednog subjekta (ELNOS BL d.o.o. Banja Luka), u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. U Prilogu 8, poglavlje D.3. Rastavljači 123 kV i 36 kV u dijelu 1. Tehnički detalji, na stranicama 116 i 119 date su tabele traženih tehničkih specifikacija za stavke 1.3 i 1.4. respektivno.

Tabele traženih specifikacija za stavke 1.3 i 1.4. su identične tj. u obe stavke se traže trolini, 36 kV, 1250 A, dvokoloni obrtni rastavljač sa središnjim rastavljanjem; sa polovima u paraleli; za vanjsku montažu po 2 komada. Iz tabela sa stranica 116 i 119 se zaključuje da je nazivna struja za obe stavke ista i da iznosi  $I_n \geq 1250$  A rms.

Kasnije u dijelu 3, VN rastavljači-Detaljni zahtjevi, na stranici 127 u tabeli se navodi da nazivna struja za stavku 1.3 iznosi  $I_n \geq 2000$  A rms, a za stavku 1.4 iznosi  $I_n \geq 1250$  A rms. Isto tako, u dijelu 4. Obim isporuke, na stranici 134 stoji tabela u kojoj je navedeno da se isporučuju dva rastavljača nazivne struje 2000 A i dva rastavljača nazivne struje 1250 A.

Kako postoji neusaglašenost u traženim specifikacijama 36 kV rastavljača u okviru Priloga 8 molimo vas da definišete koji podatak se uzima kao mjerodavan za nabavku.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. U naslovu Tabele tehničkih specifikacija u Prilogu 8, poglavlje D.3. Rastavljači 123 kV i 36 kV u dijelu 1. Tehnički detalji, SN Rastavljači, za stavku 1.3. na stranici 116 tenderske dokumentacije, štamparskom greškom, navedena je nazivna struja od 1250 A, a treba da piše 2000 A.

Svi ostali podaci navedeni u Tabelama tehničkih specifikacija u Prilogu 8, poglavlje D.3. Rastavljači 123 kV i 36 kV u dijelu 1. Tehnički detalji, SN Rastavljači, tačno su definisani. Mjerodavan podatak nazivne struje za isporuku rastavljača 36 kV definisan je u tabelama tehničkih specifikacija pod tačkom 8. Tenderske dokumentacije (stranica 117 i 120) i iznosi:

- za stavku 1.3 tenderske dokumentacije:  $I_n \geq 2000$  A (kom 2)
- za stavku 1.4 tenderske dokumentacije:  $I_n \geq 1250$  A (kom 2)

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-868/2024

Ezedin Livnjak