



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-868- 11 /2024

Datum: 22 -04- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 15.04.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-8/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-868/2024 u postupku javne nabavke Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza), dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Da li se crteži sa strana 440 i 436 mogu dobiti u boljoj rezoluciji (PDF ili DWG formatu) kako bi dimenzije i opisi bili vidljivi?
2. U sklopu građevinskih radova (strana 85/440) definisano je:
"Postojeća čelična konstrukcija je djelimično korodirala, te je potrebno obnoviti antikorozivni zaštitu. Projektovati sistem antikorozivne zaštite za stepen korozivnosti C3 trajnosti M (5-15 godina) prema BAS EN ISO 12944 i to sistem epoksi-poliuretan"
Da li se radovi na AKZ zaštititi odnose na cjelokupnu trafostanicu tj sve nosače koji su dio Trafostanice ili samo postojeće nosače na koje montiramo novu opremu?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Pošto su nacrti na kojima su: jednopolna šema transformatorske stanice (strana 435), dispozicija transformatorske stanice (strana 436) i građevinska dispozicija transformatorske stanice (strana 440) u tenderskoj dokumentaciji, slabo vidljivi, isti će biti objavljeni (PDF format) u boljoj rezoluciji kao zaseban dokument na web stranici Ugovornog organa.
2. Radovi, u sklopu građevinskih radova na AKZ zaštiti (strana 85/440 TD), odnose se na postojeće nosače na koje se montira nova oprema.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-868/2024

Ezedin Livnjak