



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-868- /9 /2024

Datum: 12 -05- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 08.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-868-15/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-868/2024 u postupku javne nabavke Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20, I faza, dostavljen od strane privrednog subjekta EKP ELKER a.d Ljubija, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Suhi transformator zahtijevan 20(10)/0,4 kV
Neuobičajeno je za suhe trafice da budu prespojivi 10(20) kV. Da li je prihvatljivo samo 10/0,4 kV?
2. Postoje neslaganja u tabelama tehničkih podataka i jednopolnoj šemi Šta ima prioritet tabele tehničkih podataka ili jednopolna šema?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ostajemo pri definisanom zahtjevu iz tenderske dokumentacije za isporuku kućnog transformatora 10(20) kV; 400 kVA; suhe izvedbe.
2. Mjerodavni su tehnički podatci iz tabela tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-868/2024

Ezedin Livnjak