



Broj: JN-OP-876-~~18~~/2025

Datum: 26-02-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-876-17/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-876/2025 u postupku javne nabavke Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Ključ, dostavljen od strane privrednog subjekta CET ENERGY d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 248 TD navedeno je „Ponuđač će u skladu sa dostavljenim generičkim listama signala pripremiti konkretne parametar liste signala, koje će dostaviti Naručiocu na odobrenje. Po odobrenim parametar listama će se vršiti parametriranje IED uređaja, priprema SCADA sistema, kao i odgovarajuća „point to point“ ispitivanje. Generičke liste signala će biti dostavljene odabranom Ponuđaču.“
Molimo da pojasnite čija je obaveza priprema staničnog računara SCADA sistema SICAM SAS?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Na stranici 248 TD tački 2. "Zahtjevi za integraciju u postojeći SCADA sistem", poglavlja D 1.9 piše:
"Ponuđač će dostaviti tehnički opis rješenja koje nudi za integraciju novih IED uređaja u postojeći SCADA sistem, kao i blok dijagrame koji prikazuju IED uređaje, komunikacione interfejsa i njihovo povezivanje.
U skladu sa ponuđenim tehničkim rješenjem, Ponuđač će isporučiti sve potrebne konekcijske kablove i konektore i izvršiti polaganje tih kablova i njihovo povezivanje u postojeći SCADA sistem.
Ponuđač će u skladu sa dostavljenim generičkim listama signala pripremiti konkretne parametar liste signala, koje će dostaviti Naručiocu na odobrenje. Po odobrenim parametar listama će se vršiti parametriranje IED uređaja, priprema SCADA sistema, kao i odgovarajuća „point to point“ ispitivanja. Generičke liste signala će biti dostavljene odabranom Ponuđaču.
Parametar liste signala za sve uređaje treba da sadrže pripadne adrese za odgovarajući komunikacioni protokol (IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101), sve potrebne konfiguracijske parametre (brzina i vrsta prenosa, dužina paketa, broj bita za podatke, broj stop bita, paritet, korišteni tipovi podataka itd), kao i opsege analognih mjerenja. Izmjene i proširenja u SCADA sistemima u DC-ovima nije obaveza Ponuđača."

Iz gore navedenog vidi se da je obaveza Ponuđača da izvrši sve radove na integraciji nove opreme u postojeći SCADA sistem u transformatorskoj stanici i izvrši ispitivanje. Kako je eksplicitno navedeno, jedino parametrisiranje SCADA sistema u DC-ovima nije obaveza Ponuđača.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-876/2025



Kadrić Sadik