



Broj: JN-OP-878-10/2024

Datum: 15 -04- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.04.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-878-7/2025(pitanja 1.- 5.) i JN-OP-878-8/2025 (pitanje 6.) , zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-878/2024 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja opreme (VN, uzemljenja zvjezdista) u TS 110/x kV Tuzla Centar, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXEN , u kome se traže sljedeća pojašnjenja,


1. *Tabelom tehničkih detalja D.1.1. Rastavljači 123 kV propisano je:
12. Klasa mehaničke izdržljivosti M0. Molimo da potvrdite da li je prihvatljiva klasa mehaničke izdržljivosti M1?*
2. *Tabelom tehničkih detalja D.1.1. Rastavljači 123 kV propisano je:
20. nivo mehaničke zaštite upravljačkog ormara i pogonskog mehanizma IP 54. Molimo da potvrdite da je prihvatljiv i nivo zaštite IP 55*
3. *Tabelom D.1.9 Rastavljač 36 kv zahtjevano je:
1. Najveći napon sistema =38 kV. Molimo da potvrdite da je prihvatljiv i najveći napon sistema od 38,5 kV*
4. *Tabelom D.1.9 Rastavljač 36 kv zahtjevano je:
4. Nazivni napon rastavljača =36 kV. Molimo da potvrdite da je prihvatljiv nazivni napon rastavljača 38,5 kV.*
5. *Tabelom D.1.9 Rastavljač 36 kv zahtjevano je:
5. Nazivni napon izoacije 170 kV i 70 kV. Molimo da potvrdite da su prihvatljivi i nazivni naponi izolacije 220 kV i 95 kV?*
6. *U obrascu cijene ste naveli da se nabavljaju 2 komada: Rastavljač jednofazni 36 kV za vanjsku montažu dok je u tehničkom dijelu u tabeli D.1.9. navedeno da se nabavljaju 4 komada*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Prihvatljivi su i rastavljači koji imaju klasu mehaničke izdržljivosti M1 (prema važećem stadardu minimum 2000 operacija) jer je veća od TD tražene M0 (1000 operacija).
2. Prihvatljivo je da nivo zaštite upravljačkog ormara i pogonskog mehanizma bude i IP55 jer predstavlja isti stepen zaštite od prašine i viši stepen zaštite od vode od traženog IP 54.
3. Prihvatljiv je rastavljač koja je dimenzionisan na najviši pogonski napon sistema od 38,5 kV.
4. Prihvatljivo je da nazivni napon rastavljača bude 38,5 kV jer je viši od traženog nazivnog napona 36 kV.
5. Prihvatljivo je da nivo izolacije budu i naponi 220 kV i 95 kV jer su viši od traženih 170 kV i 70 kV.
6. Za isporuku robe i količine mjerodavan je Prilog 3. Obrazac za cijenu ponude.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-878/2024


/mr.sc. Samir Čosićkić dipl.ing.el./