



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-878-34/2025

Datum: 09-07-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 07.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-878-32/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-878-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3, dostavljen od strane privrednog subjekata DELING d.o.o. Tuzla u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje broj 1:

Za javnu nabavku broj JN-OP-878-6/2025 garancija za ozbiljnost ponude je već kreirana u skladu sa prvobitnim rokom za dostavljanje ponuda (08.07.2026.). S obzirom da je rok produžen na 22.07.2026., da li je prethodno izdata garancija važeća.

Pitanje broj 2:

Za javnu nabavku broj JN-OP-878-6/2025, prilozi 5, 6 i 7 su već popunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa prvobitnim rokom za dostavljanje ponuda (08.07.2026.). S obzirom na to da je rok za dostavljanje ponuda produžen na 22.07.2026., da li je potrebno ponovo sačiniti, potpisati i ovjeriti navedene priloge ili se mogu dostaviti već ovjereni prilozi?

Pitanje broj 3:

U tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku broj JN-OP-878-6/2025, molimo za pojašnjenje da li je dozvoljeno ponuditi opremu čije su tehničke karakteristike bolje od minimalno zahtijevanih, u slučajevima kada tehnička specifikacija propisuje minimalne zahtjeve, a ne fiksne vrijednosti. Na primjer, da li je prihvatljivo ponuditi opremu sa stepenom zaštite IP55 umjesto minimalno zahtijevanog IP54, odnosno klasu mehaničke izdržljivosti M1 umjesto zahtijevane klase M0, pod uslovom da ponuđena oprema ispunjava sve ostale zahtjeve iz tenderske dokumentacije?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu moraju biti u skladu sa novim rokom za dostavljanje ponuda tj. 22.07.2026. godine.

Odgovor na pitanje 2:

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu moraju biti u skladu sa novim rokom za dostavljanje ponuda tj. 22.07.2026. godine.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Odgovor na pitanje 3:

Ugovornom organu je prihvatljivo da se ponudi oprema čije su tehničke karakteristike bolje od minimalno zahtijevanih (npr. veći stepen IP zaštite, bolju klasu mehaničke izdržljivosti), pod uslovom da ponuđena oprema ispunjava sve ostale zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-878/2025

