



Broj: JN-OP-883-9/2025

Datum: 22-07-2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-883-7/2025 i dana 20.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-883-8/2025, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-883-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA za TS 400/x kV Sarajevo 20, dostavljeni od strane privrednih subjekta COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd i NAVITAS d.o.o. Beograd u kojima se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje broj 1:

U tački 22. h) Tehničke specifikacije zahtevan je strujni merni transformator za zvezdište VN namotaja, ali njegove tehničke karakteristike nisu navedene.

Molimo za pojašnjenje koje tehničke karakteristike treba da zadovolji navedeni strujni transformator?

Pitanje broj 2:

U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, energetski transformator je definisan kao 110 / 10,5(21) / 36,75 kV, 40/40/27 MVA, YNyn0(yn0)d5, pri čemu je u tehničkoj tabeli navedeno da je NN1 = 10,5(21) kV, a NN2 = 36,75 kV.

Istovremeno su zahtijevane impedanse pri nominalnom položaju regulacione sklopke navedene kako slijedi:

VN–NN1 = 11%, na bazi 40 MVA;

VN–NN2 = 17,5%, na bazi 40 MVA;

NN1–NN2 = 4,5%, na bazi 40 MVA.

Molimo Ugovorni organ da potvrdi da su navedeni redoslijed namotaja i pripadajuće vrijednosti impedansi ispravni i obavezujući, odnosno da potvrdi da se impedansa VN–NN1 = 11% odnosi na namotaj 10,5(21) kV, a impedansa VN–NN2 = 17,5% na namotaj 36,75 kV.

Takođe, molimo potvrditi da nije došlo do eventualne zamjene/rokade vrijednosti impedansi između namotaja 10,5(21) kV i 36,75 kV, kako bi ponuđači mogli pravilno pripremiti tehničko rješenje i ponudu u potpunosti usklađenu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Tehničke karakteristike zahtjevanog strujnog mjernog transformatora za zvijezdište VN namotaja su:

- Nazivna snaga: 15 VA
- Nazivni prenosni odnos: 300/1 A/A
- Klasa tačnosti: 5P30.

Odgovor na pitanje 2:

Redoslijedi namotaja i vrijednosti impedansi navedene u tenderskoj dokumentaciji JN-OP-883-6/2025 u postupku javne nabavke - Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA za TS 400/x kV Sarajevo 20 su ispravni i obavezujući.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-883/2025

