



Broj: JN-OP-892-¹⁹ /2025

Datum: 03-08-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-892/2025 „Nabavka novog 20 kV mobilnog postrojenja za potrebe OP Banja Luka“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjenu tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-892-6/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-892-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi.

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje C.2.1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA POSTROJENJE 24 kV SA VAKUUMSKIM PREKIDAČIMA, SF6 GASOM IZOLOVANO, Br. Stavke 2. Odvodna ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, sa zaštitno-upravljačkim uređajem, 3. Strujni mjerni transformator-obuhvatni, u odjeljku bez SF6 gasa, zahtijevana karakteristika „II jezgro: kl. 10P20; snaga: 10 VA“ mijenja se i sada glasi:

- II jezgro: kl. 10P20; snaga: 5-10 VA,

a takođe i zahtijevana karakteristika „nazivna primarna struja: 600-1200 A“ mijenja se i sada glasi:

- nazivna primarna struja: 150-300 A.

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje C.2.1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA POSTROJENJE 24 kV SA VAKUUMSKIM PREKIDAČIMA, SF6 GASOM IZOLOVANO, Br. Stavke 1. Transformatorska + mjerna ćelija 24 kV za unutrašnju montažu, sa zaštitno-upravljačkim uređajem, 4. Jednopolno izolovan naponski mjerni transformator u odjeljku bez SF6 gasa, zahtijevana karakteristika „I jezgro: kl. 0,2; snaga 5-50 VA i II jezgro: kl. 0,5/3P; snaga: 25-50 VA“ mijenja se i sada glasi:

- I jezgro: kl. 0,2; snaga: min 5 VA
- II jezgro: kl. 0,5/3P; snaga: min 10 VA

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje C.10 OBUHVATNI STRUJNI TRANSFORMATORI, C.10.1 TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, Br. Stavke 9. Klasa tačnosti, zahtijevana karakteristika „5P10“ mijenja se i sada glasi:

- 5P10 (ili 10P10),

a takođe i Br. Stavke 10. Nazivna snaga, zahtijevana karakteristika „5 VA“ mijenja se i sada glasi:

- 2,5 – 5 VA.

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.


IV

U skladu sa članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH, br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda za 8 dana.

Prilozi:

- Stranice: 65, 68 i 136 tenderske dokumentacije broj JN-OP-892-6/2025 sa unesenim izmjenama

Predsjednik Komisije za
JN-OP-892/2025



	nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50 Hz/min): 50 kV		
	nazivni podnosivi atmosferski udarni napon (1,2/50μs): 125 kV		
	nazivni naponski faktor: 1,9/8 h		
	prenosni odnos: (sekundarno prespajanje) 10(20)/√3/0,1/√3/0,1/√3 kV I jezgro: kl. 0,2; snaga: min 5 VA II jezgro: kl. 0,5/3P; snaga: min 10 VA		
	5. Otpornik ili uređaj za prigušenje pojave ferorezonanse		1
	6. Indikator napona 24 kV		1
	kapacitivna indikacija prisustva napona svake faze na prednjoj strani vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni naponski djelitelj prema BAS EN 61243-5 ili ekvivalentu)		
	7. Zaštitno-upravljački uređaj		1
	Proizvođač:		
	Tip:		
	- Proizvođač 24 kV ćelija ima obavezu ugradnje zaštitno-upravljačkog uređaja na vrata niskonaponskog odjeljka ćelije. - Zaštitno-upravljački uređaj treba ispunjavati sve zahtjeve definisane u poglavlju C.2.4- Tehnička specifikacija i zahtjevi za zaštitno-upravljački uređaj (IED). - Transformatorska + mjerna ćelija 24 kV sa ugrađenim zaštitno-upravljačkim uređajem treba biti predmet rutinskog ispitivanja u skladu sa važećim izdanjem standarda BAS EN IEC 62271-200 ili ekvivalentu		
	8. Dimenzije ćelije Dimenzije ćelije treba odabrati u skladu sa raspoloživim prostorom u komandno-pogonskoj zgradi. max. širina: 600 mm max. dubina: 1225 mm max. visina: prilagođeno kontejneru u koji se ugrađuje postrojenje		
	Ćelija će biti kompletno ožičena, funkcionalno ispitana.		

	3. Strujni mjerni transformator-obuhvatni, u odjeljku bez SF6 gasa		3
	Proizvođač: Tip: nazivni napon: 0,72 kV nazivna frekvencija: 50 Hz nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije: 3 kV nazivna kratkotrajno podnosiva termička struja Ith (vrijeme): 25 kA (3 s) nazivna dinamička struja 2,5 Ith kA nazivna primarna struja: 150-300 A nazivna sekundarna struja: 5 A broj jezgara strujnog mjernog transformatora: 2 prenosni odnos 150-300/5/5 A I jezgro: kl. 0,2; snaga: 5 VA; Fs=5 II jezgro: kl. 10P20; snaga: 5-10 VA		
	4. Indikator napona 24 kV		1
	kapacitivna indikacija prisustva napona svake faze na prednjoj strani vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni naponski djelitelj prema BAS EN 61243-5 ili ekvivalentu)		
	5. Zaštitno-upravljački uređaj		1
	Proizvođač: Tip: - Proizvođač 24 kV ćelija ima obavezu ugradnje zaštitno-upravljačkog uređaja na vrata niskonaponskog odjeljka ćelije. - Zaštitno-upravljački uređaj treba ispunjavati sve zahtjeve definisane u poglavlju C.2.4- Tehnička specifikacija i zahtjevi za zaštitno-upravljački uređaj (IED) -Odvodna ćelija 24 kV sa ugrađenim zaštitno-upravljačkim uređajem treba biti predmet rutinskog ispitivanja u skladu sa važećim izdanjem standarda BAS EN IEC 62271-200 ili ekvivalentu		

C.10 OBUHVATNI STRUJNI TRANSFORMATORI

C.10.1 TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

1. Obuhvatni strujni transformator			
Tehničke karakteristike		Zahtijevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
1.	Proizvođač	-	
2.	Tip	-	
3.	Količina	9 kom	
4.	Nazivni napon:	0,72 kV rms	
5.	Nazivni podnosivi napon radne frekvencije:	3 kV rms	
6.	Broj jezgara:	1	
7.	Nazivna primarna struja:	50-150 A rms	
8.	Nazivna sekundarna struja:	1 A rms	
9.	Klasa tačnosti:	5P10 (ili 10P10)	
10.	Nazivna snaga:	2,5 - 5 VA	
11.	Izolacija:	epoksidna	
12.	Minimalni dijametar otvora:	150 mm	
13.	Standard	BAS EN 61869	

Napomena: Ponuđač je obavezan u potpunosti popuniti svaku stavku ovih tehničkih specifikacija, u suprotnom, Ponuda će biti odbijena kao nekompletna. U koloni „Ponuđene karakteristike” upisivati oznake brojeva ili potvrdu „Zahtjevanih karakteristika” sa DA ili odgovarajući tekst.

Potpis i pečat Ponuđača _____