



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-894-17/2025

Datum: 23-04-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 21.04.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-894-16/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-894-6/2025 u postupku javne nabavke: Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Brčko 2 (VN, SN, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, sekundarna oprema), dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje broj 1:

Molimo Vas da u skladu sa čl. 53 ZJN („Neophodne informacije“) dostavite procjenu količina za sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude. Navođenje količine „1 komplet“ iz napomenu da će tačne dužine/količine/dimenzije biti utvrđene nakon izrade Glavnog projekta nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, jer ne omogućavaju pripremu ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. Različiti ponuđači će napraviti različite procjene ovih količina, te njihove ponude neće biti uporedive.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje 1:

Budući da ne postoji projekat rekonstrukcije TS Brčko 2 (isti je predmet ove nabavke zajedno sa opremom i radovima), popis opreme i radova koji su predmet ove nabavke je napravljen okvirno, a gdje god je to bilo moguće, u Prilogu 8 tenderske dokumentacije su stavljene količine i detaljna specifikacija. Za one stavke za koje je količine potrebno odrediti projektom, to je napravljeno opisno sa što je više moguće ulaznih podataka. Da bi se osigurali uslovi za dobijanje što kvalitetnijih ponuda, svim zainteresiranim ponuđačima je omogućen obilazak predmetne trafostanice. Na taj način svi zainteresovani ponuđači imaju jednake uslove da izvrše procjenu potrebnih količina i elemenata za realizaciju ugovora, što je dovoljno za pripremu uporedivih i konkurentnih ponuda. U skladu sa navedenim, tenderska dokumentacija ostaje nepromijenjena.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za

JN-OP-894/2025