



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-906-~~27~~/2025

Datum: 02-07-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-906/2025 „Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-906-6/2025

I

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.1. OPREMA VANJSKE MONTAŽE ZA POSTROJENJE 110 kV i 35 kV, Tabela 1. Tehnički detalji sabirnica, stavka 1. Sabirnice cijevne izvedbe od materijala AlMgSi0,5F22, tačka „unutarnji promjer“ mijenja se i sada glasi:

Unutarnji promjer: - min 84 mm

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-906-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi.

Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, poglavlje D.1. OPREMA VANJSKE MONTAŽE ZA POSTROJENJE 110 kV i 35 kV, Tabela 3. Tehnički detalji potpornih izolatora za 35 kV, stavka 3. Potporni izolatori za 35 kV postrojenje, tačka 6. mijenja se i sada glasi:

6. Ukupna dužina izolatora	min. 445 mm
	max. 490 mm

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:

402369530009

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo

1413065320340257

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

ASA Banka d.d. Sarajevo

1341051110000221

Prilozi:

- stranice 76 i 78 tenderske dokumentacije broj JN-OP-906-6/2025 sa unesenim izmjenama

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Podaci o sistemu:		
1. najveći napon	123 kV	
2. frekvencija	50 Hz	
3. broj faza	3	
Tehnička specifikacija	Zahtjevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
a/ Podaci o materijalu sabirnica:		
Materijal sabirnica:	EN AW – 6060 T66 (DIN AlMgSi0,5F22) ili ekvivaletnom standardu	
el.specifična vodljivost	min 26 S/m	
b/ Električne osobine:		
Nazivna struja:	min 2600 A	
b/ Podaci dimenzijama:		
vanjski promjer	min 100 mm	
unutarnji promjer	min 84 mm	
d/ Radni uvijeti:		
1. min. temperatura okoline	-25°C	
2. max. temperature okoline	+40°C	
3. solarno zračenje	1000 W/m ²	
4. nadmorska visina	< 1000 m	
5. nakupljanje leda	klasa: 10	

Potpis i pečat Ponuđača _____

10.	Gornji metalni fitting:	- broj rupa: 4 - osovinski razmak rupa: 127 mm - diameter rupe: M16	
11.	Donji metalni fitting:	- broj rupa: 8 - osovinski razmak rupa: 225 mm - diameter rupe: Ø18 mm	

Potpis i pečat Ponuđača _____

Tabela 3. Tehnički detalji potpornih izolatora za 35 kV

Stavka 3. Potporni izolatori za 35 kV postrojenje			
Proizvođač:			
Tip:			
Primjenjljivi standardi		BAS EN 60273 Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V, ili ekvivalent ili BAS EN 62231 Kompozitni potporni izolatori za trafostanice nominalnih napona viših od 1 000 V do 245 kV - Dio 1: Dimenzione, mehaničke i električne karakteristike ili ekvivalent	
Redni Broj	Tehnička specifikacija	Zahtjevane karakteristike	Ponuđene karakteristike
1.	Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon na suho:	170 kV	
2.	Nazivni kratkotrajni podnosivi napon industrijske frekvence na vlažno:	70 kV	
3.	Nazivna frekvencija	50 Hz	
4.	Materijal:	Porcelan C 130, prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalentnom standardu	
5.	Zaptivni materijal:	Portland cement	
6.	Ukupna dužina izolatora:	min 445 mm max 490 mm	
7.	Min. klizna staza :	550 mm	
8.	Prelomna sila:	≥4 kN	
9.	Min. moment torzije:	890 Nm	