



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-906-19/2025

Datum: 29 -06- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 26.06.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-906-16/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-906/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Za potporni izolator za 35 kV postrojenje zahtijevano je za Gornji metalni fitting: „Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog nosača sabirnica“. S obzirom na to da se izolatori ovog tipa standardno proizvode sa istim gornjim i donjim metalnim fittingom, pri čemu su oba fittinga izvedena sa rupom M12, molimo da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi izolator kod kojeg je gornji metalni fitting pripremljen za ugradnju vijka M12 za pričvršćenje kliznog nosača sabirnica?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Ugovorni organ ostaje pri zahtjevu za potporni izolator 35 kV, gornji metalni fitting: „Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog nosača sabirnica“.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025