



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-906-25/2025

Datum: 02-07-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 01.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-906-22/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-906/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep, dostavljen od strane privrednog subjekta DELING D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 76 TD u tački D1.1. SABIRNICE ZA 110 kV postrojenje, Tabela 1 Tehnički detalji sabirnica, definisana je nazivna struja sabirnica min. 2600 A. Prema dostupnim informacijama i tehničkoj dokumentaciji proizvođača max. nazivna struja sabirnica zahtijevanih karakteristika 100/88 je 2520 A. S obzirom na gore navedeno molim da odobrite nižu nazivnu struju sabirnica max. 2520 A, ili sabirnice približnih dimenzija 100/84 koje ispunjavaju zahtjev TD za nazivnu struju 2600 A.
2. Na stranici 78 TD u tački D1.1. SABIRNICE ZA 110 kV postrojenje Tabela 3 Tehnički detalji potpornih izolatora za 35 kV postrojenje je navedena ukupna dužina izolatora 490 mm, a koja je izmjenom TD promijenjena na dužinu u opsegu 450-490 mm. Prema dostupnim informacijama i tehničkoj dokumentaciji proizvođača kao i relevantnim IEC standardima max. dužina izolatora je 445 mm istih tehničkih karakteristika kao što je zahtijevano TD. Osim toga, u svim prethodnim Vašim tenderskim zahtjevima za predmetne izolatore dužina je bila 445 mm. S obzirom na gore navedeno molim da dozvolite da minimalna dužina predmetnih potpornih izolatora bude 445 mm sa svim ostalim karakteristikama kao što je zahtijevano u TD.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Prihvatljivo je ponuditi sabirnice za 110 kV postrojenje dimenzija vanjski promjer 100 mm, unutarnji promjer 84 mm.
U skladu s navedenim, biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.
2. Prihvatljivo je ponuditi potporni izolator 35 kV maksimalne dužine izolatora 445 mm, uz uslov da su sve ostale tehničke karakteristike potpornog izolatora u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.
U skladu s navedenim, biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025