



Broj: JN-OP-906-30/2025

Datum: 03-07-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 02.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-906-29/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-906/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 78 tenderske dokumentacije za Stavku 3. Potporni izolatori za 35 kV postrojenje kao primjenjivi standardi zahtijevani su: BAS EN 60273 (Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V), ili ekvivalent ili
BAS EN 62231 (Kompozitni potporni izolatori za trafostanice nominalnih napona viših od 1000 V do 245 kV – Dio 1: Dimenzione, mehaničke i električne karakteristike) ili ekvivalent.
Istovremeno, za materijal izolatora zahtjevan je porcelan C130, prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalentnom standardu.
S obzirom na navedeno, molimo za pojašnjenje:
 1. Da li materijal izolatora može biti i polimerni kompozitni prema BAS EN 62231 ili ekvivalentnom standardu?
 2. Da li se zahtjev za zaptivni materijal: portland cement odnosi isključivo na slučaj kad se nudi pocelanski izolator?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Za Stavku 3. Potporni izolatori za 35 kV postrojenje prihvatljivo je ponuditi potporne izolatore izrađene od porcelana u skladu sa BAS EN 60273 ili ekvivalentnim standardom ili od polimernog kompozita u skladu sa BAS EN 62231 ili ekvivalentnim standardom, u skladu sa zahtjevom za primjenjivim standardima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju ponude kompozitnog izolatora, zahtjev za materijal izolatora C130 prema BAS EN 60672-3 ili ekvivalentnom standardu ne primjenjuje se, jer je isti specifičan za porcelanske izolatore.
Zahtjev za zaptivni materijal: portland cement odnosi se isključivo na porcelanske potporne izolatore.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025