



Broj: JN-OP-906-34 /2025

Datum: 07 -07- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 03.07.2026. godine, pod brojevima protokola: JN-OP-906-32/2025 i JN-OP-906-33/2025, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-906/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 35/10 kV Kerep, dostavljeni od strane privrednog subjekta ELCOM D.O.O. u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U tenderskoj dokumentaciji za ormare zaštite i upravljanja u tački 3.1 Proizvodnja ormara zaštite i upravljanja na stranici 164 zahtijevana je debljina konstrukcije od minimalno 2 mm.

S obzirom na to da ormari koji su već standardno ugrađivani u objekte Elektroprenosa BiH, uključujući i ormare renomiranih svjetskih proizvođača poput Rittala, ne zadovoljavaju ovaj zahtjev, molimo vas da razmotrite da li je po pitanju konstrukcije prihvatljiva sljedeća specifikacija za ormare upravljanja i zaštite i ormar SCADA sistema:

Okvir kućišta: čelični lim 1,5 mm

Krov: čelični lim 1,5 mm

Vrata: staklena vrata debljina stakla 3mm, sa aluminijskim okvirom

Zadnja ploča: čelični lim 1,5 mm

Podna ploča (za uvodnice): čelični lim 1,5 mm

Montažna ploča: čelični lim 3 mm

Napominjemo da su navedene debljine u skladu sa uobičajenom evropskom praksom za ormare ove namjene te omogućavaju ispunjenje svih relevantnih tehničkih i funkcionalnih zahtjeva.

2. Molimo Vas da crteže dostavljene u tenderskoj dokumentaciji učinite dostupnim u kvalitetnijoj i čitljivijoj rezoluciji, budući da pojedini crteži (npr. na stranici 276 tenderske dokumentacije) nisu dovoljno čitljivi, zbog čega nije moguće razaznati tekst niti detalje prikazane na njima.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potvrđujemo da će biti prihvaćen ormar predloženih karakteristika. Uzimajući u obzir debljinu montažne ploče (eng. mounting plate) od 3 mm i ukupnu izvedbu ormara, zadovoljen je zahtjev tenderske dokumentacije koji se odnosi na konstrukciju ormara minimalne debljine 2 mm.

2. Ugovorni organ će dodatno objaviti crteže (str.275 – 279 TD) na Portalu javnih nabavki, kao poseban dokument, u boljoj rezoluciji.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-906/2025

