



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-907-24/2025

Datum: 25-02-2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 24.02.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-907-21/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-907/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka izgradnje DV polja 110 kV u TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U TD nije nigdje pomenuta potreba za binarnim pretvaračem za tele-protection. Samo u jednom dijelu TD, na stranici 117, pominje se binarni dvo-kanalni pretvarač za tele-zaštitu, ali samo vezano za broj potrebnih dvopolnih automatskih osigurača za DC napajanje.

Molimo da potvrdite da li je ovom TD uopšte predviđena isporuka binarnog pretvarača i, ako jeste, molimo da navedete njegove tehničke karakteristike.

2. D.4. TELEKOMUNIKACIONA OPREMA

Molimo vas da potvrdite da li je Ethernet splitter sa panelom sa 4/8 portova sve što je potrebno od TK opreme kako bi se novo 110 kV DV polje priključilo na postojeću infrastrukturu.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Potvrđujemo da je došlo do greške. Nije predviđena isporuka binarnog dvo-kanalnog pretvarača za tele-zaštitu.
2. Potvrđujemo da je Ethernet splitter sa panelom sa 4/8 portova sve što je potrebno od TK opreme kako bi se novo 110 kV DV polje priključilo na postojeću infrastrukturu.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-907/2025