



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-918-23/2024

Datum: 03-09-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 27.8.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-918-17/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-918-6/2024 u postupku javne nabavke izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Poštovani, u dijelu tehničkih šedula za 110 kV kablove, na stranici 277 TD, stavka 1.7.6 Čelična cjevčica: Svjetlovodne niti za mjerenje temperature - nije preciziran minimalan broj cjevčica koje treba predvidjeti u kablu, kao i broj i tip svjetlovodnih niti. Molimo vas da pojasnite ovu stavku.


Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Sistem mjerenja temperature 110 kV kablova nije obuhvaćen ovom nabavkom jer se ista nije planirana budžetom ove nabavke. Ugovorni organ je ovom stavkom tehničkog opisa 110 kV energetskog kabla: Čelična cjevčica - svjetlovodne niti za mjerenje temperature želio da ostvari stratešku rezervu u slučaju neke buduće potrebe za implementacijom ovog sistema. Samim tim, ne bi bilo potrebe za ponovnim radovima na ponovnom iskopavanju trasa i zamjeni energetskog kabla. Sama tipizacija i kvantizacija pomenute infrastrukture u sastavu samog kabla je predviđena da bude predmet odobrenja proizvodne dokumentacije kao i samog projekta, dakle nakon potpisa Ugovora. Takođe, ova problematika ne utiče na samu cijenu ponude. No, kako je pitanje ipak postavljeno od strane privrednog subjekta, za potrebe davanja ponude Ugovorni organ daje sljedeće smjernice u smislu tehničkih zahtjeva:

- broj čeličnih cjevčica: minimalno 1 po žili/fazi
- broj monomodnih vlakana: minimalno 3 po žili/fazi
- broj multimodnih vlakana: minimalno 3 po žili/fazi

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-918/2024


Slavisa Cekić