



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-94-10/2026

Datum: 24-07-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-94/2026 Rezervni dijelovi i oprema za energetske transformatore, Komisija za javne nabavke vrši

Izmjena tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-94-6/2026

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-94-6/2026 vrši se izmjena kako slijedi:

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – LOT 1 – REZERVNI DIJELOVI I OPREMA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ZA OP TUZLA, na stranici 36, tačke 1.16 i 1.17 se mijenjaju i sada glase:

TJ Tuzla					
R.b.	Opis roba	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.16	Nitril guma u ploči 5mm	m ²	2		
1.17	Nitril guma u ploči 10mm	m ²	3		

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE – LOT 1 – REZERVNI DIJELOVI I OPREMA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ZA OP TUZLA, na stranici 53, tačke 1.16 i 1.17 se mijenjaju i sada glase:

R.br.	Naziv/Opis stavke	Tehnički opis	Navesti tip proizvođača i ponuđene k-ke (napisati "DA" ako se nude tražene k-ke)
1.	2.	3.	4.
TJ TUZLA			
1.16	Nitril guma u ploči 5mm	- Uljnootporna - Minimalna debljina 5 mm - Minimalna dimenzija jedne stranice 120 cm - Pakovanje u rolni - Tvrdća po Shore-u: 65- 70 ShA	
1.17	Nitril guma u ploči 10mm	- Uljnootporna - Minimalna debljine 10 mm - Minimalna dimenzija jedne stranice 120 cm - Pakovanje u rolni - Tvrdća po Shore-u: 65- 70 ShA	

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine i Službi za informaciono-komercijalne tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:

- stranice 36 i 53 tenderske dokumentacije broj JN-OP-94-6/2026 sa unesenim izmjenama

Predsjednik Komisije za
JN-OP-94/2026



Kikanović Admir

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

**PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – LOT 1 – REZERVNI DIJELOVI I
OPREMA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ZA OP TUZLA**

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

TJ Tuzla					
R.b.	Opis roba	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.1	Sušionik zraka za energetski transformator do 20 t ulja	kom	2		
1.2	Silikagel	kg	50		
1.3	Ležajevi za ventilatore	kom	20		
1.4	Ležajevi za ventilatore	kom	20		
1.5	Gumeni amortizer motora ventilatora, tip 1	kom	40		
1.6	Gumeni amortizer motora ventilatora, tip 2.	kom	30		
1.7	Pokazivač nivoa ulja u konzervatoru	kom	3		
1.8	Pokazivač nivoa ulja u konzervatoru trafoa	kom	3		
1.9	Pokazivač nivoa ulja sa plovkom, radijalni	kom	1		
1.10	Termostat za TA peć 0-30°C	kom	20		
1.11	Elektromagnetni relej TRP 6931	kom	10		
1.12	Ventilator aksijalni za vanjsku ugradnju	kom	2		
1.13	Motorno zaštitna sklopka (1,6-2,5 A)	kom	6		
1.14	Motorno zaštitna sklopka (2,8-4 A)	kom	6		
1.15	Silikagel u boji	kg	50		
1.16	Nitril guma u ploči 5mm	m ²	2		
1.17	Nitril guma u ploči 10mm	m ²	3		

		- potrebno je da ima zaštitnu mrežu na usisnoj strani ventilatora.	
1.13	Motorno zaštitna sklopka (1,6-2,5 A)	- Nazivni napon: 400 V AC - Broj polova:3 - Opseg podešenja nazivne struje: 1.6-2.5 A - Montaža: DIN35 - Sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NC) upravljačkog napona 240 V 50 Hz	
1.14	Motorno zaštitna sklopka (2,8-4 A)	- Nazivni napon 400 VAC - Broj polova 3 - Opseg podešenja nazivne struje 2,8-4 A - Montaža na DIN 35 - Sa pomoćnim (1NO+1NC) kontaktima upravljačkog napona 240V 50 Hz.	
1.15	Silikagel u boji	- amorfni bezvodni silicijum dioksid - boja: narandžasta, promjena boje sa apsorpcijom vlage - nekancerogen - granulacija: 2 – 8 mm - vakuumiranim pakiranjima mase do 3 kg	
1.16	Nitril guma u ploči 5mm	- Uljnootporna - Minimalna debljina 5 mm - Minimalna dimenzija jedne stranice 120 cm - Pakovanje u rolni - Tvrdoca po Shore-u: 65- 70 ShA	
1.17	Nitril guma u ploči 10mm	- Uljnootporna - Minimalna debljine 10 mm - Minimalna dimenzija jedne stranice 120 cm - Pakovanje u rolni - Tvrdoca po Shore-u: 65- 70 ShA	