



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-94-~~13~~/2026

Datum: 03-08-2026

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedište Ugovornog organa dana 28.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-94-13/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-94-6/2026 u postupku javne nabavke Rezervni dijelovi i oprema za energetske transformatore, dostavljen od strane privrednog subjekta „Elmex“ d.o.o. Ljubuški u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

„Prilog 7. Tehnički zahtjevi – LOT 5

Tražene tehničke karakteristike traženog izolatora u Zahtjevanim karakteristikama se razlikuje od teksta Dodatka 5.1. Koje karakteristike trena nuditi?“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

U prilogu 7. Tehnički zahtjevi i specifikacije – LOT 5 – provodni izolatori, stavka 5.1. su dobre karakteristike, dok u **dodatku 5.1** umjesto Ir=800 A i Type: COT 550-800, treba da bude Ir=1250 A i Type: COT-1250.

Zamjenik predsjednika Komisije za
JN-OP-94/2026

Razim Nuhanović