



Broj: JN-OP-976-31/2024

Datum: 20-11-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.11.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-976-26/2024 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-976-6/2024 u postupku javne nabavke (Nabavka opreme (VN), radova i usluga za potrebe zamjene opreme u TS OP Sarajevo), dostavljen od strane privrednog subjekata BG ENERGO-TIM D.O.O. PRIJEDOR, u kojima se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

U tehničkim opisima komandnih i signalnih kablova na stranama 102, 154, 233, 288, 334 i 373 se zahtijeva:

Pocinčani okrugli ili ravni čelični žičani omotač obezbijediće mehaničku zaštitu kablova. Debljina omotača biće u skladu sa standardom BAS IEC 60502 ili ekvivalentnim standardima. Pregrada za odvajanje biće postavljena između unutrašnjeg i čeličnog omotača. Zaštitni omotač za kablove biće uzemljen na oba kraja.

Čelični omotač jednožilnog kabla za korišćenje u kolu naizmjenične struje biće od nemagnetnog materijala.

Ovakav zahtjev se nije ranije javljao u tenderskim dokumentacijama. Kontrolni i signalni kablovi se obično postavljaju u kablovske kanale pa im nije potrebna integrisana mehanička zaštita. Može li se dobiti detaljnije objašnjenje zahtijevanog kabla?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor:

Navedeni zahtjevi se odnose na mehaničku zaštitu komandnih i signalnih kablova. Komandno signalni kablovi osim što se polažu u kablovske kanale, polažu se i u rovove, kroz betonske otvore pored oštih ivica, tako da od jednog do drugog kraja kabla postoje razni mehanički uticaji koji mogu dovesti do oštećenja. Obzirom na navedeno zahtjev za mehaničkom zaštitom je opravdan.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije
za JN-OP-976/2024



Imamović Nedim