

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 17. октобра 2025. године, донијет је

ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧКУ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. (Предмет)

Овим правилником прописује се процедура за прикључак новог објекта произвођача, купца, постројења за складиштење електричне енергије или хибридног постројења на преносну мрежу напонског нивоа 400, 220 и 110 kV, прикључак на средњенапонски ниво 35, 20, 10 и 6 kV у трафостаницама 110/x kV Електропреноса, као и за постојећи објект у случају повећања прикључне снаге, доградње или реконструкције објекта.

Члан 2. (Дефиниције)

Изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

- ‘**Цјеновник**’ означава Цјеновник услуга за прикључак корисника из члана 22. овог правилника,
- ‘**ДЕРК**’ је Државна регулаторна комисија за електричну енергију,
- ‘**Елаборат**’ означава елаборат техничког рјешења прикључка из члана 11. овог правилника,
- ‘**Електропренос**’ је “Електропренос Босне и Херцеговине” акционарско друштво, Бања Лука,
- ‘**Хибридно постројење**’ означава постројење за производњу и/или потрошњу електричне енергије у којем се користи више различитих технологија, укључујући и постројење за складиштење електричне енергије, а прикључено је у исту приступну тачку мреже,
- ‘**Корисник**’ означава физичко лице, правно лице или више правних лица која наступају заједно, осим оператора дистрибутивног система, које предаје и/или преузима електричну енергију с преносне мреже, укључујући постројење за складиштење електричне енергије и хибридно постројење, прикључено на преносну мрежу, као и лице за кога се спроводи поступак у вези прикључења,
- ‘**Максимална снага хибридног постројења**’ означава највећу трајну активну снагу коју хибридно постројење на мјесту прикључка предаје или преузима с мреже, како је утврђено елаборатом,
- ‘**Максимална снага постројења за складиштење електричне енергије**’ означава највећу трајну активну снагу коју постројење за складиштење електричне енергије на мјесту прикључка предаје или преузима с мреже, како је утврђено елаборатом,
- ‘**Начелна сагласност за прикључење**’ означава претходну сагласност која кориснику потврђује могућност прикључења на преносну мрежу под условима и по процедури

дефинисаној овим правилником, укључујући и евентуалне услове утврђене овом сагласношћу,

‘НОС’ је “Независни оператор система у Босни и Херцеговини”, Сарајево,

‘Обновљиви извори енергије’ означавају обновљиве нефосилне изворе енергије (енергија вјетра, соларна енергија, геотермална енергија, енергија из околине, енергија плиме, осеке и друга морска енергија, хидроенергија, биомаса, гас добивен од отпада, гас добивен из уређаја за обраду отпадних вода и биогаз),

‘Одобрење за прикључење’ означава документ којим се потврђује да су испуњени сви потребни технички, правни и економски предуслови за прикључак корисника на преносну мрежу, у складу с овим правилником и Мрежним кодексом,

‘Оператор дистрибутивног система’ означава правно лице одговорно за рад, управљање, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју и његово повезивање с другим системима, те за осигуравање дугорочне способности система да задовољи разумну потражњу за дистрибуцијом електричне енергије,

‘Постројење за складиштење електричне енергије’ означава објект у којем се складишти енергија,

‘Прикључак’ означава скуп водова, опреме и уређаја за пренос електричне енергије којима се објект корисника повезује на преносну мрежу, од мјерног уређаја до најближе тачке на мрежи у којој је прикључење технички, правно и економски могуће,

‘Прикључна снага’ означава највећу трајну активну снагу коју постројење корисника (а које троши, производи и/или складишти електричну енергију) може преузимати из мреже или испоручивати у мрежу на мјесту прикључења, како је наведено у уговору о прикључењу или договорено између Електропреноса и НОС-а с једне стране и корисника с друге стране,

‘Складиштење електричне енергије’ означава одгађање коначне употребе електричне енергије до тренутка каснијег од оног у којем је произведена или претварање електричне енергије у облик енергије који се може складиштити, складиштење такве енергије и накнадно претварање такве енергије у електричну енергију или њена употреба као другог носиоца енергије,

‘Стварање техничких услова у мрежи’ означава изградњу нових објеката, реконструкцију или надоградњу постојећих објеката, као и прилагођавање мреже неопходне за прикључење корисника,

‘Уговор о прикључку’ означава уговор између Електропреноса и корисника којим се уређују услови прикључења на преносну мрежу,

‘Услови за прикључак корисника на преносну мрежу’ означавају документ који дефинише минимум техничких, конструкторских и оперативних критеријума које морају задовољити постојећи и будући корисници прикључени на преносну мрежу,

‘Захтјев за издавање услова за прикључак’ означава пријаву у дефинисаној форми поднесену од стране корисника који тражи прикључак на преносну мрежу.

ДИО ДРУГИ – УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧАК КОРИСНИКА НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ

Члан 3.

(Сврха услова за прикључак корисника на преносну мрежу)

- (1) Корисник је обавезан поднијети захтјев за издавање услова за прикључак корисника на преносну мрежу (у даљњем тексту: услови за прикључак) у случају намјере изградње новог објекта.
- (2) Захтјев за издавање услова за прикључак обавезан је поднијети и постојећи корисник у случају:
 - а) повећања прикључне снаге,
 - б) уградње постројења за складиштење електричне енергије,
 - ц) доградње или реконструкције објекта у случајевима повећања прикључне снаге, раздвајања или спајања инсталације унутар објекта,
 - д) промјене техничких параметара прикључка,
 - е) промјене категорије потрошње,
 - ф) прикључења нових или повећања снаге постојећих властитих извора напајања.
- (3) Услови за прикључак се издају у циљу осигуравања осталих потребних докумената, а ради сагледавања могућности и услова прикључења објекта корисника на мрежу и услова коришћења мреже.

Члан 4.

(Подношење захтјева)

- (1) Писани захтјев за издавање услова за прикључак корисник подноси Електропреносу на прописаном обрасцу.
- (2) Приликом подношења захтјева за издавање услова за прикључак корисник плаћа накнаду за подношење захтјева у складу с Цјеновником.
- (3) Електропренос израђује и објављује образац захтјева.
- (4) Образац захтјева се може преузети у Електропреносу или на његовој интернет страници.
- (5) Изузетно, уколико образац захтјева не омогућава навођење свих неопходних података прописаних овим правилником, захтјев се може поднијети на постојећем обрасцу, уз додатно писано образложење.

Члан 5.

(Садржај захтјева за издавање услова за прикључак)

- (1) Захтјев мора садржавати:
 - а) основне податке о кориснику,
 - б) назив, врсту, адресу и број катастарске честице објекта који се прикључује на мрежу,
 - ц) планирани датум прикључења,

- д) планирану инсталисану и прикључну снагу и годишњу потрошњу/производњу постројења корисника, а за хибридно и постројење за складиштење електричне енергије и максималну снагу и капацитет складишта,
 - е) намјену потрошње електричне енергије, за купце,
 - ф) режим коришћења или производње снаге и енергије,
 - г) остале техничке параметре у складу с Мрежним кодексом.
- (2) Уз захтјев за издавање услова за прикључак корисник прилаже акт надлежног органа који посједује одговарајуће евиденције, а који обавезно садржи:
- а) пуни назив подносиоца захтјева за издавање акта,
 - б) назив и прикључну снагу објекта чија изградња је планирана,
 - ц) бројеве катастарских честица с називом катастарске општине локације на којој је планирана изградња објекта,
 - д) констатацију да је изградња објекта на предметној локацији у складу с важећом просторно-планском документацијом или да је изградња објекта у складу с измјенама просторно-планске документације за које је у току поступак доношења или да је изградња објекта у складу с новом планском документацијом за коју је у току поступак доношења,
 - е) констатацију да се акт издаје у сврху коришћења у поступку издавања услова за прикључак.

Члан 6.

(Начелна сагласност за прикључење)

- (1) На захтјев корисника или надлежног органа управе за издавање документа из става (2) члана 5. овог правилника, Електропренос може издати начелну сагласност за прикључење. Садржај захтјева једнак је садржају захтјева за издавање услова за прикључак.
- (2) Копију начелне сагласности за прикључење Електропренос доставља НОС-у.
- (3) Начелна сагласност за прикључење важи годину дана од дана издавања, а изузетно се може продужити за једну годину.

Члан 7.

(Издавање услова за прикључак)

- (1) Услове за прикључак издаје Електропренос на основу елабората.
- (2) Корисник се не може прикључити, нити му се може повећати прикључна снага на основу услова за прикључак.

Члан 8.

(Садржај услова за прикључак)

Услови за прикључак садрже:

- а) основне податке о кориснику,
- б) назив, врсту, адресу и број катастарске честице објекта који се прикључује на мрежу,
- ц) мјесто прикључења објекта на мрежу,

- д) инсталисану и прикључну снагу или максималну снагу и капацитет хибридног и постројења за складиштење електричне енергије, као и планирану годишњу предају/преузимање електричне енергије,
 - е) техничке услове за прикључење на преносну мрежу,
 - ф) категорију потрошње, односно производње,
 - г) техничке услове обрачунског мјерног мјеста,
 - х) планирани рок прикључења,
 - и) називни напон на обрачунском мјерном мјесту,
 - ј) дозвољени фактор снаге,
 - к) рок важења,
 - л) услове престанка важења,
 - м) упуту о правном лијеку.
- (2) Саставни дио услова за прикључак је елаборат.

Члан 9.

(Рокови издавања и важења услова за прикључак)

- (1) Електропренос услове за прикључак израђене у складу са ставом (1) члана 7. овог правилника заједно с елаборатом доставља подносиоцу захтјева у року од 90 дана од подношења захтјева, односно 30 дана након ревизије елабората, уколико га израђује трећа страна.
- (2) Услови за прикључак се издају с периодом важења од три године.

Члан 10.

(Прихваћање услова за прикључак)

- (1) Након добијања услова за прикључак корисник је обавезан да Електропреносу достави писану изјаву да прихвата услове за прикључак, о чему Електропренос обавјештава НОС.
- (2) Писана изјава корисника о прихваћању услова за прикључак даје се у стандардизованој форми коју дефинише Електропренос.

Члан 11.

(Елаборат)

- (1) Елаборат обухваћа изградњу прикључка на преносну мрежу и утицај корисника на преносни систем.
- (2) Обим и садржај елабората дефинише НОС, уз консултацију с Електропреносом.
- (3) Електропренос је одговоран за израду елабората.
- (4) Процјене и прорачуни за израду елабората се изводе за годину планираног прикључења корисника на мрежу, користећи стандардне методологије планирања.
- (5) У случају хибридног постројења, корисник може тражити да се елаборат ради на сатној резолуцији, чиме се стиче један од услова за склапање флексибилног уговора о прикључку, којим се дефинишу оперативна ограничења за случајеве загушења у мрежи.

- (6) Уколико НОС утврди да је дошло до измјена околности на преносној мрежи услед билансирања нових корисника у периоду од дана издавања услова за прикључак до дана подношења захтјева за закључивање уговора о прикључку, НОС може од корисника захтијевати допуну елабората у складу с утврђеним промјенама на преносној мрежи, прије давања сагласности на закључење уговора о прикључку.
- (7) НОС врши преглед, одобравање и директну ревизију елабората који израђује Електропренос.
- (8) На захтјев корисника, Електропренос, уз консултацију с НОС-ом, може одобрити да елаборат изради друга стручна институција наведена у захтјеву. У том случају НОС, уз консултацију с Електропреносом, дефинише и пројектни задатак за израду елабората.
- (9) НОС, уз активно учешће Електропреноса, врши преглед, одобравање и директну ревизију елабората који израђује друга стручна институција за корисника.
- (10) Резултати ревизије се јавно презентују.

Члан 12.
(Рјешења у елаборату)

Рјешења дата у елаборату су обавезујућа за корисника и представљају основу за издавање услова за прикључак.

Члан 13.
(Израда елабората од стране Електропреноса)

Уколико елаборат израђује Електропренос, користе се следећа правила:

- а) уговор о изради елабората закључују Електропренос и корисник.
- б) уговор о изради елабората садржи и одредбе о ревизији.
- ц) у току израде елабората Електропренос може затражити додатне информације од корисника.

Члан 14.
(Трошкови израде елабората)

- (1) Корисник сноси трошкове израде и ревизије елабората.
- (2) Трошкове израде елабората, уколико је обрађивач, утврђује Електропренос.
- (3) НОС утврђује трошкове ревизије елабората.

ДИО ТРЕЋИ – НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧАК

Члан 15.
(Намјена накнаде за прикључак)

- (1) Накнада за прикључак је износ који корисник плаћа Електропреносу за прикључење на мрежу или за повећање прикључне снаге.
- (2) Накнада за прикључак намијењена је за учешће у финансирању стварања техничких услова у мрежи за осигуравање прикључења корисника и за покривање трошкова изградње прикључка.

- (3) Стварање техничких услова у мрежи за осигуравање прикључења корисника и изградња прикључка у надлежности су Електропреноса.

Члан 16.

(Структура накнаде за прикључак)

- (1) Накнада за прикључак се састоји од фиксног и варијабилног дијела.
- (2) Накнаду за прикључак утврђује Електропренос на основу елабората.
- (3) Накнаду за прикључак сноси корисник у складу с одредбама уговора о прикључку.

Члан 17.

(Фиксни дио накнаде за прикључак)

- (1) Фиксни дио накнаде за прикључак се обрачунава по следећој формули:

За новог корисника:

$$N = C \cdot P$$

За корисника који повећава прикључну снагу или постојећи објект претвара у хибридно постројење:

$$N_2 = C \cdot (P_2 - P_1)$$

гдје су:

N – једнократни новчани износ који плаћа корисник ради осигуравања услова за прикључење,

C – јединична цијена прикључне снаге корисника дефинисана Цјеновником,

P – одобрена прикључна снага корисника,

N_2 – једнократни новчани износ који плаћа корисник ради осигуравања услова за повећање прикључне снаге,

P_2 – одобрена прикључна снага корисника по захтјеву за повећања снаге,

P_1 – претходно одобрена прикључна снага корисника прије одобрења прикључне снаге.

- (2) Објекти који за производњу електричне енергије користе обновљиве изворе енергије или постројења за складиштење електричне енергије плаћају 60% фиксног дијела накнаде за прикључење. Објекти који за производњу користе хидроенергију ову повластицу могу користити у случају да им инсталисана снага не прелази 10 MW.
- (3) Сваке календарске године, почев од 1. јануара 2027. године, проценат плаћања фиксног дијела накнаде за прикључење из става (2) овог члана се повећава за додатних 10%, све до постизања пуног износа овог дијела накнаде за прикључење.
- (3) Уколико се елаборатом или његовом ревизијом утврди да се прикључна снага разликује од оне наведене у захтјеву, плаћање фиксног дијела накнаде за прикључење се врши по стварно утврђеној прикључној снази.

Члан 18.

(Варијабилни дио накнаде за прикључак)

- (1) Варијабилни дио накнаде за прикључак служи за покривање трошкова прикључка из члана 19. овог правилника.

- (2) За израчунавање варијабилног дијела накнаде за прикључак корисника на преносну мрежу користе се јединичне цијене роба, радова и услуга и стандардних норматива радова, које Електропренос чини јавно доступним.
- (3) Уколико се након колаудације изведеног прикључка испостави да је разлика између обрачунатог варијабилног и стварног трошка већа од $\pm 5\%$, плаћање накнаде се врши по стварном трошку.

Члан 19.

(Трошкови прикључка)

- (1) Трошкови прикључка корисника на напонском нивоу 110 kV и више, зависно од техничког рјешења прикључења датог у елаборату, обухваћају трошкове припреме, укључиво и евентуални откуп земљишта и изградње високонапонског прикључног далековода, од тачке на мрежи дефинисане елаборатом до мјерног уређаја, као и опреме далеководног поља с припадајућим дијелом сабирница у постројењу/њима Електропреноса. У трошкове прикључка се укључују и трошкови уградње система за мјерење и заштиту, као и уградње уређаја потребних за погон и вођење система након прикључења објекта корисника на мрежу.
- (2) Инвеститор и власник прикључка је Електропренос.
- (3) Електропренос може кориснику повјерити изградњу прикључка уз надзор Електропреноса у свим фазама изградње. Власништво над изграђеним прикључком корисник је дужан пренијети Електропреносу без накнаде.

Члан 20.

(Односи новог с већ прикљученим корисником)

- (1) Уколико се нови корисник накнадно прикључује путем истог прикључног вода или користи дио инфраструктуре или постројења за које је већ прикључени корисник платио накнаду за прикључак, постојећи корисник има право на обештећење дијела варијабилног износа накнаде које се уређује посебним међусобним уговором.
- (2) У случају да корисници из става (1) овог члана не могу да постигну договор о висини накнаде за обештећење, на захтјев једног од корисника, висину накнаде одређује Електропренос.
- (3) У случају прикључења сваког наредног корисника, сви претходно прикључени корисници који су платили накнаду за прикључак и/или обештећење имају право на обештећење.
- (4) Право на обештећење корисник може користити током периода од 10 година, почев од дана прикључења објекта.

Члан 21.

(Трошкови стварања техничких услова у мрежи)

- (1) Стварање техничких услова у мрежи врши се на основу Дугорочног плана развоја преносне мреже.
- (2) Инвеститор и власник објеката преносне мреже, односно њихових дијелова, чијом се изградњом стварају технички услови у мрежи за осигуравање прикључења корисника је Електропренос.
- (3) Објекти из става (2) овог члана финансирају се из тарифе и фиксног дијела накнаде за прикључење.

Члан 22.
(Цјеновник)

- (1) Електропренос израђује Цјеновник услуга за прикључак корисника који садржи и износ накнаде за подношење захтјева и јединичну цијену прикључне снаге корисника.
- (2) Цјеновник се доставља ДЕРК-у на одобрење.
- (3) Цјеновник услуга се објављује на интернет страници Електропреноса.
- (4) Процедура измјене Цјеновника је иста као и процедура његовог доношења.

ДИО ЧЕТВРТИ – УГОВОР О ПРИКЉУЧКУ

Члан 23.
(Уговор о прикључку)

- (1) На основу издатих услова за прикључак, грађевинске дозволе за прикључак и/или ВН постројење и сагласности НОС-а на закључивање уговора о прикључку у складу с чланом 11. став (6) овог правилника, Електропренос и корисник, на захтјев корисника, закључују уговор о прикључку.
- (2) Један примјерак потписаног уговора Електропренос доставља НОС-у.

Члан 24.
(Садржај уговора о прикључку)

- (1) Уговором о прикључку уређују се технички, правни и економски услови прикључења на мрежу, те све појединости изградње прикључка, будући власнички односи, као и будући односи у раду и одржавању између корисника и Електропреноса над изграђеним објектима прикључка корисника.
- (2) Уговор о прикључку садржи, али се не ограничава на:
 - а) податке о уговорним странама,
 - б) предмет уговора,
 - ц) спецификацију радова и опреме за изградњу прикључка на мрежу дефинисаних елаборатом,
 - д) спецификацију техничких параметара опреме корисника у складу с елаборатом,
 - е) износ накнаде за прикључак у складу с елаборатом,
 - ф) рок и динамику плаћања накнаде за прикључење,
 - г) рок изведбе радова који су предмет уговора,
 - х) рок прикључења,
 - и) услове за извођење прикључка,
 - ј) начин и носиоце рјешавања имовинско-правних односа,
 - к) услове за стављање прикључка у функцију у складу с Мрежним кодексом,
 - л) власничке односе и власничко разграничење,
 - м) одговорност за штету и висину уговорне казне за случај неизвршења или неуредног извршења уговора,

- н) рок важења уговора,
- о) разлоге раскида уговора,
- п) остале услове,
- q) начин рјешавања спорова.

ДИО ПЕТИ – ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ И ПУШТАЊЕ У ПОГОН

Члан 25.

(Одобрење за прикључење ВН постројења и прикључка)

- (1) Корисник обавјештава Електропренос о завршетку радова на дијелу ВН постројења које је у функцији преноса електричне енергије и прикључку, уколико га корисник гради, те доставља:
 - а) инвестиционо-техничку документацију,
 - б) потврду о спроведеним испитивањима,
 - ц) приједлог програма контроле изведених радова.
- (2) Програм контроле одобрава Електропренос и обавјештава корисника о датуму контроле, најкасније седам дана прије датума утврђеног за контролу.
- (3) Након извршене контроле из става (1) овог члана, Електропренос доставља НОС-у и кориснику записник о извршеној контроли и спремности пуштања у погон.
- (4) Уколико Електропренос гради прикључак, Електропренос доставља НОС-у и кориснику записник о извршеној контроли и спремности пуштања у погон прикључка.
- (5) На захтјев корисника, Електропренос издаје одобрење за прикључење ВН постројења и прикључка, уколико га гради корисник.
- (6) У прилогу захтјева за издавање одобрења за прикључење ВН постројења и прикључка, уколико га гради корисник, доставља се следећа документација:
 - а) грађевинска дозвола за ВН постројење,
 - б) грађевинска дозвола за прикључак,
 - ц) употребна дозвола за ВН постројење,
 - д) употребна дозвола за прикључак.
- (7) Један примјерак одобрења за прикључење ВН постројења и прикључка, уколико га гради корисник, Електропренос доставља НОС-у.

Члан 26.

(Садржај одобрења за прикључење ВН постројења и прикључка)

Одобрење за прикључење ВН постројења и прикључка садржи, али се не ограничава на:

- а) податке о кориснику,
- б) назив, врсту, адресу и број катастарске честице,
- ц) број грађевинске дозволе за ВН постројење,

- д) број грађевинске дозволе за прикључак,
- е) број употребне дозволе за ВН постројење,
- ф) број употребне дозволе за прикључак,
- г) намјену инсталираних капацитета корисника,
- х) номинални напон прикључка,
- и) мјесто и техничке карактеристике прикључка,
- ј) техничке карактеристике обрачунског мјерног мјеста,
- к) врсту и подешавање заштита,
- л) обавезу поштовања Мрежног кодекса,
- м) услове важења,
- н) упуту о правном лијеку.

Члан 27.

(Сагласност за пуштање у погон ВН постројења и прикључка)

- (1) Сагласност за пуштање у погон ВН постројења и прикључка издаје НОС, на основу захтјева корисника и одобрења за прикључење.
- (2) У прилогу захтјева за издавање сагласности достављају се следећи документи:
 - а) протокол о подешавању заштита,
 - б) споразум о управљању између корисника и НОС-а,
 - ц) извјештај о успостављеној комуникацији и извршеном тестирању за размјену неопходних мјерних величина с НОС-ом и Електропреносом.
- (3) НОС обавјештава корисника и Електропренос о термину пуштања у погон ВН постројења и прикључка.

Члан 28.

(Сагласност за привремени погон објекта корисника)

- (1) Сагласност за привремени погон даје право кориснику на прикључење на преносну мрежу у сврху спровођења свих потребних функционалних испитивања, а у складу с Мрежним кодексом и тестовима усаглашености.
- (2) Сагласност за привремени погон издаје НОС на захтјев корисника и на основу одобрења за прикључење из члана 25. овог правилника.
- (3) У прилогу захтјева за издавање сагласности за привремени погон се доставља:
 - а) дозвола надлежног органа која покрива период спровођења функционалних испитивања (само за производне објекте),
 - б) изјава корисника о спремности пуштања објекта у погон,
 - ц) изјава корисника о спремности за синхронизацију (само за производне објекте),
 - д) протокол о испитивању и подешавању заштита,
 - е) споразум о управљању између корисника и НОС-а,
 - ф) извјештај о успостављеној комуникацији и извршеном тестирању за размјену неопходних мјерних величина с НОС-ом и Електропреносом,

- г) приједлог програма пуштања у рад,
 - х) потписан и овјерен регистар мјерења у складу с Мрежним кодексом.
- (4) У периоду важења сагласности за привремени погон корисник је дужан спровести сва функционална испитивања, испитивања у складу с Мрежним кодексом и испитивања у складу с тестовима усаглашености и резултате доставити НОС-у на одобрење.
- (5) Сагласност за привремени погон се издаје на период од 12 мјесеци. Примјерак сагласности за привремени погон НОС доставља надлежним регулаторним комисијама и Електропреносу.
- (6) Продужење сагласности за привремени погон може бити одобрено када, на захтјев корисника, НОС процјени да је корисник постигао значајан напредак према пуној усаглашености.

Члан 29.

(Садржај сагласности за привремени погон објекта корисника)

Сагласност за привремени погон објекта корисника садржи, али се не ограничава на:

- а) податке о кориснику,
- б) техничке податке о објекту корисника,
- ц) намјену инсталираних капацитета корисника,
- д) номинални напон прикључка,
- е) термин прикључења,
- ф) услове важења,
- г) обавезу поштовања Мрежног кодекса и Тржишних правила.

Члан 30.

(Тестови усаглашености)

- (1) Током важења сагласности за привремени погон, корисник је обавезан да спроведе тестове усаглашености.
- (2) Начин и врста испитивања, те дужности и обавезе НОС-а и корисника су дефинисане у тестовима усаглашености које објављује НОС на својој интернет страници.
- (3) Корисник доставља резултате испитивања спроведене у складу с тестовима усаглашености НОС-у на верификацију.

Члан 31.

(Сагласност за трајни погон објекта корисника)

- (1) Сагласност за трајни погон објекта корисника издаје НОС на захтјев корисника, а на основу верификованих резултата тестова усаглашености.
- (2) У прилогу захтјева за издавање сагласности за трајни погон се доставља:
 - а) употребна дозвола за објект корисника,
 - б) дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије коју издаје надлежна регулаторна комисија (за производне јединице).

- (3) Примјерак сагласности за трајни погон НОС доставља надлежним регулаторним комисијама и Електропреносу.

Члан 32.

(Садржај сагласности за трајни погон објекта корисника)

Сагласност за трајни погон објекта корисника садржи, али се не ограничава на:

- а) податке о кориснику,
- б) број употребне дозволе објекта корисника,
- ц) број дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (само за производне јединице),
- д) техничке податке о објекту корисника,
- е) намјену инсталираних капацитета корисника,
- ф) мјесто и напон прикључења на преносну мрежу,
- г) одобрену прикључну снагу,
- х) податке о обрачунском мјерном мјесту,
- и) обавезу поштовања Мрежног кодекса и Тржишних правила,
- ј) услове важења,
- к) упуту о правном лијеку.

ДИО ШЕСТИ – ПРИКЉУЧАК НА СРЕДЊЕМ НАПОНУ

Члан 33.

(Прикључак на средњем напону у објектима Електропреноса)

- (1) Прикључак корисника путем средњенапонских водова 35, 20, 10 и 6 kV на трафостанице Електропреноса (у даљњем тексту: СН прикључак) врши се по захтјеву надлежног оператора дистрибутивног система.
- (2) Надлежни оператор дистрибутивног система издаје сагласност за прикључење корисника на средњенапонску мрежу, укључујући и постројење средњег напона у трафостаницама Електропреноса, водећи рачуна о оптималном развоју дистрибутивне и преносне мреже.
- (3) Електропренос издаје услове за СН прикључак на захтјев надлежног оператора дистрибуције.
- (4) Корисници који по оцјени оператора дистрибутивног система могу добити прикључак на дистрибутивну мрежу напона 35, 20, 10, 6 и 0,4 kV не могу се појавити са захтјевом за прикључење на преносну мрежу напонског нивоа 110 kV и више.

Члан 34.

(Садржај услова за СН прикључак)

Поред података из члана 8. овог правилника, услови за СН прикључак садрже и:

- а) податке о оператору дистрибутивног система,
- б) назив, врсту и напонски ниво средњенапонског вода који се прикључује,

ц) мјесто прикључења средњенапонског вода у трафостаници 110/x kV.

Члан 35.

(Накнада за СН прикључак)

- (1) Оператор дистрибутивног система плаћа Електропреносу накнаду за СН прикључак из става (1) члана 33. овог правилника.
- (2) Накнада за СН прикључак се утврђује по хелији и напонском нивоу, а одређује се на основу јединичних цијена роба, радова и услуга и стандардних норматива радова, које Електропренос чини јавно доступним.
- (3) На СН прикључак плаћа се и фиксни дио накнаде из члана 17. овог правилника.
- (4) Обавезе корисника према оператору дистрибутивног система утврђују се актима оператора дистрибутивног система.

Члан 36.

(Трошкови СН прикључка)

- (1) Накнада за СН прикључак у случају прикључења у трафостаници 110/x kV, зависно од напонског нивоа, обухваћа трошкове изградње средњенапонског излаза у трафостаници Електропреноса с припадајућим дијелом сабирница. У наведене трошкове се укључују и трошкови уградње система за мјерење и заштиту, те система за управљање и телекомуникације, који су потребни за погон и вођење система након прикључења. Изградња средњенапонског прикључног вода (далековода/кабла) до трафостанице 110/x kV Електропреноса у искључивој је надлежности оператора дистрибутивног система.
- (2) Остала неопходна улагања у мрежи врше се на основу Дугорочног плана развоја преносне мреже.

Члан 37.

(Инвеститор и власник)

Инвеститор и власник СН хелија (35, 20, 10, 6 kV) у случају прикључења у трафостаници 110/x kV је Електропренос.

Члан 38.

(Детаљна правила за СН прикључак)

- (1) Електропренос ће на основу овог правилника израдити детаљна правила и процедуре које се односе на СН прикључак и објавити их на својој интернет страници.
- (2) Електропренос, током израде правила и процедура, консултује јавност.

ДИО СЕДМИ – РЕГИСТАР ПРИКЉУЧАКА

Члан 39.

(Регистар прикључака)

- (1) Електропренос води Регистар прикључака.
- (2) Регистар прикључака садржи све документе који су везани за поједине прикључке, укључујући и њихове прилоге, као и инсталисану и одобрену прикључну снагу објеката корисника.

- (3) Електропренос води и сажетак Регистра у електронској форми који садржи основне податке који се односе на прикључак.
- (4) Сажетак Регистра у електронској форми се објављује на интернет страници Електропреноса.

Члан 40.

(Листа - регистар поднијетих захтјева)

- (1) Електропренос води Листу – регистар свих поднијетих захтјева везаних за овај правилник, који су у поступку, а по којима процес прикључења није завршен. У Листи се даје процјена потребног периода за одлучивање по сваком поједином захтјеву, укључујући и фазу у којој се поједини захтјев налази.
- (2) Листа поднијетих захтјева се објављује на интернет страници Електропреноса.

ДИО ОСМИ – ПРАВИЛА ПОСТУПКА И РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 41.

(Супсидијарна примјена правила поступка)

У поступку прикључења на преносну мрежу на одговарајући начин се примјењују правила управног поступка, уколико овим правилником није другачије прописано.

Члан 42.

(Рјешавање спорова)

- (1) За рјешавање спорова насталих у примјени овог правилника надлежан је ДЕРК.
- (2) Одлуке ДЕРК-а у споровима из става (1) овог члана су коначне.

ДИО ДЕВЕТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

(Прелазне одредбе)

Цјеновник услуга за прикључак корисника остаје на снази до доношења новог.

Члан 44.

(Престанак важења)

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о прикључку (“Службени гласник БиХ”, бр. 95/08, 79/10, 60/12 и 83/17).

Члан 45.

(Ступање на снагу и објава)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у “Службеном гласнику БиХ”, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

Број: 05-28-227-21/25
17. октобра 2025. године
Тузла

Предсједавајући Комисије
Суад Зељковић