



IZVJEŠTAJ O PITANJIMA I ODGOVORIMA U VEZI SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

Naziv ugovornog organa: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Broj postupka: 1280-7-1-131/20
Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev
Naziv predmeta ugovora: JN-KZ-1604/2020 - Baterije 48 V za napajanje TK uređaja
Izveštaj kreirao: Melika Arapčić
Datum kreiranja izvještaja: 20.11.2020. 8:59

Naziv ponuđača koji je postavio pitanje	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA
IDB/JIB	4201699140007
Datum i vrijeme postavljanja pitanja #1	18.11.2020. 11:44
Pitanje #1	Poštovani, Da li je prihvatljivo minimalno odstupanje u dimenzijama blokova (do 3cm) ?? Srdačan pozdrav
Datum i vrijeme odgovora za pitanje #1	20.11.2020. 8:58
Odgovor za pitanje #1	Poštovani, Zahtijevane baterije će zamjeniti stare i dotrajale baterije postojećih sistema za besprekidno napajanje TK uređaja. U trafostanicama već postoje ormari sa metalnim policama na kojima su već smješteni blokovi baterija i na osnovu čijih dimenzija su napravljene specifikacije za nove baterije, te zbog toga je potrebno ponuditi baterije zahtijevanih karakteristika i navedenih dimenzija. S poštovanjem,