



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-KZ-651-8/2025

Datum: 14 -11- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.11.2025. godine, pod brojem protokola: JN-KZ-651-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-KZ-651-6/2025 u postupku javne nabavke robe: Izolatori za VN aparate i opremu dostavljen od strane privrednog subjekta BG ENERGO- TIM d.o.o. Prijedor u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Tenderskom dokumentacijom se zahtijeva da se uz ponudu dostave izvještaji o tipskom ispitivanju. Međutim, izolatori koji su predmet nabavke ne odgovaraju nijednom od tipova porcelanskih izolatora prema IEC 60273 niti polimernih izolatora prema IEC 62231-2. Samim tim provođenje tipskih ispitivanja nije moguće, pa posljedično nije moguće ni ispuniti uslove nabavke.

Konkretno, svi izolatori lota 1 i lota 3, te stavka 2 lota 2 ne odgovaraju gore navedenim standardima.

Takođe, stavka 1 i stavka 3 lota 2 su izolatori koji se koriste u okviru aparata, koji su prilagođeni aparatima (rastavljačima) i koji se ispituju u sastavu aparata. Izolatori zahtijevanih dimenzija (1150 mm i 550 mm) liče na izolatore tipa C prema IEC 60273, ali dimenziono od njih odstupaju.

Sa druge strane, zahtijevane izolatore je moguće proizvesti.

Da li je za ugovorni organ prihvatljivo da se umjesto izvještaja o tipskom ispitivanju za zahtijevane izolatore predvide prijemna ispitivanja?

Na ovaj način bi ugovorni organ dobio izolatore koji se uklapaju u zahtijevane dimenzije, a kvalitet samih izolatora bi se potvrdilo prijemnim ispitivanjima.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Pojašnjenje za stavke iz tabele 1. Priloga 7– OP Banja Luka

Stavka 1 – Potporni kompozitni izolator 12 kV

Stavka 2 – Potporni kompozitni izolator 24 kV

Stavka 3 – Potporni kompozitni izolator 36 kV

Za sve tri stavke:

- Materijal: Silikonski polimer, prema BAS EN 62231.
- Testovi: Umjesto testova prema BAS IEC 60168, prihvataju se prijemna ispitivanja u skladu sa BAS EN 62231.

Napomena: Tenderska dokumentacija greškom navodi standard za keramičke izolatore. Korekcija je tehnički opravdana i ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Pojašnjenje za stavke iz tabele 2. Priloga 7 – OP Sarajevo

Stavka 1 – Porculanski izolator za rastavljač 123 kV

- Materijal: Porculan, smeđi glazirani, prema BAS EN 60672-2.
- Testovi: Prijemna ispitivanja u skladu sa BAS EN 60168.

Napomena: Izolator ne odgovara nijednom od tipova definisanih u IEC 60273, te tipska ispitivanja nisu primjenjiva. Prijemna ispitivanja se prihvataju kao validna potvrda kvaliteta.

Stavka 2 – Potporni kompozitni izolator 36 kV

- Materijal: Silikonski polimer, prema BAS EN 62231.
- Testovi: Umjesto testova prema BAS IEC 60168, prihvataju se prijemna ispitivanja u skladu sa BAS EN 62231.

Napomena: Tenderska dokumentacija greškom navodi standard za keramičke izolatore. Korekcija je tehnički opravdana.

Stavka 3 – Porculanski izolator za rastavljač 36 kV

- Materijal: Porculan, prema BAS EN 60672-2.
- Testovi: Prijemna ispitivanja u skladu sa BAS EN 60168.

Napomena: Kao i kod stavke 1, izolator ne pripada standardizovanim tipovima iz IEC 60273, te se tipska ispitivanja ne zahtijevaju.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Pojašnjenje za stavke iz tabele 3. Priloga 7 – OP Mostar

Stavka 1 – Potporni kompozitni izolator 12 kV

Stavka 2 – Potporni kompozitni izolator 24 kV

Stavka 3 – Potporni kompozitni izolator 36 kV

Za sve tri stavke:

- Materijal: Silikonski polimer, prema BAS EN 62231.
- Testovi: Umjesto testova prema BAS IEC 60168, prihvataju se prijemna ispitivanja u skladu sa BAS EN 62231.


Napomena: Tenderska dokumentacija greškom navodi standard za keramičke izolatore. Korekcija je tehnički opravdana i ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Zaključak:

Prijemna ispitivanja u skladu sa važećim BAS standardima, uz dostavu tehničke dokumentacije i izvještaja o kvalitetu, smatraju se validnim i dovoljnim za potvrdu usklađenosti proizvoda sa zahtjevima za sva operativna područja.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-KZ-651/2025


Jelena Vučanović Košpić

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221