



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1009-16 /2025

Datum: 25-09-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-1009/2025 - „Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije

broj: JN-OP-1009/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-1009-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi:

Tačka 11.1

Rok za isporuku i ugradnju robe je maksimalno **550 (petstopedeset) kalendarskih dana** od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dan isporuke robe predstavlja dan kada je sačinjen "Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe" bez primjedbi.

mijenja se i sada glasi:

Rok za isporuku robe je maksimalno **730 (sedamstotrideset) kalendarskih dana** od dana obostranog potpisivanja ugovora. Dan isporuke robe predstavlja dan kada je sačinjen "Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe" bez primjedbi;

Tačka 15.1

Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku i ugradnju najmanje jednog energetskog transformatora najvišeg napona namotaja $U_m \geq 400$ kV, nazivne snage $S_n \geq 300$ MVA, sa regulacijom napona pod opterećenjem, u posljednje tri (3) godine (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

mijenja se i sada glasi:

Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku i ugradnju najmanje jednog energetskog transformatora najvišeg napona namotaja $U_m \geq 400$ kV, nazivne snage $S_n \geq 300$ MVA, u posljednje tri (3) godine (računajući

od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Predmetni obim izvršenja (isporuka i ugradnja energetskog transformatora) može biti obuhvaćen jednim ugovorom ili kroz više ugovora, na način da svaki od navedenih segmenata predmetnog obima (isporuka i ugradnja energetskog transformatora) mora biti obuhvaćen najmanje jednim ugovorom;

U PRILOGU 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE, u tabeli

5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA ENERGETSKI TRANSFORMATOR

Tačka 19. Provodni izolatori a) VN strana

19. Provodni izolatori a) VN strana	a) Kondenzatorskog tipa 1450 kV, $\geq 600A$ (sa izvodom za mjerenje tg δ , C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
--	---	--

mijenja se i sada glasi:

19. Provodni izolatori a) VN strana	a) Kondenzatorskog tipa 1425 kV, $\geq 1000A$ (sa izvodom za mjerenje tg δ , C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
--	--	--

U PRILOGU 9 – NACRT UGOVORA, u članu 9. stav (1)

- (1) Ukoliko Dobavljač ne izvrši sve ugovorne obaveze koje su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 0,1 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka isporuke.

mijenja se i sada glasi:

- (1) Ukoliko Dobavljač ne izvrši sve ugovorne obaveze koje su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 0,1 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka realizacije ugovora (rok isporuke + 60 dana);

U PRILOGU 10 - OBRAZAC ZA ROK ISPORUKE

Maksimalni rok isporuke (kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora) 550 dana

Mijenja se i sada glasi:

Maksimalni rok isporuke (kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora) 730 dana

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.


IV

U skladu sa članom 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH,, br. 39/14, 59/22 i 50/24), Ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda za 15 dana.

Prilog:

- stranica 74 tenderske dokumentacije broj JN-OP-1009-6/2025 sa unesenom izmjenom
- stranica 94 tenderske dokumentacije broj JN-OP-1009-6/2025 sa unesenom izmjenom
- stranica 101 tenderske dokumentacije broj JN-OP-1009-6/2025 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1009/2025



ENERGETSKI TRANSFORMATOR, 400 / 115 / 10,5 kV, 300/300/100 MVA, YNa0+d5		
Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponuđene karakteristike (popunjava Ponuđač)
	VN–NN 300 MVA - %	
	SN–NN 300 MVA - %	
18. Dimenzije i masa transformatora	<i>Napomena: Ponuđene dimenzije transformatora uskladiti sa zahtjevima iz tačke 1.3.1 ovog priloga</i>	
a) Maksimalna dužina	a) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
b) Maksimalna širina	b) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
c) Maksimalna visina (uključujući točkove)	c) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
d) Maksimalna ukupna masa	d) ≤ 255000 kg	
e) Maksimalna masa ulja	e) Upisati masu ulja ponuđenog transformatora	
f) transportna masa (najteži dio) - sa uljem - bez ulja - dužina, širina i visina pri transportu	f) upisati - - -	
19. Provodni izolatori	a) Kondenzatorskog tipa 1425 kV, $\geq 1000A$ (sa izvodom za mjerenje tg δ , C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
a) VN strana		
b) na izlazu SN strane	b) Kondenzatorskog tipa 550 kV, $\geq 1800A$ (sa izvodom za mjerenje tg δ , C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
c) na izlazu NN strane	c) porculanski (navesti proizvođača i tip provodnog izolatora)	
d) specifična dužina strujne staze (za sve provodne izolatore)	d) ≥ 25 mm/kV	

- (5) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji, dođe do kašnjenja Dobavljača prilikom realizacije ugovora, a dobavljač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog pismenog zahtjeva Dobavljača produžiti rok isporuke iz stava (1), ovog člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac.
- (6) Isporuka opreme koja je predmet Ugovora će se vršiti na sljedećem mjestu:
– TS 400/x kV Višegrad.
- (7) Najmanje pet (5) radnih dana prije isporuke Dobavljač će Naručiocu dostaviti obavještenje o isporuci.
- (8) Dozvoljena je parcijalna isporuka, pri čemu se datum zadnje isporuke računa kao datum isporuke.
- (9) Rizik i vlasništvo nad robom prelazi na Naručioca u momentu potpisivanja „Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu“ ukupne ugovorene količine robe sa napomenom da ne postoje vidljiva oštećenja ili nedostaci (bez primjedbi).

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

- (1) Ukoliko Dobavljač ne izvrši sve ugovorne obaveze koje su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 0,1 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka realizacije ugovora (rok isporuke + 60 dana).
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Dobavljača obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

X OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,
- (2) imenuje stručna i ovlaštena lica koja će u njegovo ime biti Odgovorni rukovodioci radova u TS (radovi istovara energetskog transformatora, postavljanja na pripadajući temelj i montaže, te usluge ispitivanja energetskog transformatora i nadzora nad puštanjem energetskog transformatora u pogon),
- (3) po prijemu Plana realizacije Ugovora (detaljan dinamički plan) koji dostavi Dobavljač, u roku od 15 (petnaest) dana od prijema Plana dostavi eventualne primjedbe ili odobrenje na isti,
- (4) izvrši pregled i dostavi eventualne primjedbe ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju za energetski transformator i ostalu opremu koja se nabavlja i da svoje komentare u predviđenim rokovima,
- (5) razmotri i dostavi eventualne primjedbe ili odobrenje na listu fabričkih ispitivanja, procedura ispitivanja i termine plana ispitivanja,
- (6) obezbijedi prisustvo predstavnika naručioca na prijemnim ispitivanjima kod proizvođača energetskog transformatora i ostale opreme,

PRILOG 10 - OBRAZAC ZA ROK ISPORUKE

Rok isporuke robe			
R.br.	Opis robe	Maksimalni rok isporuke (kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora)	Ponuđeni rok isporuke (kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora)
1.	Trofazni energetski autotransformator, 400/ 115/ 10,5 kV, 300/300/100 MVA, YNa0+d5, u skladu sa Prilogom 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije	730 dana	

Potpis i pečat ponuđača _____

