ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1009-49 /2025
Datum: 03 -11- 2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-1009/2025 - „Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-1009/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-1009-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi.

U prilogu 8. – Tehnički zahtjvi i specifikacije u tabeli 5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA ENERGETSKI TRANSFORMATOR tačka 19 Provodni izolatori a) VN strana treba da glasi:

19. Provodni izolatori a) VN strana	a) Kondenzatorskog tipa 1425 kV, ≥ 1000A (sa izvodom za mjerenje tg δ, C). Tip “OIP” sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilog: Stranica broj 74. tenderske dokumentacije broj JN-OP-1009-6/2025 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1009/2025

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009
ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

ENERGETSKI TRANSFORMATOR, 400 / 115 / 10,5 kV, 300/300/100 MVA, YNa0+d5		
Opis	**Zahtijevane karakteristike**	**Ponuđene karakteristike (popunjava Ponuđač)**
	VN–NN 300 MVA - %	
	SN–NN 300 MVA - %	
18. Dimenzije i masa transformatora	***Napomena: Ponuđene dimenzije transformatora uskladiti sa zahtijevima iz tačke 1.3.1 ovog priloga***	
a) Maksimalna dužina	a) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
b) Makimalna širina	b) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
c) Maksimalna visina (uključujući točkove)	c) Upisati dimenziju ponuđenog transformatora	
d) Maksimalna ukupna masa	d) Upisati masu ponuđenog transformatora	
e) Maksimalna masa ulja	e) Upisati masu ulja ponuđenog transformatora	
f) transportna masa (najteži dio) - sa uljem - bez ulja - dužina, širina i visina pri transportu	f) upisati - - -	
19. Provodni izolatori a) VN strana	a) Kondenzatorskog tipa 1425 kV, ≥ 1000A (sa izvodom za mjerenje tg δ, C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
b) na izlazu SN strane	b) Kondenzatorskog tipa 550 kV, ≥ 1800A (sa izvodom za mjerenje tg δ, C). Tip "OIP" sa gornjim i donjim izolatorom od porcelana.	
c) na izlazu NN strane	c) porculanski (navesti proizvođača i tip provodnog izolatora)	
d) specifična dužina strujne staze (za sve provodne izolatore)	d) ≥25 mm/kV	