ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1009-44/2025
Datum: 03 -11- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 30.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1009-44/2025 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1009-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad, dostavljen od strane privrednog subjekta CNTIC u kojem se traži pojašnjenje:

Na osnovu Vašeg najnovijeg pojašnjenja, navedeno je da "Ukoliko se utvrdi da postojeći temelj i uljna kada ne zadovoljavaju navedene zahtjeve, Ponuđač/Dobavljač je dužan da, o svom trošku, obezbijedi odgovarajuće tehničko rješenje koje može obuhvatiti prilagođavanje, ojačanje ili rekonstrukciju postojećeg temelja i uljne kade, odnosno izgradnju novog temelja i uljne kade, uključujući njihovo eventualno proširenje. Predloženo rješenje mora biti tehnički izvodljivo u okviru postojeće transformatorske stanice, bez ugrožavanja okolnih objekata, elektroenergetske opreme, instalacija, pristupnih puteva i bez narušavanja sigurnosti i funkcionalnosti transformatorske stanice.
Dakle, ukoliko je potrebna takva izmjena ili rekonstrukcija postojećeg temelja transformatora, ponuđač je dužan pribaviti važeće odobrenje za projektovanje i izvođenje tih građevinskih radova, ili te radove može povjeriti podizvođaču koji posjeduje odgovarajuća važeća ovlaštenja.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor:
U slučaju da se tokom realizacije ugovora ukaže potreba za ojačanje ili rekonstrukciju postojećeg temelja i uljne kade, odnosno izgradnju novog temelja i uljne kade transformatora, dobavljač nije u obavezi da pribavlja licence za projektovanje i izvođenje građevinskih radova već može da postupa u skladu sa članom 31. tenderske dokumentacije (Podugovaranje), te takve poslove prepusti podugovaraču koji posjeduje odgovarajuće važeće licence.
U skladu sa članom 31. tenderske dokumentacije (Podugovaranje) u slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi dobavljač.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1009/2025

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009
ID broj PDV: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221