



# ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1009-// /2025

Datum: 25-09-2026

## **PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 22.09.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1009-10/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1009-6/2025 u postupku javne nabavke, Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad, dostavljen od strane privrednog subjekta Energoinvest d.d. Sarajevo u kojem se traži sljedeće pojašnjenje:

### **Pitanje broj 1:**

Imajući u vidu značaj i tehničku složenost predmetne nabavke, pozdravljamo zahtjev za referencama Um  $\geq$  400 kV i Sn  $\geq$  300 MVA, kojim se osigurava učešće ponuđača sa relevantnim iskustvom na transformatorima ovog naponskog nivoa i snage. Međutim, s obzirom da navedeni referentni zahtjevi za nas ne predstavljaju ograničenje, molimo za pojašnjenje da li je dozvoljeno odstupanje od dimenzija transformatora navedenih u Prilogu 8, tačka 1.3.1 (strana 44), te, ukoliko jeste, u kojem obimu?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

### **Odgovor na pitanje 1 :**

Zahtjevano dimenzije su ograničene veličinom postojeće uljne kade tako da nije dozvoljeno odstupanje od zahtjevanih dimenzija.

Predsjednik Komisije za  
JN-OP-1009/2025