



Broj: JN-OP-1009-2/2025

Datum: 29-09-2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 25.9.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1009-18/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1009-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. prvo pitanje

šta će napajati tercijarni namotaj traženog transformatora?

Molim Vas da dostavite jednopolnu šemu trafostanice radi jasnije slike o traženom transformatoru.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. odgovor na prvo pitanje

Poštovani,

nije predviđeno da tercijer napaja potrošače. Jednopolna šema TS Višegrad nije neophodna za davanje ponude za nabavku energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA. Obilazak lokacije za isporuku i ugradnju energetskog transformatora čija nabavka je predviđena ovom tenderskom dokumentacijom biće omogućen svim zainteresovanim ponuđačima na lokaciji TS 400/x kV Višegrad u skladu sa tačkom 10.2 tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1009/2025