



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1009-22/2025

Datum: 29-09-2026

PREDMET: Odgovor na pitanje

U sjedištu Ugovornog organa dana 25.9.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1009-12/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1009-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA u TS 400/x kV Višegrad, dostavljen od strane privrednog subjekta Energoinvest d.d. Sarajevo u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje

U Prilogu 8 (tačka 1.3.1. na str. 44) i Tabeli tehničke specifikacije, (stavka 18.d na str. 74) definisano je da ukupna masa transformatora u radnom stanju (sa uljem i kompletnom opremom) ne smije prelaziti 255.000 kg (255 t) zbog ograničenja nosivosti postojećeg temelja. S tim u vezi, molimo vas za pojašnjenje sljedećih pitanja:

1. Da li je u okviru ponude dozvoljeno bilo kakvo prekoračenje definisane maksimalne ukupne mase od 255 tona u radnom stanju, odnosno transportne mase?
2. Ukoliko je prekoračenje mase dozvoljeno, molimo vas da precizirate koliki je maksimalno dozvoljeni procenat ili iznos prekoračenja u odnosu na propisanu granicu od 255 tona.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor:

Poštovani,

Nije dozvoljeno prekoračenje ukupne mase koja je određena već postojećim temeljem.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1009/2025