



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 13.03.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1014-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, u postupku javne nabavke broj: JN-OP-1014/2025 - Strujni mjerni transformatori OP BL, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

„Iz Instituta za mjeriteljstvo navode da ako se strujni mjerni transformatori koriste za zaštitu isti ne podliježu prvoj verifikaciji. Stoga Vas molimo da nam navedete svrhu i namjenu, jer zahtijevanje prve verifikacije mjernih jezgara u slučaju da se koriste za zaštitu predstavlja kršenje zakona o mjeriteljstvu.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Na stranici 40 TD tački 2. "2. Strujni mjerni transformatori 24 kv-tehnički detalji" piše:

"Strujni mjerni transformatori će se ugraditi u ćelije KO 10 kV Grad i KO 10 kV Pilana 3 (ćelije tipa ZS1 proizvođača ABB u TS 110/35/10 kV Bosanska Krupa) za zaštitu navedenih odvoda. Ukoliko nuđeni strujni mjerni transformatori ne posjeduju odobrenje tipa izdato od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine oni se mogu osloboditi od obaveze tipskog odobrenja od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine uz lokacijska i namjenska ograničenja te se ovi strujni mjerni transformatori:

- mogu koristiti isključivo na odobrenoj lokaciji,
- mjerna jezgra se ne smiju koristiti u svrhe mjerenja električne energije (kratko spojiti),
- ne smiju biti premještena na drugu lokaciju ili korištena u druge svrhe.

Ukoliko nuđeni strujni mjerni transformatori nemaju odobrenje tipa od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, potrebno je da Dobavljač prilikom uvoza ovih strujnih mjernih transformatora podnese Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zahtjev za odobrenje tipa strujnih mjernih transformatora ili zahtjev za oslobađanje od obaveze tipskog odobrenja. U okviru zahtjeva za oslobađanje od obaveze tipskog ispitivanja obavezno je dostaviti sve relevantne podatke o mjerilima, uključujući njihovu tehničku specifikaciju, namjenu, serijske brojeve te tačno mjesto ugradnje."

Iz gore navedenog vidi se da će se strujni mjerni transformatori koji se nabavljaju u ovom postupku JN (strujni mjerni transformatori imaju mjerno i zaštitno jezgro) koristiti za zaštitu navedenih odvoda.

Ukoliko nuđeni SMT **posjeduju odobrenje tipa** izdato od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Dobavljač koji potpiše Ugovor za nabavku strujnih mjernih transformatora sa Naručiocem treba samo podnijeti zahtjev prvu verifikaciju brojila ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije). U Ovom slučaju ukoliko Dobavljač prilikom isporuke strujnih mjernih transformatora ne dostavi Naručiocu Certifikat o odobrenju tipa mjernog transformatora i Certifikat o prvoj verifikaciji mjerila (strujni mjerni transformatori), prijem isporučenih predmetnih mjernih transformatora će biti odbijen.

Ukoliko nuđeni SMT **ne posjeduju odobrenje tipa** izdato od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Dobavljač koji potpiše Ugovor za nabavku strujnih mjernih transformatora sa Naručiocem može podnijeti zahtjev za odobrenje tipa nuđenih strujnih mjernih transformatora (i u tom slučaju je potrebno izvršiti prvu verifikaciju mjerila ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije). U Ovom slučaju ukoliko Dobavljač prilikom isporuke strujnih mjernih transformatora ne dostavi Naručiocu Certifikat o odobrenju tipa mjernog transformatora i Certifikat o prvoj verifikaciji mjerila (strujni mjerni transformatori), prijem isporučenih predmetnih mjernih transformatora će biti odbijen.

U slučaju da nuđeni SMT **ne posjeduju odobrenje tipa** isti se mogu osloboditi od obaveze tipskog odobrenja od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine uz lokacijska i namjenska ograničenja te se ovi strujni mjerni transformatori:

- mogu koristiti isključivo na odobrenoj lokaciji,
- mjerna jezgra se ne smiju koristiti u svrhe mjerenja električne energije (kratko spojiti),
- ne smiju biti premještena na drugu lokaciju ili korištena u druge svrhe.

U ovom slučaju potrebno je da Dobavljač prilikom uvoza ovih strujnih mjernih transformatora podnese Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zahtjev za oslobađanje od obaveze tipskog odobrenja. U okviru zahtjeva za oslobađanje od obaveze tipskog ispitivanja obavezno je dostaviti Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine sve relevantne podatke o mjerilima, uključujući njihovu tehničku specifikaciju, namjenu, serijske brojeve te tačno mjesto ugradnje (podatke o namjeni i mjestu ugradnje strujnih mjernih transformatora će Dobavljaču na zahtjev dostaviti Naručilac pisanim putem).

Ukoliko Dobavljač podnese zahtjev za oslobađanje od obaveze tipskog ispitivanja prema Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine nuđenih strujnih mjernih transformatora, u tom slučaju prilikom isporuke nuđenih strujnih mjernih transformatora **NIJE obavezan** dostaviti Naručiocu certifikat o prvoj verifikaciji mjerila (prva verifikacija mjerila se u ovom slučaju ne radi, jer se mjerno jezgo u tom slučaju ne smije koristiti - mora biti kratko spojen), već samo potvrdu o oslobađanju od obaveze tipskog odobrenja izdato od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u suprotnom prijemu strujnih mjernih transformatora će biti odbijen.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1014/2025



Ljiljana Petrović

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 567241100000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221