



Broj: JN-OP-1077-10/2025
Datum: 08-10-2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-1077/2025 – Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, TS 110/x kV Banja Luka 5), Komisija za javnu nabavku, vrši

**Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-1077-6/2025**

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-1077-6/2025 vrši se izmjena kako slijedi:

- U PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1077-6/2025, u tabeli **8.A.2. DETALJNI TEHNIČKI ZAHTJEVI – TABELARNI**, stavka 8.A.2.1– Trofazni jednopolni 110kV SF6 prekidač za vanjsku montažu, na stranici 55, za zahtjev pod rednim brojem 37 za statičku silu na priključcima prekidača pogrešno je navedena jedinica mjere, te mjesto navoda:

Statičko $\geq 1250 \text{ A}$

treba da piše:

Statičko $\geq 1250 \text{ N}$.

Prilog:

- stranica 55 tenderske dokumentacije broj JN-OP-1077-6/2025 sa unesenom izmjenom.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1077/2024



29.	vrijeme isklopa	≤60 milliseconds	
30.	vrijeme uklopa	≤ 80 milliseconds	
31.	princip prekida	(spontano) samo oduvavanje luka SF6	
32.	ponovni preskok pri uklopu/isklopu kapacitivnih struja	kl. C2: veoma mala vjerovatnoća	
33.	učestanost mehaničkih operacija	klasa M2	
34.	materijal izolatora	Polimerni kompozitni BAS EN 61462 ili porcelan C130, BAS EN 60672-3 ili ekvivalenti	
35.	strujna staza (stepen zagađenja):	≥25 mm/kV	
36.	VN priključci (terminali)	aluminijumski ravni (DIN opcija za rupe)	
37.	sile naprezanja na priključcima: -statičko -statičko i dinamičko	≥ 1250 N ≥ 3000 N	
38.	vanjska kontrola SF6 gasa (temperaturno kompenzovano)	1 senzor gustine po polu	
39.	rastojanje između faza	1700-2000 mm	
	d/ Karakteristike pogonskog mehanizma prekidača:		
40.	broj pogonskih mehanizama	3	
41.	radni metod	motorno opružni pogon male snage	
42.	broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata	12 NO+12 NC	
43.	automatsko ponovno uključivanje pogodno za:	1+3 pola	
44.	nazivni napon pomoćnih krugova	220 V DC	
45.	upravljački naponi: -dvopolna komanda za uklop prekidača..... -jednopolna komanda za isklup prekidača.....	220 V DC Da Da	
46.	broj kalemova za isklup	2	
47.	broj kalemova za uklop	1	
48.	indikator pozicije	indikator i pomoćni kontakti direktno pogonjeni	
	e/ Karakteristike upravljačkog ormara		
49.	nivo zaštite upravljačkog ormara	IP 54	
50.	zaštita od korozije	limovi od legure aluminijuma ili limovi od nehrđajućeg čelika	
51.	grijač sa termostatom:	220 V AC	
52.	ormar lokalnog upravljanja	ožičen	
	e/ Posebni zahtjevi:		

kan-D