



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1077- 8 /2025

Datum: 08 -10- 2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 02.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1077-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1077-6/2025 u postupku javne nabavke Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, TS 110/x kV Banja Luka 5), dostavljen od strane privrednog subjekta ELPROMET d.o.o. Laktaši, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje 1:

Poštovani,

Molimo Ugovorni organ za pojašnjenje sljedećeg:

“U stavci 37., na strani 55 tenderske dokumentacije zahtijeva se $\geq 1250A$ statičke sile naprezanja na priključcima. Pretpostavljamo da navedena jedinica treba biti njutn, odnosno da se zahtijeva $\geq 1250N$ sile naprezanja, pa ovim putem molimo za potvrdu navedene pretpostavke”?

Odgovor 1:

U PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1077-6/2025, u tabeli **8.A.2. DETALJNI TEHNIČKI ZAHTJEVI – TABELARNI**, stavka 8.A.2.1– Trofazni jednopolni 110kV SF6 prekidač za vanjsku montažu, na stranici 55, za zahtjev pod rednim brojem 37 pogrešno je upisana jedinica mjere.

Dakle u navedenoj stavci se traži minimalna statička sila koju trebaju izdržati priključci na trofaznom jednopolnom 110kV SF6 prekidaču za vanjsku montažu.

Ugovorni organ će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije za

JN-OP-1077/2025