



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1080-~~11~~/2025
Datum: 15 -07- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.07.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1080-10/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-1080/2025 u postupku javne nabavke robe Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac, dostavljen od strane privrednog subjekta DELING D.O.O., u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Na stranici 140/234 tenderske dokumentacije u tački 3.2.6.2. „Numerička autonomna prekostrujna zaštita“ između ostalih naveden je zahtjev da analogni ulazi uređaja trebaju zadovoljavati i sljedeći uslov:
Kapacitet preopterećenja strujnih krugova (r.m.s.) 100 A za 1 s.
Koliko je nama poznato, za proizvode ovog tipa se u katalozima navodi kapacitet preopterećenja strujnih krugova (r.m.s.): 50 A za 1 s, koji je referentan po IEC 60255-27 standardu po kojim se ovi uređaji ispituju.
Postojao je samo jedan tip releja sa ovim karakteristikama koji se prestao proizvoditi.
Obzirom da smatramo da se pozitivnim odgovorom ne bi ugrozili tehnički zahtjevi u smislu funkcionalnosti uređaja naše pitanje glasi:

Da li je moguće ponuditi uređaj čiji analogni ulazi imaju sljedeće vrijednosti za preopterećenje: „Kapacitet preopterećenja strujnih krugova (r.m.s.) 50 A za 1 s, 3 A trajno“?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Prihvatljivo je nuđenje uređaja čiji analogni ulazi imaju sljedeće vrijednosti za preopterećenje: „Kapacitet preopterećenja strujnih krugova (r.m.s.) 50 A za 1 s, ≥ 2 A trajno“. U skladu s navedenim, biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1080/2025