



Broj: JN-OP-1211-//2023

Datum: 23-04-2024

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.04.2024. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1211-7/2023, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1211-6/2023 u postupku javne nabavke robe: oprema i materijal za trafostanice – dizel električni agregat, dostavljen od strane privrednog subjekta SICON SAS D.O.O. TUZLA u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

„U TD ste naveli da je uz ponudu potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

1. Mjerna skica za ponudeni tip dizel električnog agregata i prateće opreme
2. Lista opreme
3. Ponuđač je sa ponudom, obavezan dostaviti izvještaje (ili sažetak izvještaja) o tipskim ispitivanjima dizel električnog agregata, definisane važećim BAS/IEC ili ekvivalentnim standardom za ponudeni dizel električni agregat koji mora sadržavati minimalno:
 - Naziv proizvođača
 - Vrstu dizel električnog agregata koja se ispitivala
 - Tip dizel električnog agregata (oznaka)
 - Vrsta testa koji se izveo (prema BAS/IEC ili ekvivalentnom drugom standardu)
 - Uspješnost testa

Naša pitanja:

1. Šta podrazumjevate pod stavkom „Mjerna skica za ponudeni tip dizel električnog agregata i prateće opreme”? Da li je to crtež dizel električnog agregata i ostale opreme ili nešto drugo?
Molim Vas naveditie koja je to ostala oprema kako ne bi bilo zabune.
2. Šta podrazumjevate pod „Lista opreme”?
3. S obzirom da se izvještaj o ispitivanjima dizel električnog agregata dobiju nakon proizvodnje određenog agregata i njegovog testa u fabrici, molimo Ugovorni organ da omogući da se ovaj izvještaj dostavi uz isporuku agregata. ”

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Mjerna skica podrazumjeva: crtež dizel električnog agregata sa svojim konačnim vanjskim gabaritima na mjestu ugradnje (zajedno sa rezervoarom, internim sistemom hlađenja), prateća oprema je komandni ormar.

2. Lista opreme podrazumjeva listu sa pobrojanom rasklopnom i zaštitnom opremom ugrađenom u elekro ormare koji se isporučuju uz dizel električni agregat.
3. U tenderskoj dokumentaciji JN-OP-1211-6/2023 je navedeno da je u ponudi potrebno dostaviti: „izvještaje (ili sažetak izvještaja) o tipskim ispitivanjima dizel električnog agregata“.

Riječ je o ispitivanjima za ponudeni tip dizel električnog agregata a ne o rutinskim ispitivanjima koja se provode nakon proizvodnje a koja će se dostaviti uz isporuku dizel električnog agregata.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1211/2023



"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50 3 -01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379