



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-130-10/2025

Datum: 27-05-2025

U skladu s čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabave JN-OP-130/2025 – Akumulatorske baterije za TS, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije broj: JN-OP-130-6/2025

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-130-6/2025 vrše se izmjene kako slijedi:

U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude – LOT 1 u tablici u stupcu „Opis robe“ za stavku pod rednim brojem 1, riječ „AGM“ se mijenja riječju „OPzV“, te opis stavke sada glasi: „220VDC 2V članak 490 Ah VRLA OPzV 106 kom“.

U Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije – LOT 1 u poglavlju 1.2, mijenja se opis stavke 1 na način da se riječ „AGM“ mijenja riječju „OPzV“, te opis stavke sada glasi: „220VDC 2V članak 490 – 500 Ah VRLA OPzV (106x2V) kom“.

II

Ostale točke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:

- Stranica 36 tenderske dokumentacije br. JN-OP-130-6/2025 s unesenom izmjenom
- Stranica 43 tenderske dokumentacije br. JN-OP-130-6/2025 s unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-130/2025

Mario Ljubić, mag.ing.el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.	5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka	5510010003400849
Raiffeisen Bank	1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka	5672411000000702
NLB Banka	1320102011989379

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – LOT 1

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	220VDC 2V članak 490 Ah VRLA OPzV 106 kom	kom	1			
2.	220VDC 6V članak 200 Ah VRLA AGM 36 kom	kom	1			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____ %):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore danom formom i mora sadržavati sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu s jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Također se ne može ispravljati popust izražen u postocima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u postocima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu s iznosom izraženim u postocima.
5. Navedene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE – LOT 1

U ovom prilogu su date detaljne specifikacije koje treba da zadovolje akumulatorske baterije.

1.1 Opšte

Prilog prikazuje specifikacije tražene opreme. U tabelama sa tehničkim detaljima je potrebno navesti sve podatke konkretne opreme koja se nudi, posebno navodeći proizvođača, tip i kataloški broj gdje se to traži.

1.2 Predmet nabavke i obim isporuke

R.B.	Opis	Količina	Lokacija	Adresa
1.	220VDC 2V članak 490Ah – 500Ah VRLA OpzV (106x2V) kom	1	TJ Banja Luka	TS Prijedor 2, Petrovo bb 79101 Prijedor

Potrebno je isporučiti jednu akumulatorsku bateriju 220 VDC, koja se sastoji od stotinu i šest (106) članaka/čelija.

Isporučena baterija treba biti u VRLA tehnologiji (valve regulated lead acid - ventilom regulisane olovne), pogodna za unutrašnju ugradnju. Efikasnost rekombinacije molekula hidrogena i oksigena treba biti bolja od 99 %, tako da je baterija bez potrebe za dosipanjem destilovane vode, s nultom emisijom hidrogena i oksigena u okolinu (u normalnom režimu rada).

Materijal suda i poklopca ćelije treba da je otporan na udare, vibraciju, vatru i da je samogasiv. Sud i poklopac treba da su međusobno zavareni. Svaka ćelija treba da ima ventil koji se otvara u slučaju da pritisak u ćeliji postane previsok, i koji sprečava ulazak vazduha u ćeliju u slučaju da je pritisak prenizak.

Svaka pojedinačna ćelija akumulatorske baterije treba da ima nazivni napon i kapacitet prema tabelarnim tehničkim detaljima, s predviđenim životnim vijekom od najmanje dvanaest (12) godina pri uslovima okoline koji preovladavaju na predviđenom mjestu ugradnje.

Baterija će se smještati u postojeće ormare u TS Prijedor 2, kao zamjena za postojeću dotrajalu bateriju. Postoji mogućnost paralelovanja s drugom postojećom baterijom. Zbog toga baterija koja se nabavlja mora biti odgovarajuća postojećim baterijama HOPPECKE 6 OPZV 420 po karakteristikama navedenim u tabelarnim tehničkim detaljima.

Vrsta priključka na članku: priključenje vijkom.

Moraju biti dostavljeni podaci o sili pritezanja spojeva moment ključem (kP ili Nm).

Uz bateriju je potrebno isporučiti fleksibilne veze dovoljnog presjeka za povezivanje članaka i vijčanu opremu. Takođe, potrebno je isporučiti samoljepljive brojeve od jedan (1) do stotinu i šest (106) za označavanje članaka.

Mjesto isporuke je TS Prijedor 2, Petrovo bb Prijedor.

R.B.	Opis	Količina	Lokacija	Adresa
2.	220VDC 6V članak 200Ah VRLA AGM 36 kom	1	TJ Bihać	TS Bosanski Petrovac Drvarska bb, Bosanski Petrovac