



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-130-3/2025

Datum: 27-05-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 21.05.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-130-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-130-6/2025 u postupku javne nabavke (Akumulatorske baterije za TS), dostavljen od strane privrednog subjekta (INGES CONSULTING), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Stavka 1 - Baterije 490Ah - 500Ah VRLA AGM

Poštovani,

U tehničkim zahtjevima za stavku 1 navedeno je da se traži VRLA AGM baterija kapaciteta 490Ah-500Ah (220VDC 2V članak 490Ah - 500Ah VRLA AGM (106x2V) kom), a istovremeno je u opisu navedeno da baterije treba da budu zamjena za postojeće Hoppecke 6 OPzV 420.

Međutim, želimo skrenuti pažnju da VRLA AGM baterije nisu kompatibilne sa OPzV baterijama, jer se radi o različitim tehnologijama sa različitim karakteristikama punjenja, dubinom pražnjenja, internim otporima i projektovanim vijekom trajanja. Ovakvo tehničko rješenje može dovesti do ozbiljnih tehničkih problema u radu sistema.

Molimo Vas da potvrdite:

- Da li je greškom navedena AGM tehnologija i da li ponuđači trebaju da ponude OPzV baterije koje su ekvivalentne onima koje se mijenjaju?*
- Ako je AGM tehnologija zaista tražena, molimo da potvrdite kako su te baterije kompatibilne sa postojećim sistemom koji je do sada koristio OPzV baterije?*
- Da li ponuđači mogu ponuditi OPzV baterije kao ekvivalent, s obzirom na jasno navedeno da su zamjena za postojeće?*

2. Stavka 2 - Baterije 6V članak 200Ah VRLA AGM

U tehničkoj specifikaciji za stavku 2 (220VDC 6V članak 200Ah VRLA AGM 36 kom) navedene su sljedeće dimenzije baterije:

- Dužina: 135 mm*
- Širina: 365 mm*
- Visina: 260 mm*

Međutim, u dokumentaciji nije navedeno da li su ove dimenzije obavezne zbog montaže na postojeće postolje ili prostor, kao što je to učinjeno u opisu za LOT 2.

Molimo Vas da pojasnite:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
NLB Banka 1320102011989379

- *Da li su tražene dimenzije obavezujuće, te da li postoji dozvoljeno odstupanje (tolerancija) u dimenzijama članka?*
- *Ako su dimenzije obavezne, da li ih treba poštovati u svakom pogledu (npr. +/- 5 mm), s obzirom da većina renomiranih proizvođača nudi slične baterije sa odstupanjima u dimenzijama?*
- *Da li ponuđači mogu ponuditi baterije istih tehničkih karakteristika, ali sa manjim odstupanjima u dimenzijama?*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Odgovor na pitanje br. 1

AGM tehnologija je navedena greškom za stavku 1 (LOT 1) u tablicama u Prilogu 3 i Prilogu 7. S obzirom na to da će se baterija smještati u postojeće ormare kao zamjena za postojeću dotrajalu bateriju te da postoji mogućnost paralelovanja s drugom postojećom baterijom potrebno je ponuditi VRLA OPzV bateriju.

Odgovor na pitanje br. 2

Tražene dimenzije baterijskih članaka (blokova) predstavljaju maksimalno dozvoljene dimenzije i one su obavezujuće.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-130/2025



Mario Ljubić, mag.ing.el.