



**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku JN-OP-1638/2020  
– Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Gračanica**

**Pitanje:**

1. Uslov za rastavljače naveden u tačkama: 3.4.1., 3.5.1. i 3.5.2., na stranicama 155 i 156 tenderske dokumentacije, u rečenici:

„Rastavljači moraju imati mogućnost rastavljanja i sastavljanja struja sabirnica (bus-transfer current) od 1250 A pri naponu (bus transfer voltage) od 100 V, pri operaciji promjene sistema sabirnica.“ se odnosi na transformatorske stanice sa više sistema sabirnica po jednom naponskom nivou.

Pitanje glasi:

Budući da u TS 110/20/10 kV Jelah imamo po jedan sistem sabirnica na svakom naponskom nivou, da li se odustaje od ovog zahtjeva u TD?

**Odgovor:**

Budući da je TS 110/x kV Gračanica trafostanica sa po jednim sistemom sabirnica na svakom naponskom nivou, navedena rečenica u tačkama: 3.4.1., 3.5.1. i 3.5.2., na stranicama 155 i 156 tenderske dokumentacije predstavlja štamparsku grešku, te se odustaje od ovog zahtjeva u TD.

Predsjednik Komisije

Mirsad Vehabović, dipl.ing.el