



**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku JN-OP-1638/2020
– Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Gračanica**

Pitanje:

1. Na stranici 281/438 TD-e u poglavlju „Zaštitno-upravljački uređaj za SN polja“ navedeno je sljedeće:

„Izbor za lokalno upravljanje bez blokada mora biti jednostavno dostupan sa prednje strane uređaja, te biti osiguran od slobodnog neautorizovanog korištenja“, te je na navedenoj stranici opisana tražena funkcionalnost.

Da li je dozvoljena mogućnost da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja, a ako nije prihvatljivo da li dozvoljavate da se izbor mjesta upravljanja, Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši sa namjenski predviđene preklopke/i (sa ključem ili bez ključa), a koja bi bila smještena na prednjem dijelu niskonaponskog ormarića SN ćelije?

U oba gore predložena rješenja bila bi zadovoljena tenderskog dokumentacijom tražena funkcionalnost preklopke lokalno-daljinski sa i bez blokada.

Odgovor:

1. Nije dozvoljena mogućnost da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši iz „submenu“-a zaštitno-upravljačkog uređaja. Prihvatljivo je da se izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski, sa i bez blokada, vrši sa namjenski predviđenih preklopki sa ključem ili bez ključa koje bi bile smještene na prednjem dijelu niskonaponskog ormarića SN ćelije.

Predsjednik Komisije

Mirsad Vehabović, dipl.ing.el