



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-188-13/2026

Datum: 18.09.2026. god.

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 17.09.2026. godine, pod brojevima protokola: JN-OP-188-9/2026 i JN-OP-188-10/2026, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-188-6/2026 u postupku javne nabavke: Pomoćni releji, kontakti i ostala oprema (Os), dostavljen od strane privrednog subjekta „ELNOS Trade“ D.O.O. Banja Luka, u kome se traži sljedeća pojašnjenja:

1. Poštovani, da li za brzi trip relej tip kao 7PA274 Siemens, treba isporučiti i podnožje i ako jeste koje, DIN sina ili vrata?

Da li je kod kontrole isključenih krugova 7PA3040 Siemens, napravljena greška kod tipa? Da li je jednopolni KIK ili trolni? Da li je potrebno podnožje i koje?

2. Poštovani, da li je kod releja za nadzor isključnog kruga Siemens 7PA3042-1AA00 i Releja Siemens 7PA2341 220 VDC potrebno podnožje i koje?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje broj 1:

Podnožje brzog trip releja tip kao 7PA274 Siemens nije potrebno isporučiti osim ako u stavci nije posebno naglašeno „sa podnožjem“ ili „sa kućištem“ (naprimjer stavka 40. u lotu 3 – „sa kućištem (montaža na prednju ploču – odnosno na vrata). Također u lotu 3 je posebnom stavkom traženo kućište za montažu na prednju ploču (pod 41.).

Za releje kontrole isključnih krugova tip kao 7PA3040 Siemens nije napravljena greška jer se navedena narudžbena oznaka 7PA3042-1AA00 odnosi na jednopolne KIK releje te ovoj TD ne postoji stavka koja se odnosi na trolni KIK relej. Podnožje nije potrebno osim ako nije posebno naglašeno „sa podnožjem“ ili „sa kućištem“.

Odgovor na pitanje broj 2:

Podnožje releja za nadzor isključnog ruga tip kao 7PA3040 Siemens kao i bistabilnog releja tip kao 7PA2341 Siemens nije potrebno isporučiti osim ako nije posebno naglašeno „sa podnožjem“ ili „sa kućištem“.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-188/2026

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

JIB: 4402369530009
ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221