



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-188-18/2026

Datum: 05.10.2026. god.

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 01.10.2026. godine, pod brojevima protokola: JN-OP-188-16/2026 i JN-OP-188-17/2026, zaprimljeni su Zahtjevi za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-188-6/2026 u postupku javne nabavke: Pomoćni releji, kontaktori i ostala oprema (Os), dostavljeni od strane privrednog subjekta „ELCOM“ D.O.O. Tuzla, u kojim se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Poštovani, prilikom provjere tehničke specifikacije za stavku:

Dvopolni kompaktni prekidač za DC struju, ABB XT1B160TMD80

- nazivna struja: 80 A DC,

- nazivni napon: 250 V DC,

- broj polova: 2,

- mogućnost podešenja prekostrujne i kratkospojne zaštitne jedinice,

uočili smo neusklađenost između navedenog zahtjeva i karakteristika referentnog modela ABB XT1B 160 TMD 80-800, kataloški broj 1SDA066806R1.

Prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača ABB, navedeni model 1SDA066806R1 je izvedba 3-polnog prekidača, dok je kod TMD zaštitne jedinice termička zaštita podesiva u području 56–80 A, a magnetska (kratkospojna) zaštita je fiksna na 800 A.

S obzirom na to da tehnička specifikacija zahtijeva dvopolni prekidač za 250 VDC sa mogućnošću podešavanja i prekostrujne i kratkospojne zaštite, molimo vas za pojašnjenje:

Da li je potrebno ponuditi proizvod koji u potpunosti zadovoljava navedene tehničke karakteristike, odnosno dvopolni DC prekidač sa podesivom termičkom i podesivom kratkospojnom zaštitom, ili se prihvata referentni model ABB XT1B 160 TMD 80-800 (1SDA066806R1), iako njegova TMD zaštitna jedinica ima fiksno magnetsko podešenje od 800 A i navedeni model je tropolne izvedbe?

Molimo za pojašnjenje kako bismo mogli pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima tehničke specifikacije.

Lijep pozdrav.

2. Poštovani, molimo za pojašnjenje tehničke specifikacije za sljedeće stavke:

Sklopnik 220 V AC, nazivne struje 10 A, 10 pomoćnih kontakata, kao Rade Končar CM10 ili ekvivalent

Sklopnik 220 V AC, nazivne struje 16 A, 10 pomoćnih kontakata, kao Rade Končar CM16 ili ekvivalent

Sklopnik 220 V AC, nazivne struje 25 A, 5 pomoćnih kontakata, kao Rade Končar CM25 ili ekvivalent

Prilikom provjere dostupnih proizvoda različitih renomiranih proizvođača nismo pronašli aktuelne modele koji u navedenim nazivnim strujama imaju zahtijevani broj od 10 pomoćnih kontakata za CM10 i CM16, odnosno 5 pomoćnih kontakata za CM25.

Pronađeni slični modeli uglavnom imaju znatno manji broj pomoćnih kontakata, te prema dostupnim tehničkim podacima ne predstavljaju direktnu zamjenu za navedene Rade Končar modele.

Molimo za pojašnjenje da li je moguće ponuditi funkcionalno odgovarajući ekvivalent sa odgovarajućom nazivnom strujom, ali sa manjim brojem ugrađenih pomoćnih kontakata, odnosno uz mogućnost dodavanja pomoćnih kontaktnih blokova gdje je to tehnički moguće.

Također kod sklopnika:

Sklopnik 220 VDC, 4 NC kontakta, kao Lovato 11 BF16C.04/220DC

Sklopnik 220 VDC, 4 NO kontakta, kao Lovato 11 BF12C.40/220DC

Sklopnik 220 VDC, 4 NO kontakta, kao Lovato 11 BF25C.40/220DC

nisu usklađeni zahtjevi sa karakteristikama navedenih modela. Da li je potrebno ponuditi proizvod koji u potpunosti zadovoljava navedene tehničke karakteristike?

Unaprijed zahvaljujemo na pojašnjenju.

Srdačan pozdrav,

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor na pitanje broj 1:

Navedeni referentni model ABB XT1B 160 TMD 80-800 (1SDA066806R1) se prihvata.

Odgovor na pitanje broj 2:

Sklopnici kao Rade Končar: prihvatljivo je ponuditi funkcionalno odgovarajući ekvivalent sa odgovarajućom nazivnom strujom, ali sa manjim brojem ugrađenih pomoćnih kontakata, odnosno uz mogućnost dodavanja pomoćnih kontaktnih blokova gdje je to tehnički moguće.

Sklopnici kao Lovato: potrebno je ponuditi proizvod koji u potpunosti zahtijeva navedene tehničke karakteristike.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-188/2025

