



Broj: JN-OP-189-¹⁵/2026

Datum: 28.09.2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 25.09.2026. godine, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj: JN-OP-189-8/2026 u postupku Javne nabavke (Nabavka robe - Zaštitni i upravljački uređaji), dostavljen od strane privrednog subjekta INELEX D.O.O., u kojima traže sljedeće pojašnjenje TD:

1. Pitanje:

„Poštovani,

Ponudena nam je od proizvođača posljednja verzija releja PCL3 umjesto PCLI kao i izmjena APP2 u APP3.

Uočili smo neslaganje između traženih tehničkih zahtjeva i specificiranog koda releja za poziciju br. 3. U tenderu je tražena usmjerena nadstrujna zaštita, koja nije sadržana u specificiranom kodu. Stoga predlažemo izmjenu na novi kod kako slijedi:

1.

REX615A10GN+AIM4+APP1 +APP3+APP5+BIO5+BIO6+CMF3+COM34+HMI1
+PCL3+PSM4+SCT1

Molimo Vašu potvrdu.“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. Odgovor:

Saglasni smo sa predloženom izmjenom koda.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-189/2026

Čedo Adinović