



Broj: JN-OP-194-8/2026

Datum: 10 -09- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 09.09.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-194-7/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-194/2026 u postupku javne nabavke Visokonaponska (VN) i specijalna zaštitna oprema, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Točka 5: Kod prenosnog uzemljenja za postrojenje 110kV sa užadima i motkama, koje su dužine motke i šta znači presjek 95mm^2 dužine 5m po polu, da li vam treba za tri pola ili?
2. Točka 6: Kod prenosnog uzemljenja 10/36kV kolika je dužina motke?

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. U točki 5. kod prijenosnog uzemljenja za postrojenje 110kV sa užetima i motkama, ukupna duljina motke iznosi 5m, dakle za dvodijelnu ili teleskopsku motku $2 \times 2,5\text{m}$. Presjek 95mm^2 dužine 5m po polu znači da kompletan set sadrži 3 bakarna užeta presjeka 95mm^2 duljine 5m (po jedan za svaki pol).
2. U točki 6. kod prijenosnog uzemljenja 10/36kV ukupna duljina motke iznosi 2m, dakle za dvodijelnu ili teleskopsku motku iznosi $2 \times 1\text{m}$.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-194/2026