



Broj: JN-OP-194-12/2026

Datum: 17 -09- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 15.09.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-194-11/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-194-6/2026 u postupku javne nabavke Visokonaponska (VN) i specijalna zaštitna oprema, dostavljen od strane privrednog subjekta NEXIS d.o.o. Sarajevo, u kome se traže sljedeće pojašnjenje:

„Da li proizvođač mora da posjeduje izvještaj o izvršenom ispitivanju na osnovu traženih standarda: IEC-61243-1, IEC-62193, IEC-61230, IEC-60903, koji su izdati od akreditovane laboratorije IEC-17025.

Da li prilikom predaje ponude, proizvođač/ponuđač, mora da dostavi „ISO sertifikate proizvođača, kojim se dokazuje da je ponuđena oprema „tipski“ ispitina na osnovu traženih standarda „IEC“ u akreditovanoj laboratoriji, standarda „EN ISO/IEC-17025“

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

U skladu sa Napomenom u Prilogu 7 TD, Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti:

- Tipske ateste ili protokole (Type Test Reports) za ponuđenu opremu, izdate od strane ispitne institucije ili laboratorije akreditovane od strane nacionalne akreditacije (u skladu sa traženim IEC standardima),
- Dokaz o akreditaciji ispitne institucije/laboratorije izdat od strane nacionalne agencije za akreditaciju,

Ukoliko je tipski atest stariji od deset (10) godina, uz njega se obavezno dostavlja i Izjava ponuđača/proizvođača da nije došlo do izmjene u relevantnom važećem standardu niti do izmjene karakteristika ponuđene opreme, kao i dokaz o akreditaciji ili izjava da se u to vrijeme akreditacija nije mogla izvršiti. Oznake za ispitani tip opreme u atestu moraju u potpunosti odgovarati oznakama ponuđenog proizvoda.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-194/2026