



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-263-8/2026
Datum: 01.10.2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 29.09.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-263-7/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-263/2026 u postupku javne nabavke Primarna spojna oprema za VN i SN postrojenja dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM D.O.O. Tuzla u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Za stavku 11. – Prilog 3 i Prilog 8

U tabeli PRILOGA 3 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE, za stavku 11. navedeno je: „Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø30 mm u skladu sa stavkom 10 Prilog 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije“

Međutim, u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, u okviru stavke 10, navedeno je: „Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 21,9 mm na Cu svornik Ø30 mm.“

S obzirom na navedenu razliku, molimo Vas za pojašnjenje koji promjer Al vodiča je predmet zahtjeva - Ø 26,6 mm ili Ø 21,9 mm.

2. Za stavku 21. – Prilog 3 i Prilog 8

U tabeli PRILOGA 3 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE, za stavku 21. navedeno je: „Ravne dilatacione stezaljke namijenjene za spoj cijevi (Allegura) i montažu na potporni izolator (Cijevi presjeka Du/Dv=88/100 mm), prema opisu stavke 20 u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije“.

Međutim, u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, pod stavkom 20, navedeno je: „Priključna stezaljka 45° (vijčana) namijenjena za spoj Al-Fe vodiča 240 mm² na Cu/Zn svornik 40 mm.“

Iz navedenog proizlazi da opis stavke 21. u Prilogu 3 nije usklađen sa opisom stavke 20. u Prilogu 8.


Prema našem razumijevanju, za stavku 21. trebalo bi da se upućuje na stavku 17. Priloga 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjem kako slijedi:

1. U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude za stavku 11. napravljena je štamparska greška. Umjesto „Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø30 mm“ treba da stoji „Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 21,9 mm na Cu svornik Ø30 mm“.
2. U Prilogu 3 – Obrazac za cijenu ponude za stavku 21. napravljena je štamparska greška. Umjesto „Ravne dilatacione stezaljke namijenjene za spoj cijevi (Al-legura) i montažu na potporni izolator (Cijevi presjeka Du/Dv=88/100 mm), prema opisu stavke 20 u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije“ treba da stoji „Ravne dilatacione stezaljke namijenjene za spoj cijevi (Al-legura) i montažu na potporni izolator (Cijevi presjeka Du/Dv=88/100 mm), prema opisu stavke 17 u Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije“.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-263/2026


Gordana Čirić