



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-283-6/2026

Datum: 03.09.2026. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE

Broj javne nabavke: JN-OP-283/2026

**Naziv nabavke:
Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal**

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
SA ZAKLJUČIVANJEM OKVIRNOG SPORAZUMA NA DVIJE
GODINE**

Tuzla, septembar 2026. godine

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

S A D R Ž A J

OPŠTI PODACI.....	4
1. Podaci o ugovornom organu	4
2. Komunikacija i razmjena informacija	4
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa	5
4. Redni broj nabavke	5
5. Podaci o postupku javne nabavke	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE	6
6. Opis predmeta nabavke	6
7. Oznaka i naziv iz JRJN	6
8. Količina predmeta nabavke.....	6
9. Tehničke specifikacije.....	6
10. Mjesto isporuke robe.....	7
11. Rok isporuke robe i garantni period.....	7
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU	8
12. Lična sposobnost.....	8
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti	9
14. Ekonomska i finansijska sposobnost.....	10
15. Tehnička i profesionalna sposobnost	10
16. Uslovi za grupu ponuđača.....	12
PODACI O PONUDI.....	14
17. Sadržaj ponude	14
18. Način pripreme ponude	14
19. Jezik i pismo ponude.....	16
20. Način dostavljanja ponuda	16
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda	17
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	17
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda	18
24. Cijena ponude	18
25. Kriterijum za dodjelu ugovora	19
26. Period važenja ponude	20
27. Nacrt okvirnog sporazuma	20
28. Zaključivanje okvirnog sporazuma	20
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE	22
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije	22
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.....	22
31. Podugovaranje.....	23
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	23
33. Rok za donošenje odluke o izboru	24
34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču.....	24
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	24
36. Neprirodno niska cijena ponude	25
37. Provjera računske ispravnosti ponude.....	26
38. Preferencijalni tretman domaćeg	26
39. Sukob interesa	26
40. Pouka o pravnom lijeku	27
41. E – aukcija.....	28
PRILOZI	29
PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE	30

PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU	31
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	35
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	48
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	63
PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE.....	95
PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.	96
PRILOG 6 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.	97
PRILOG 8 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	194
NACRT POJEDINAČNOG UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU	203

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo, račun br. 1413065320340257
- Atos Bank a.d Banja Luka, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- ASA Banka d.d. Sarajevo, račun br. 1341051110000221

Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespondentna banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

- 2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši putem Portala javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal JN), kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.
- 2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.



3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-283/2026

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki:

Finansijski plan poslovanja Kompanije za period 2025-2027 godine i privremeni plan nabavki za potrebe rada i održavanja za 2026. godinu.

Stavka: I.12.1 Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke

5.2 U ovom postupku javne nabavke predviđena je podjela na lotove kako slijedi:

LOT 1: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Banja Luka

LOT 2: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Sarajevo

LOT 3: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Tuzla

LOT 4: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Mostar

5.3 Procijenjena vrijednost nabavke po lotovima (bez PDV-a) iznosi:

LOT 1 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Banja Luka:

130.000,00KM

LOT 2 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Sarajevo: 120.000,00 KM

LOT 3 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Tuzla: 84.000,00 KM

LOT 4 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Mostar: 80.000,00 KM

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka robe.

5.5 Okvirni sporazum:

Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum na period od 2 godine.

Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum za svaki lot posebno, sa jednim ponuđačem za svaki lot.



PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

- 6.1 Predmet ovog postupka je nabavka potrošnog elektromaterijala i bravarskog materijala u organizacionom dijelovima „Elektroprenosa – Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka

7. Oznaka i naziv iz JRJN

- 7.1 Oznaka i naziv iz JRJN:

LOT 1: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Banja Luka
31000000-6 – Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta.

LOT 2: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Sarajevo
31000000-6 – Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta.

LOT 3: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Tuzla
31000000-6 – Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta.

LOT 4: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Mostar
31000000-6 – Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta.

8. Količina predmeta nabavke

- 8.1 Količina predmeta nabavke predstavljaće stvarne iskazane potrebe tokom realizacije okvirnog sporazuma, odnosno isporučene količine robe prema jediničnim cijenama iz dobavljača Izvršioca, a maksimalno do procijenjene vrijednosti nabavke.

9. Tehničke specifikacije

- 9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 7, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.
- 9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna.
- 9.3 Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji koristi izraz „ili ekvivalent“, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod, ako se to traži. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaze o ekvivalentnosti u smislu ispunjenja svih zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, a koji su vezani za konkretnu stavku iz obrasca za cijenu ponude i obrasca za tehničku specifikaciju. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.
- 9.4 Tehničke specifikacije predmeta nabavke određene su u skladu s članom 54. stav (2) tačka a) ZJN i uz pozivanje na bosanskohercegovačke standarde kojima se preuzimaju evropski standardi i međunarodni standardi, pri čemu je prihvatljivo nuđenje predmeta nabavke koji je u skladu sa ekvivalentnim standardima.
- 9.5 U slučaju da ponuđač nudi predmet nabavke koji je u skladu sa ekvivalentnim standardom, Ugovorni organ takvu ponudu neće odbiti s obrazloženjem da ponuđeni predmet nabavke ne

odgovara definisanim specifikacijama, ako ponuđač odgovarajućim sredstvima (tehnički dosje, izvještaj o izvršenom testiranju od ovlaštenog organa i drugi slični dokumenti izdati od nadležnih institucija) u svojoj ponudi dokaže da rješenja koja je on u ponudi predložio u jednakoj mjeri odgovaraju definisanim tehničkim specifikacijama, a sve u skladu sa članom 54. stav (3) ZJN.

10. Mjesto isporuke robe

10.1 Mjesto isporuke robe obuhvaćene LOT-om 1 su Skladište OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, Banja Luka i „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

Mjesto isporuke robe obuhvaćene LOT-om 2 je Skladište OP Sarajevo, Reljevo bb, Sarajevo.

Mjesto isporuke robe obuhvaćene LOT-om 3 je Skladište OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla.

Mjesto isporuke robe obuhvaćene LOT-om 4 je Skladište OP Mostar, Raštani bb, 88000 Mostar

11. Rok isporuke robe i garantni period

11.1 Rok trajanja okvirnog sporazuma je dvije godine.

Rok za isporuku robe po pojedinačnim ugovorima za **LOT 1** je maksimalno **30 (trideset)** dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe po pojedinačnim ugovorima za **LOT 2** je maksimalno **30 (trideset)** dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe po pojedinačnim ugovorima za **LOT 3** je maksimalno **30 (trideset)** dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe po pojedinačnim ugovorima za **LOT 4** je maksimalno **30 (trideset)** dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

11.2 **Zahtijevani garantni period** na isporučenu robu je u skladu s deklaracijom proizvođača.

Garantni period počinje teći od dana prijema robe, odnosno od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.



12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od situacija iz člana 45. st. (5) i (6) ZJN.

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1 Ne traži se.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

LOT 1: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 130.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 2: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 120.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 3: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 84.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave



obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 4: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 80.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, zahtijevana ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a je jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 49. ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) **Spisak izvršenih ugovora o isporuci robe**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a jednake procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a jednake zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.
- b) Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje je izdala druga ugovorna strana**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti potpisana i ovjerena od strane druge ugovorne strane.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može prilikom pregleda i ocjene ponuda od ponuđača zatražiti provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako ponuđač ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijskih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

- 15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

- 16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;

- 16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu

solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (10) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 6 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. **Tabele tehničkih specifikacija**, popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa formama datim u Prilogu 7 – Tehnički zahtjevi i specifikacije;
- 8) **Nacrt okvirnog sporazuma** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 8 tenderske dokumentacije;
- 9) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 10) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao nepravilne, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i



- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i štampana kopija ponude se uvezuju na gore opisan način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. **CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numerišu, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača),** te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Dobavljača“ i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

18.6 Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.

Prilikom pripreme ponude potrebno je jasno napisati šta se nudi: jednoznačno navesti proizvođača, zemlju porijekla, vrstu i tip proizvoda i karakteristike koje pokazuju da je ponudena stavka ono što se traži u tehničkoj specifikaciji ili njen ekvivalent.

Ako je tačkom 17.1 tenderske dokumentacije traženo dostavljanje tehničke dokumentacije, u priloženim katalozima, crtežima i drugoj pratećoj tehničkoj dokumentaciji, moraju jasno biti naznačene ponudene stavke, sa svim detaljima i da se na istima potvrde karakteristike

ponuđene stavke (ne prilagati uopštene kataloge u kojima nije jednoznačno navedeno koje parametre ima ponuđena stavka). **Tehnička dokumentacija koja ne upućuje jednoznačno na dati proizvod/uslugu neće biti razmatrana.**

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćirilichnom pismu ili na nekom drugom jeziku, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku, ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampana kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,
- **PONUDA ZA NABAVKU:**
- broj nabavke: **JN – OP – 283/2026,**
- naziv predmeta nabavke: **Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal**
- naznaka: „**OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU**“.



20.4 Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

20.5 Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene.

Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje ponuđač mogu se dostaviti u odvojenim kovertama/paketima na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi ili zajedno u jednoj koverti/paketu, sa naznačenim podacima iz tačke 20.3.

20.6 Bez obzira na koji način se dostavlja ponuda, ponude za više lotova mogu biti fizički uvezane u jednu knjigu ili zasebno uvezane, svaki lot u posebnu knjigu, na način definisan u 18.3.

Ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može **dokumente koji su zajednički za više lotova** (izjave i dokaze o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju, Nacrt okvirnog sporazuma ...) dostaviti: u posebnoj knjizi na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja zajedničke dokumente za više lotova ili u jednoj zajedničkoj knjizi za sve lotove na koje se prijavljuje ili u knjizi za prvi lot na koji se prijavljuje ili u posebnim knjigama za svaki lot na koji se prijavljuje.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

**„Elektroprenos - Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina**

21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je naveden u Obavještenju o nabavci.**

21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati u vrijeme i na mjestu navedenom u Obavještenju o nabavci.

22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika o otvaranju ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- cijena ponude (bez PDV-a);
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i



preuzeti Zapisnik o otvaranju ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovati će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
- broj nabavke: **JN – OP – 283/2026,**
- naziv predmeta nabavke: **Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal**
- naznaka: **„OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU“.**

23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojevano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) se u Obrascu za cijenu ponude ne navodi slovima.

24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

- 24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.
- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (u Obrascu za ponudu brojevima i slovima, a u Obrascu za cijenu ponude samo brojevima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
 - b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
 - c) sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - d) cijenu prevoza i špeditorske usluge;
 - e) osiguranje;
 - f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - g) druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao nepravilnu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**



25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.

25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

26. Period važenja ponude

26.1 Ponude moraju da važe devedeset (90) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt okvirnog sporazuma

27.1 Nacrt okvirnog sporazuma je dat u Prilogu 8 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt okvirnog sporazuma sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u okvirni sporazum prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt okvirnog sporazuma na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt okvirnog sporazuma njegova ponuda neće biti odbačena.

Nacrt pojedinačnog ugovora na osnovu okvirnog sporazuma je informativnog karaktera i nije ga potrebno parafirati, ovjeravati niti dostavljati uz ponudu.

28. Zaključivanje okvirnog sporazuma

28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog okvirnog sporazuma i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog okvirnog sporazuma će odgovarati nacrtu okvirnog sporazuma iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga okvirnog sporazuma u skladu sa predmetom nabavke.

- 28.2 Pojedinačni ugovori na osnovu okvirnog sporazuma će se zaključiti u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma, tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.
- 28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog okvirnog sporazuma ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:
- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. ZJN, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
 - propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje okvirnog sporazuma, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
 - u pisanoj formi odbije dodjelu okvirnog sporazuma, ili
 - propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje pojedinačnog ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
 - propusti da potpiše okvirni sporazum o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
 - odbije da zaključi okvirni sporazum u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.
- 28.4 U slučaju podjele nabavke na lotove, ugovor/okvirni sporazum se zaključuje za svaki lot posebno.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, na Portalu JN, u skladu sa članom 53. stav (2) ZJN i članom 8. st. (1) i (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj 80/22).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2. stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani na Portalu JN, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu na Portalu JN. Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.4 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba.

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano na Portalu JN. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument na Portalu JN.
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu na Portalu JN tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će putem Portala JN odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, a odgovor dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu JN.
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.
- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta mjestu isporuke robe, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije za isporuku robe.
- 30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.



31. Podugovaranje

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Dobavljača o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
 - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
 - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Dobavljač će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

- 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:
- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;



- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.elprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 8 Nacrta okvirnog sporazuma, (Prilog 8 ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;



- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

- 35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.
- 35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.
- 35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.
- 35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN.

36. Neprirodno niska cijena ponude

- 36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.
- 36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:
- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, izvršenih usluga ili građevinske metode;
 - b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova;
 - c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
 - d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, izvršavaju usluge ili se izvode radovi;
 - e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.
- 36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:
- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN.

- 36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu / izvrši usluge / izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računske ispravnosti ponude

- 37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

- 37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

- 37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

- 38.1 Ugovorni organ neće primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20), prestala da važi 01.06.2021.god.

39. Sukob interesa

- 39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

- 39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (10) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.

39.3 Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito:

- a) ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu;
- b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se:

- a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa;
- b) član komisije za javnu nabavku;
- c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog organa u postupku javne nabavke.

40. Pouka o pravnom lijeku

40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN.

40.2 Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu KRŽ) putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.

40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN.

40.4 Ugovorni organ će zaključkom odbaciti žalbu kao neurednu ukoliko u roku za izjavljivanje žalbe žalilac ne dostavi dokaz iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN. Zaključak ugovornog organa kojim se odbacuje žalba kao neuredna je konačan.

40.5 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom kao neblagovremenu, nedopuštenu, neurednu (osim u slučaju iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN), izjavljenu od neovlaštenog lica ili izjavljenu od lica koje nema aktivnu legitimaciju, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 dana, od dana prijema zaključka.

40.6 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamijeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

40.7 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna, izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. E – aukcija

- 41.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH broj 80/23).
- 41.2 E – aukcija je elektronski proces provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti određenih elemenata ponude, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja na Portalu JN.
- 41.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije na Portalu JN. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme na Portalu JN. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 časova. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.
- 41.4 Svi ponuđači koji su podnijeli **prihvatljive** ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem Portala JN o sljedećem:
- a) datumu i vremenu početka E – aukcije,
 - b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;
 - c) broju postupka javne nabavke i broju lota;
 - d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda.
- 41.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti na Portalu JN do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti na Portalu JN do momenta početka E – aukcije.
- 41.6 Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % od ponuđene cijene.
- 41.7 Portal JN šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, donosi odluku o izboru ili poništenju postupka javne nabavke.
- 41.8 Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN.
- 41.9 E – aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i ne može se zakazati početak za više od tri E – aukcije u istom satu.
- 41.10 U skladu sa članom 4 stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.
- 41.11 Poništenje i ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama člana 9. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije.

PRILOZI

- Prilog 1 - Popis dokumentacije
- Prilog 2 - Obrazac za ponudu
- Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude
- Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije
- Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN
- Prilog 6 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN
- Prilog 7 - Tehnički zahtjevi i specifikacije
- Prilog 8 - Nacrt okvirnog sporazuma

PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE

(Naziv dokumenta 1) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3) broj stranice ponude

•
•
•

(Naziv dokumenta n) broj stranice ponude

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: JN-OP-283/2026 - Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: _____.2026. godine.

UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

JA

IZJAVA PONUDAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: _____ godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-283-6/2026, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

Cijena naše ponude za LOT-1 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-2 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-3 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-4 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		



(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi _____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.

5. Podugovaranje:

Za LOT-1:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-2:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-3:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-4:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.



b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

6. Rok za isporuku robe za LOT-1 je ____ (_____) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe za LOT-2 je ____ (_____) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe za LOT-3 je ____ (_____) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

Rok za isporuku robe za LOT-4 je ____ (_____) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

7. Garantni period na isporučenu robu za LOT-1 je ____ (_____) mjeseci od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi

Garantni period na isporučenu robu za LOT-2 je ____ (_____) mjeseci od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi.

Garantni period na isporučenu za LOT-3 je ____ (_____) mjeseci od od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi.

Garantni period na isporučenu za LOT-4 je ____ (_____) mjeseci od od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi.

8. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:

a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat ponuđača:



PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE**LOT 1 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Banja Luka**

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Glava za trimmer FS 350	kom	1	
2.	Glava za trimmer FS 120	kom	1	
3.	Glava za trimmer MTD 1046	kom	1	
4.	Svječiće za kosilicu	kom	1	
5.	Svječiće za trimmer	kom	1	
6.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 350	kom	1	
7.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 120	kom	1	
8.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer Vilager	kom	1	
9.	Nož za traktor kosilicu Husqvarna	kom	1	
10.	Nož za motornu kosilicu	kom	1	
11.	Remen za traktor kosilicu Husqvarna	kom	1	
12.	Mast grafitna-Stihl za glave trimera	kom	1	
13.	Hemijsko sredstvo protiv korova (Total)	kom	1	
14.	Glava za trimmer Vilager i Husqvarna	kom	1	
15.	Silk 2,7 mm, kvadratni	kom	1	



16.	Silk 2,4 mm, kvadratni	kom	1	
17.	Silk 2,4 mm, okrugli	kom	1	
18.	Izolir traka crvena, dužine 25 m	kom	1	
19.	Izolir traka plava, dužine 25 m	kom	1	
20.	Izolir traka crna, dužine 25 m	kom	1	
21.	Izolir traka žutozelena, dužine 25 m	kom	1	
22.	Rukavice radne - veličina 10	par	1	
23.	Rukavice radne - veličina 11	par	1	
24.	Električarske rukavice	par	1	
25.	Silikon za vanjsko zaptivanje	kom	1	
26.	Ljepilo dvokomponentno tečni metal 2x20 ml	kom	1	
27.	Ljepilo epoksidno dvokomponentno u dvostrukoj brizgalici 18 ml	kom	1	
28.	Dvostrana samoljepiva traka	kom	1	
29.	Kontaktna mast, 1kg	kom	1	
30.	Masa zaptivna	kom	1	
31.	Pur pjena 750 ml	kom	1	
32.	Pur pjena samostalna 750 ml	kom	1	
33.	Pištalj za pur pjenu	kom	1	
34.	Grafitna mast, 500 g	kom	1	
35.	Silikonski sprej, pakovanje 500 ml	kom	1	
36.	Kontaktna mast	kom	1	
37.	Tovatna mast	kg	1	



38.	Cink sprej	kom	1	
39.	Kontaktini sprej	kom	1	
40.	Sprej za detekciju prisustva gasa	kom	1	
41.	Silikon za kade	kom	1	
42.	Univerzalni sprej	kom	1	
43.	Ljepilo univerzalno	kom	1	
44.	Sprej protiv osa	kom	1	
45.	Pištolt za silikon	kom	1	
46.	Rezna ploča - mala (125x1 mm)	kom	1	
47.	Rezna ploča - veća (230x1,6x22,23 mm)	kom	1	
48.	Elektroda za varenje 2,5 mm	kg	1	
49.	Streč folija u rolni 500 mm	kg	1	
50.	Abrazivni disk tip 1	kom	1	
51.	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	kom	1	
52.	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	paket	1	
53.	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	kom	1	
54.	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	kom	1	
55.	Tinol žica	kg	1	
56.	Brusna ploča za metal 125 x 6 x 22,2	kom	1	
57.	Brusna ploča za metal Ø125	kom	1	
58.	Ploča rezna Ø230 mm	kom	1	
59.	Ploča rezna Ø125 mm	kom	1	

60.	Skoč traka/brajt 100 mm (za poliranje metala) 10 m	m	1	
61.	Krpa otpadna	kg	1	
62.	Krep traka 50 mm	kom	1	
63.	Krep traka 20 mm	kom	1	
64.	Naočare zaštitne	kom	1	
65.	Burgija za metal, 3 mm	kom	1	
66.	Burgija za metal, 4 mm	kom	1	
67.	Burgija za metal, 5 mm	kom	1	
68.	Burgija za metal, 6 mm	kom	1	
69.	Burgija za metal, 8 mm	kom	1	
70.	Burgija za metal, 10 mm	kom	1	
71.	Burgija za metal, 12 mm	kom	1	
72.	Burgija za metal, 13 mm	kom	1	
73.	Burgija za metal, 14 mm	kom	1	
74.	Adapter za bušilicu	kom	1	
75.	Svrdlo	kom	1	
76.	Silika - gel tip 1	kg	1	
77.	Silika - gel tip 2	kg	1	
78.	Crijevo tip 1	kom	1	
79.	Bonsek	kom	1	

80.	Pajser	kom	1	
81.	Oznake za kablove i vodiče	set	1	
82.	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolni sa integrisanom termo-magnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja	kom	1	
83.	Kontrolnik izolacije za detekciju zemljospoja u industrijskim sistemima istosmjernog napajanja nazivnog napona 220 V DC	kom	1	
84.	Sklopka FID 2P 25/0.03 A	kom	1	
85.	Sklopka FID 4P 40/0.03 A	kom	1	
86.	Perforirani nosač kablova	kom	1	
87.	PVC kanalica 25/25 mm	kom	1	
88.	Perforirana traka u rolni	kom	1	
89.	Samourezujući vijak s glavom M5	kom	1	
90.	Pop nitne Al	kom	1	
91.	Wago-kleme, 2 ulaza	kom	1	
92.	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza	kom	1	
93.	Wago-kleme, 3 ulaza	kom	1	
94.	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza	kom	1	
95.	Wago-kleme, 5 ulaza	kom	1	
96.	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza	kom	1	
97.	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom	set	1	

98.	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
99.	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
100.	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
101.	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
102.	P/F vodič, crni, finožični, PVCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
103.	P/F vodič, plavi, finožični, PVCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
104.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A	kom	1	
105.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A	kom	1	
106.	Tropolni kontakter 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm	kom	1	
107.	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklopna kontakta (3xNO/NC) 10A	kom	1	
108.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185-400 mm ²	kom	1	
109.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70-150 mm ²	kom	1	
110.	Luster klema 0.75-2.5 mm ²	set	1	
111.	Luster klema 2.5-6 mm ²	set	1	
112.	Luster klema 10 mm ²	set	1	
113.	Luster klema 16 mm ²	set	1	
114.	PVC/najlon	kg	1	
115.	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²	kom	1	
116.	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²	kom	1	

117.	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²	kom	1	
118.	Kablovska stopica CU 1,5/6	kom	1	
119.	Kablovska stopica CU 2,5/4	kom	1	
120.	Kablovska stopica CU 2,5/6	kom	1	
121.	Kablovska stopica CU 16/8	kom	1	
122.	Kablovska stopica CU 16/10	kom	1	
123.	Kablovska stopica CU 25/10	kom	1	
124.	Kablovska stopica CU 25/12	kom	1	
125.	Kablovska stopica CU 50/12	kom	1	
126.	Kablovska stopica CU 300/16	kom	1	
127.	Tipla čelična M8	kom	1	
128.	Tipla čelična M10	kom	1	
129.	Tipla čelična M12	kom	1	
130.	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100	kom	1	
131.	Pluto	m ²	1	
132.	Uljnootporna guma D8 mm	m ²	1	
133.	Uljnootporna guma D10 mm	m ²	1	
134.	Kederi za pogonske ormare	m	1	
135.	Kartuša	kom	1	

136.	Vijak galvanizirani M 4x30	kom	1	
137.	Matica M4	kom	1	
138.	Podloška ravna M4	kom	1	
139.	Vijak galvanizirani M 6x20	kom	1	
140.	Vijak galvanizirani M 6x30	kom	1	
141.	Matica M6	kom	1	
142.	Podloška ravna M6	kom	1	
143.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	kom	1	
144.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	kom	1	
145.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	kom	1	
146.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	kom	1	
147.	Bužir termoskupljajući	m	1	
148.	Nosač oznaka kablova	paket	1	
149.	Vreće PVC	kom	1	
150.	Ležaj SKF 6001 2Z	kom	1	
151.	Ležaj SKF 6202 2Z	kom	1	
152.	Ležaj SKF 6204 2Z	kom	1	
153.	Ležaj SKF 6205 2Z	kom	1	
154.	Električno zvono 220 V AC	kom	1	
155.	DIN šina	m	1	

156.	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20	kom	1	
157.	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25	kom	1	
158.	Kajla, DIN 6885A, 5*5*28	kom	1	
159.	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40	kom	1	
160.	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50	kom	1	
161.	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50	kom	1	
162.	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm	m ²	1	
163.	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm	m ²	1	
164.	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm	m ²	1	
165.	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	kom	1	
166.	SKF, 20x47x15.25	kom	1	
167.	Ležaj, 6200-2Z SKF, 10x30x9	kom	1	
168.	Ležaj, 6205-2Z SKF, 20x47x15	kom	1	
169.	Ležaj, 6204-2Z SKF, 20x47x14	kom	1	
170.	Ležaj, 6203-2Z SKF, 17x40x12	kom	1	
171.	Ležaj, 6202-2Z SKF, 15x35x11	kom	1	
172.	Ležaj, 6201-2Z SKF, 12x32x10	kom	1	
173.	Ležaj, 609-2Z SKF, 9x24x7	kom	1	
174.	Ležaj, 608-2Z SKF, 8x22x7	kom	1	
175.	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m	kom	1	

176.	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje	kom	1	
177.	O - ring, NBR 115x5	kom	1	
178.	O - ring, NBR 100x3	kom	1	
179.	O - ring, NBR 140x3.5	kom	1	
180.	O - ring, NBR 100x5	kom	1	
181.	O - ring NBR 140x6	kom	1	
182.	Tehnički filc 2.5 mm	kom	1	
183.	Semering, CR HMSA10 RG-AUP 40x60x10	kom	1	
184.	Energentski bužir fi110	kom	1	
185.	Energentski bužir fi50	kom	1	
186.	P/F vodič, crveni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
187.	Kabl PPG 3x1,5 mm ²	kom	1	
188.	Kabl PPG 3x2,5 mm ²	kom	1	
189.	Baterija za vatrodojavni sistem	kom	1	
190.	Baterija punjiva 1,2 V	kom	1	
191.	Baterija alkalna 9 V	kom	1	
192.	Baterija alkalna 1,5 V	kom	1	
193.	Baterija alkalna 1.5 V	kom	1	
194.	Motor za kalorifer (rashladne vitrine)	kom	1	
195.	Hidr.crijevo za mazalicu 05TX500-GM10-BRS-PP	kpl	1	

196.	Hidr.crijevo SFV108X560 A116-A116/90	kpl	1	
197.	Hidr.crijevo SFV125X2200 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
198.	Hidr.crijevo SFV125X1500 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
199.	Hidr.crijevo SFV125x3500 A38X1,5-A38x1,5	kpl	1	
200.	Hidr.crijevo SFV125x2000 A38x1,5-A38x1,5	kpl	1	
201.	Hidr.crijevo SFV125X1800 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
202.	LED panel 120x30 cm, 45 W	kom	1	
203.	LED panel 595x595 mm za ugradnju u AMF plafone, sa pripadajućim predspojnim napravama, min. 45 W; CCT 4200K; CRI min 80	kom	1	
204.	Predspojne naprave za napajanje LED panela iz prethodne stavke; min 45 W	kom	1	
205.	Reflektor LED 10 W	kom	1	
206.	Reflektor LED 12 W	kom	1	
207.	Reflektor LED 50 W	kom	1	
208.	Reflektor LED 70 W	kom	1	
209.	LED svjetiljka 7 W	kom	1	
210.	LED lampa nadgradna 18 W, kvadratna	kom	1	
211.	Električni radiator 800 W, samostojeći	kom	1	
212.	Električni radiator 1200 W, samostojeći	kom	1	
213.	Električni radiator 1500 W, samostojeći	kom	1	
214.	Prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom	kom	1	

215.	Utičnica dvopolna OG PVC	kom	1	
216.	Prigušnica za sijalicu VTFE 400 W	kom	1	
217.	Sijalica VTFE 250 W	kom	1	
218.	Sijalica VTFE 125 W	kom	1	
219.	FC cijevi 18 W	kom	1	
220.	Foto ćelija (dan-noć)	kom	1	
221.	Led panel ugradbeni	kom	1	
222.	PF Uže finožično 120 mm ²	m	1	
223.	PF Uže finožično 150 mm ²	m	1	
224.	PF Uže finožično 185 mm ²	m	1	
225.	PF Uže finožično 240 mm ²	m	1	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:				
POPUST (____ %):				
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:				
IZNOS PDV-a (17%):				
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:				

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti jedinična cijena, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.





Potpis i pečat ponuđača _____

JA

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 2 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Sarajevo

R.b.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	Alkohol 98%	l	1	
2.	Alkohol min 96% 1 lit.	kom	1	
3.	Antirost	l	1	
4.	Automatski osigurač 6 A jednopolni	kom	1	
5.	Automatski osigurač 10 A jednopolni	kom	1	
6.	Automatski osigurač 16 A jednopolni	kom	1	
7.	Automatski osigurač 16 A tropolni	kom	1	
8.	Automatski zaštitni prekidač, 20A, C, 2p, sa pomoćnim kontaktima	kom	1	
9.	Automatski zaštitni prekidač, 2A, B, 2p, sa pomoćnim kontaktima	kom	1	
10.	Automatski zaštitni prekidač, 6A, B, 2p, sa pomoćnim kontaktima	kom	1	
11.	Baterija 1,5 V AA, Alkalna	kom	1	
12.	Baterija 1,5 V AAA, Alkalna	kom	1	
13.	Baterija 1,5V AA	kom	1	
14.	Baterija 9V alkalna	kom	1	
15.	Baterija alkalna 1.5 V	kom	1	
16.	Baterija alkalna 1.5 V, AA	kom	1	
17.	Baterija alkalna 1.5 V, AAA	kom	1	



18.	Baterija dopunjiva 1.2 V, min. 1000mAh, AAA	kom	1	
19.	Baterija Duracell 2032, 3V	kom	1	
20.	Baterija punjiva 1,2 V AA, min 2000 mAh	kom	1	
21.	Baterija punjiva 1,2V AAA, min 900 mAh	kom	1	
22.	Blok stezaljka, vijčana, 1-2.5 mm ² (niz 12 kom), luster stezaljka	kom	1	
23.	Boja za metal 3 u 1 siva	kg	1	
24.	Boja za metal 3 u 1 tamno zelena	kg	1	
25.	Bonsek plata	kom	1	
26.	Bonsek plata za metal 300 mm	kom	1	
27.	Borer – svrdlo za metal	kom	1	
28.	Brusna ploča 115x2,5x22.2 mm	kom	1	
29.	Brusna ploča – lamelni disk 125mm X-lock	kom	1	
30.	Brusna ploča 125 x 6 mm X-lock	kom	1	
31.	Brusni papir P100	Kom	1	
32.	Brusni papir P120	kom	1	
33.	Brusni papir P150	kom	1	
34.	Brusni papir P80	kom	1	
35.	Bužir eurofleks Ø16 mm, boja siva	m	1	
36.	Bužir eurofleks Ø20 mm, boja siva	m	1	
37.	Bužir eurofleks Ø25 mm, boja siva	m	1	
38.	Čelična četka 4 reda	kom	1	

39.	Čelična četka sa upredenom žicom, 5-redna, drvena drška	kom	1	
40.	Čelična četka za čišćenje metala	kom	1	
41.	Čelična lučna četka	kom	1	
42.	Četka za farbanje (40 mm)	kom	1	
43.	Četka za farbanje (60 mm)	kom	1	
44.	Četka za farbanje 6 cm	kom	1	
45.	Četke za farbanje 5 cm	kom	1	
46.	Cink sprej 400 ml	kom	1	
47.	DIN šina za montažu automatskih osigurača	kom	1	
48.	Držač elektrode sa kablom L=4 m, 300 A	kom	1	
49.	Dvosmjerni kugla ventil 3/4"	kom	1	
50.	Dvotaktol za motornu pilu	l	1	
51.	EL.WOLFRAM crvena FI 2,40	kom	1	
52.	EL.WOLFRAM zelena FI 2,40	kom	1	
53.	Elektroda za varenje Ø 2,5 mm	kg	1	
54.	Farba crvena završna	kom	1	
55.	Farba plava završna	kom	1	
56.	Farba siva temeljna	kom	1	
57.	Farba zelena završna	kom	1	
58.	Farba žuta završna	kom	1	
59.	Farba 3 u 1 boja za metal, crvena	kom	1	

60.	Farva 3 u 1 boja za metal, siva	kom	1	
61.	Farba 3 u 1 boja za metal, zelena	kom	1	
62.	Farba 3 u 1 boja za metal, žuta	kom	1	
63.	Fluo cijev 18 W	kom	1	
64.	Fluo cijev 36 W	kom	1	
65.	Grlo keramičko E27	kom	1	
66.	Grlo keramičko E40	kom	1	
67.	Guma 3 mm SBR 65	m ²	1	
68.	Guma 3 mm uljno otporna NBR 70	m ²	1	
69.	Gurtna / priveznica 24 cm	kom	1	
70.	Gurtna / priveznica 60 cm	kom	1	
71.	Gurtna 16mm, dužina 60cm	kom	1	
72.	Gurtna 16mm, dužina 80cm	kom	1	
73.	Higijenske rukavice LATEX	pak	1	
74.	Ispitni kabal, 2 m, sa banana utikačima 4 mm	kom	1	
75.	Izolir traka - bijela	kom	1	
76.	Izolir traka - crna	kom	1	
77.	Izolir traka - crvena	kom	1	
78.	Izolir traka - plava	kom	1	
79.	Izolir traka – žuto/zelena	kom	1	
80.	Izolir traka crna 10 m/19 mm	kom	1	
81.	Kabal produžni monofazni – motalica 25 m	Kom	1	

82.	Kabal produžni trofazni – metalica 25 m	kom	1	
83.	Kabl 3x1,5 mm ² PP-Y (PGP)	m	1	
84.	Kabl 3x2,5mm ² PP00	m	1	
85.	Kabl 5x2,5mm ² GG/J	m	1	
86.	Kabl instalacijski 3x1,5mm ²	m	1	
87.	Kabl jednožilni fleks-licna 1,5 mm ²	m	1	
88.	Kabl jednožilni fleks-licna 10 mm ²	m	1	
89.	Kabl jednožilni fleks-licna 2,5 mm ²	m	1	
90.	Kabl jednožilni fleks-licna 4 mm ²	m	1	
91.	Kabl jednožilni fleks-licna 6 mm ²	m	1	
92.	Kabl PP00, 5x1,5mm ²	m	1	
93.	Kabl PP00, 5x2,5mm ²	m	1	
94.	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna)	m	1	
95.	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	m	1	
96.	Kabl stopica na presovanje 1,5 mm ²	kom	1	
97.	Kabl stopica na presovanje 10 mm ²	kom	1	
98.	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ²	kom	1	
99.	Kabl stopica na presovanje 4 mm ²	kom	1	
100.	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M5/4-6 mm ² , (pakovanje 100 kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za bolje kontaktne osobine	kom	1	
101.	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M6/4-6 mm ² , (pakovanje 100 kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za bolje kontaktne osobine	kom	1	
102.	Karabiner	kom	1	
103.	Katanac čelični 38 mm	kom	1	

104	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 10 mm	kom	1	
105	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 13 mm	kom	1	
106	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 17 mm	kom	1	
107	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 19 mm	kom	1	
108	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 24 mm	kom	1	
109	Ključ nasadni-19mm	kom	1	
110	Ključ nasadni-24mm	kom	1	
111	Ključ viličasto-okasti s račnom 13 mm	kom	1	
112	Ključ viličasto-okasti s račnom 19 mm	kom	1	
113	Ključ viličasto-okasti s račnom 22 mm	kom	1	
114	Ključ viličasto-okasti s račnom 24 mm	kom	1	
115	Ključevi nasadni sa imbus profilom	set	1	
116	Kontaktna mast 500 ml	kom	1	
117	Kontaktna mast AL1100	kom	1	
118	Kugla opal staklena Ø100 mm, grlo E27, ravna, sa podnožjem	kom	1	
119	Lamelni brus za brusilicu 115-125 mm	kom	1	
120	Lamelni disk 125x22,3 mm granulacije P-80	kom	1	
121	Lanac za motorni kresač-STIHL HT103	kom	1	
122	Lanac za motornu pilu za drvo STIHL MS 260	kom	1	
123	Lanac za motornu pilu za drvo-MS180	kom	1	
124	Lanac za motornu pilu za drvo-MS193T	kom	1	
125	Lanac za motornu pilu za drvo-MS290	kom	1	
126	Led cijev 60 cm min 18 W	kom	1	



127	LED nadgradni panel 18 W, 20x20 cm	kom	1	
128	LED nadgradni panel 36 W, 60x60 cm	kom	1	
129	LED reflektor 150 W	kom	1	
130	LED reflektor 200 W	kom	1	
131	LED reflektor 50 W	kom	1	
132	LED sijalica 12 W, grlo E27 6000 K, 1200 lumena	kom	1	
133	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27	kom	1	
134	LED sijalica E14	kom	1	
135	LED vodotjesna svjetiljka 18W, 60 cm	kom	1	
136	Lemna žica za elektroniku, promjer 1 mm, težina 250 g	kom	1	
137	Lemna žica, promjer 2.7 mm, težina 100 g	kom	1	
138	Ležaj kuglični vanjski prečnik 32mm	kom	1	
139	Ležaj kuglični vanjski prečnik 35mm	kom	1	
140	Ležaj kuglični vanjski prečnik 40mm	kom	1	
141	Ležaj kuglični vanjski prečnik 52mm	kom	1	
142	Lončasta čelična četka za brusilicu M14, Ø75 mm	kom	1	
143	Lončasta žičana četka za kutne brusilice X-lock	kom	1	
144	Mač za motornu pilu za drvo STIHL MS 260	kom	1	
145	Mač za motornu pilu za drvo-MS180	kom	1	
146	Mač za motornu pilu za drvo-MS193T	kom	1	
147	Mač za motornu pilu za drvo-MS290	kom	1	
148	Mast u spreju HSS Lube	kom	1	

149	Mast za podmazivanje 1 kg	kom	1	
150	Matica M10 ZN	kom	1	
151	Matica M12 ZN	kom	1	
152	Matica M4 ZN	kom	1	
153	Matica M6	pak	1	
154	Matica M8 ZN	kom	1	
155	Nadžbuk prekidač	kom	1	
156	Nadžbuk utičnica	kom	1	
157	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l	kom	1	
158	Nitro razređivač pakovanje 1 lit.	kom	1	
159	Nožasti osigurač 120 A	kom	1	
160	OG razvodna kutija 80x80 mm	kom	1	
161	Osigurač automatski jednopolni 10 A	kom	1	
162	Osigurač automatski jednopolni 6 A	kom	1	
163	Otpadna krpa za čišćenje	kg	1	
164	Perforirana traka 10x5 mm	kom	1	
165	Pistolj za silikon u tubi	kom	1	
166	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 10 mm)	kom	1	
167	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 6 mm)	kom	1	
168	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 8 mm)	kom	1	
169	Pluto u ploči otpotno na ulje (d = 4 mm)	kom	1	
170	Pocinčani lim 2 mm	m2	1	

171	Podloška DIN 125 M 4 ZN	kom	1	
172	Podloška DIN 125 M 8 ZN	kom	1	
173	Podloška DIN 125 M 10 ZN	kom	1	
174	Podloška DIN 125 M 12 ZN	kom	1	
175	Podloška DIN 127 M 10 ZN	kom	1	
176	Podloška DIN 127 M 12 ZN	kom	1	
177	Podloška DIN 127 M 4 ZN	kom	1	
178	Podloška DIN 127 M 8 ZN	kom	1	
179	Poliesterska priveznica 1T-1m	kom	1	
180	Poliesterska priveznica 1T-2m	kom	1	
181	Poliesterska priveznica 2T-1m	kom	1	
182	Poliesterska priveznica 2T-2m	kom	1	
183	Pop nitna (blok zakovica) 3,2x12 mm	kom	1	
184	Pop nitna (blok zakovica) 4x16 mm	kom	1	
185	Postolje za nožaste osigurače 120 A	kom	1	
186	Probijači 3-12 mm	set	1	
187	Profesionalna automatska naglavna maska za zavarivanje	kom	1	
188	Provodnik P/F 1.5 mm ² , crni	m	1	
189	Provodnik P/F 1.5 mm ² , plavi	m	1	
190	Provodnik P/F 1.5 mm ² , sivi	m	1	
191	Provodnik P/F 2.5 mm ² , crni	m	1	

192	Provodnik P/F 2.5 mm ² , plavi	m	1	
193	Provodnik P/F 2.5 mm ² , sivi	m	1	
194	Pur pjena 750 ml	kom	1	
195	PVC kablovska obujmica	kom	1	
196	R1 rastvarač za boju 3 u 1 za metal	kom	1	
197	Radna torba	kom	1	
198	Radne rukavice	par	1	
199	Radne rukavice za zimske uvjete	par	1	
200	Raster svjetiljka 2x36W, 1200 mm, nadgradnja sa LED cijevima	kom	1	
201	Razređivač nitro 1/1	l	1	
202	Razređivač za boju za metal 3u1	l	1	
203	Razvodna kutija nadžbukna	kom	1	
204	Rebrasti lim 3-5 mm	m2	1	
205	Redne stezaljke 1,5 mm ²	kom	1	
206	Redne stezaljke 10 mm ²	kom	1	
207	Redne stezaljke 2,5 mm ²	kom	1	
208	Redne stezaljke 30 mm ²	kom	1	
209	Redne stezaljke 4 mm ²	kom	1	
210	Redne stezaljke 50 mm ²	kom	1	
211	Redne stezaljke 6 mm ²	kom	1	
212	Rezna ploča 115x1,5-1,9 mm	kom	1	
213	Rezna ploča 115x1x22.2 mm	kom	1	
214	Rezna ploča 125x1,5-1,9 mm	kom	1	

215	Rezna ploča 125x1x22.2	kom	1	
216	Rezna ploča 125x1x22.2 mm X-lock	kom	1	
217	Rezna ploča 200x1,5-1,9 mm	kom	1	
218	Rezna ploča 230x1,9x22.2 mm	kom	1	
219	Rezna ploča za metal, 125x1x22,3 mm	kom	1	
220	Rezna ploča za metal, 125x5x22,3 mm	kom	1	
221	Rezna ploča za motornu brusilicu	kom	1	
222	Rezna ploča $\phi 125$	kom	1	
223	Rezna ploča $\phi 230$	kom	1	
224	Rezna ploča $\phi 350$	kom	1	
225	Rukavice radne nitrilne vel. 11	par	1	
226	Rukavice radne, vel. XL	par	1	
227	Samourezujući vijak, 4,2x13 mm, 100 kom	pak	1	
228	Samourezujući vijak, 4,2x19 mm, 100 kom	pak	1	
229	Set borera za metal HSS-TiN 25-1 u pakovanju	kom	1	
230	Sijalica metal halogena 400 W, grlo E40	kom	1	
231	Sijalica živina 700 W, grlo E40	kom	1	
232	Sijalično grlo E27	kom	1	
233	Sijalično grlo E27 porculansko	kom	1	
234	Silicon kit u tubi - prozirni, 280-300 ml	kom	1	
235	Silikon tuba za vanjsko zaptivanje, trajnoelastični 310 ml	kom	1	
236	Sprej za korekciju boje ormara RAL 7032, 400 ml	kom	1	

237	Sprej za metal – cink	kom	1	
238	Sprej za metal – crveni	kom	1	
239	Sredstvo za podmazivanje u spreju 400 ml	kom	1	
240	Starter za fluo cijev 18 W, 4-22 W, SF2	kom	1	
241	Starter za fluo cijev 36 W, 4-65 W, SF8	kom	1	
242	Stopica okrugla M3/0.5-1 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, crvena	kom	1	
243	Stopica okrugla M3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
244	Stopica okrugla M4,3/1.5-2.5mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
245	Stopica okrugla M6,3/1.5-2.5mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
246	Stopica okrugla M6,3/4-6 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, žuta	kom	1	
247	Stopica okrugla M8/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
248	Stopica za finožične vodiče, ženska, 4.8x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
249	Stopica za finožične vodiče, ženska, 6.3x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	kom	1	
250	Šuko utičnica 230 V, 16 A	kom	1	
251	Šuko utičnica 230 V, 16 A dvostruka	kom	1	
252	Teflonska PTFE sanitarna brtvena traka	kom	1	
253	Temeljna nitro siva 0,75 l	kom	1	
254	Termoskupljajući bužir, 100 kom	pak	1	
255	Termostat sobni za TA peć, 0-30°C	kom	1	
256	Toplo skupljajuća izolacija 10 mm	kom	1	
257	Toplo skupljajuća izolacija 16 mm	kom	1	

258	Toplo skupljajuća izolacija 20 mm	kom	1	
259	Toplo skupljajuća izolacija 30 mm	kom	1	
260	Toplo skupljajuća izolacija 6 mm	kom	1	
261	Torba za alat	kom	1	
262	Trofazna siluminska utičnica nadžbuk	kom	1	
263	Trofazni utikač	kom	1	
264	Turpija - okrugla	kom	1	
265	Turpija - ravna	kom	1	
266	Ulje 15W40	L	1	
267	Ulje za kompresore	L	1	
268	Ulje za motornu pilu – za podmazivanje lanca	l	1	
269	Ulje za reduktore	L	1	
270	Umetak za bravu 25/25 mm	kom	1	
271	Utičnica trofazna nadžbuk siluminska	kom	1	
272	Utikač trofazni	kom	1	
273	Uvodnice za kablove 14 mm	kom	1	
274	Uvodnice za kablove 16 mm	kom	1	
275	Uvodnice za kablove 18 mm	kom	1	
276	Uvodnice za kablove 20 mm	kom	1	
277	Uvodnice za kablove 22 mm	kom	1	
278	Vezica PVC 4x300 mm	kom	1	
279	Vezice za kablove 150 mm	kom	1	

280	Vezice za kablove 250 mm	kom	1	
281	Vijak DIN 912/8.8 M 10X40 ZN	kom	1	
282	Vijak DIN 912/8.8 M 4X20	kom	1	
283	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN	kom	1	
284	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN	kom	1	
285	Vijak DIN 931/8.8 M 12X85 ZN	kom	1	
286	Vijak DIN 933/8.8 M 12X50 ZN	kom	1	
287	Vijak DIN 933/8.8 M 4X30 ZN	kom	1	
288	Vijak DIN 933/8.8 M 8X40 ZN	kom	1	
289	Vijak DIN 933/8.8 M 8X50 ZN	kom	1	
290	Vijak M6x50	kom	1	
291	Vodotjesna svjetiljka 2x9 W, T8, nadgradnja sa LED cjevima	kom	1	
292	WD sprej 200 ml	kom	1	
293	Završni tuljak 1.5 mm/16/8 mm (pakovanje 1000 kom)	kom	1	
294	Završni tuljak 2.5 mm/14/8 mm (pakovanje 1000 kom)	kom	1	
295	Završni tuljak dupli 2x2.5/18.5/10 mm (pakovanje 1000 kom)	kom	1	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:				
POPUST (____ %):				
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:				
IZNOS PDV-a (17%):				
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:				

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti jedinična cijena, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.



2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 3 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Tuzla

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Alkohol	l	1	
2.	Antirost protiv rđe	kom	1	
3.	Automatski osigurač 10 A jednopolni	kom	1	
4.	Automatski osigurač 10 A trolni	kom	1	
5.	Automatski osigurač 16 A jednopolni	kom	1	
6.	Automatski osigurač 16 A trolni	kom	1	
7.	Automatski osigurač 20 A jednopolni	kom	1	
8.	Automatski osigurač 20 A trolni	kom	1	
9.	Automatski osigurač 25A trolni	kom	1	
10.	Automatski osigurač 6 A trolni	kom	1	
11.	Autostopice izolovane 1,5mm ² muške	kom	1	
12.	Autostopice izolovane 1,5mm ² ženske	kom	1	
13.	Autostopice izolovane 2,5mm ² muške	kom	1	
14.	Autostopice izolovane 2,5mm ² ženske	kom	1	
15.	Baterija 9V alkalna	kom	1	
16.	Baterija AA alkalna, 1,5 V	kom	1	
17.	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V,	pak	1	



18.	Baterija AAA alkalna, 1,5 V	pak	1	
19.	Baterija dl/cr 2032, 3V,	kom	1	
20.	Baterija punjiva 1,2 V	kom	1	
21.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 2t, 1,5m/3m	kom	1	
22.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 2t, 1m/2m	kom	1	
23.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 4t, 1,5m/3m	kom	1	
24.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 4t, 1m/2m	kom	1	
25.	Boja za metal 3u1 – srebrna, pakovanje 0,75 l	kom	1	
26.	Boja za metal 3u1 - zelena, pakovanje 0,75 l	kom	1	
27.	Boja za metal 3u1 – žuta, pakovanje 0,75 l	kom	1	
28.	Boja za metal 3u1 – crvena pakovanje 0,75 l	kom	1	
29.	Boja za metal 3u1 – siva	kg	1	
30.	Bonsek plata za metal 300 mm	kom	1	
31.	Borer SDS plus 10x250	kom	1	
32.	Borer SDS plus 12x250	kom	1	
33.	Borer SDS plus 14x250	kom	1	
34.	Borer SDS plus 16x250	kom	1	
35.	Borer SDS plus 18x250	kom	1	
36.	Borer SDS plus 20x250	kom	1	
37.	Borer SDS plus 8x250	kom	1	
38.	Borer za beton SDS max 14x400mm	kom	1	
39.	Borer za beton SDS max 18x400mm	kom	1	
40.	Borer za beton SDS max 30x400mm	kom	1	
41.	Borer za metal HSS 10,0 mm DIN 338	kom	1	

42.	Borer za metal HSS 12,0 mm DIN 338	kom	1	
43.	Borer za metal HSS 14,0 mm DIN 338	kom	1	
44.	Borer za metal HSS 16,0 mm DIN 338	kom	1	
45.	Borer za metal HSS 18,0 mm DIN 338	kom	1	
46.	Borer za metal HSS 2,5 mm DIN 338	kom	1	
47.	Borer za metal HSS 20,0 mm DIN 338	kom	1	
48.	Borer za metal HSS 22,0 mm DIN 338	kom	1	
49.	Borer za metal HSS 3,0 mm DIN 338	kom	1	
50.	Borer za metal HSS 3,5 mm DIN 338	kom	1	
51.	Borer za metal HSS 4,0 mm DIN 338	kom	1	
52.	Borer za metal HSS 5,0 mm DIN 338	kom	1	
53.	Borer za metal HSS 6,0 mm DIN 338	kom	1	
54.	Borer za metal HSS 8,0 mm DIN 338	kom	1	
55.	Boreri za metal HSS-Co 1-13 mm	kom	1	
56.	Brusna ploča lamelna Ø125 mm	kom	1	
57.	Brusna ploča Ø125 mm	kom	1	
58.	Brusni papir arak gr. 100	kom	1	
59.	Brusni papir arak gr. 60	kom	1	
60.	Brusni papir vodeni arak gr. 2000	kom	1	
61.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	kom	1	
62.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	kom	1	
63.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	kom	1	
64.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	kom	1	
65.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	kom	1	

66.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	kom	1	
67.	Burgija za metal $\phi 15$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm,	kom	1	
68.	Burgija za metal $\phi 16$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
69.	Burgija za metal $\phi 17$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
70.	Burgija za metal $\phi 18$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
71.	Burgija za metal $\phi 19$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
72.	Burgija za metal $\phi 20$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
73.	Burgija za metal $\phi 21$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
74.	Burgija za metal $\phi 22$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	kom	1	
75.	Bužir eurofleks Ø16 mm, boja siva	m	1	
76.	Bužir eurofleks Ø20 mm, boja siva	m	1	
77.	Bužir eurofleks Ø25 mm, boja siva	m	1	
78.	Čelična četka 4 reda	kom	1	
79.	Četka za farbanje 10 cm	kom	1	
80.	Četka za radiator	kom	1	
81.	Četke za farbanje 4 cm	kom	1	
82.	Četke za farbanje 5 cm	kom	1	
83.	Četke za farbanje 6 cm	kom	1	
84.	Cink sprej 400 ml	kom	1	
85.	Dvokomponentno ljepilo za sidrenje	kom	1	
86.	Dvotaktol – ulje za mješavinu 1 l	kom	1	
87.	Dvotaktol – ulje za mješavinu 100 ml	kom	1	
88.	Džepni metar, 5 m	kom	1	
89.	Elektroda EZ 11 ϕ 2,5 mm	kg	1	
90.	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	kg	1	

91.	Fluo cijevi 18 W	kom	1	
92.	Fotosenzor	kom	1	
93.	Grafitna mast	kom	1	
94.	Grijač štapni 1330 W dužina 600mm za TA peć	kom	1	
95.	Grijač štapni 1330 W dužina 900 mm za TA peć	kom	1	
96.	Grlo za led cijevi	kom	1	
97.	Herkules totalni herbicid 1 L	kom	1	
98.	Insekt killer sprej za ose i stršljenove	kom	1	
99.	Izolir traka 15mm x 25m x 0,13mm	kom	1	
100.	Izolir traka - bijela	kom	1	
101.	Izolir traka – crna	kom	1	
102.	Izolir traka - crvena	kom	1	
103.	Izolir traka - plava	kom	1	
104.	Izolir traka – žuto/zelena	kom	1	
105.	Kabl PGP 3x1,5 mm ² (puni/kruti)	m	1	
106.	Kabl PGP 3x2,5 mm ² (puni/kruti)	m	1	
107.	Kabl PGP 5x2,5 mm ² (puni/kruti)	m	1	
108.	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna	m	1	
109.	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	m	1	
110.	Kabl PPY 5x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	m	1	
111.	Kabl stopica 50/10 za gnječenje	kom	1	
112.	Kabl stopica na presovanje 1,5 mm ²	kom	1	
113.	Kabl stopica na presovanje 10 mm ²	kom	1	
114.	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ²	kom	1	
115.	Kabl stopica na presovanje 4 mm ²	kom	1	

116.	Kabl stopice igličaste 0,75 mm ²	pak	1	
117.	Kabl stopice igličaste 1,5 mm ²	pak	1	
118.	Kabl stopice igličaste 2,5 mm ²	pak	1	
119.	Kabl stopice igličaste 4,0 mm ²	pak	1	
120.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 2,5 mm ² M6	kom	1	
121.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 4 mm ² M8	kom	1	
122.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 6 mm ² M8	kom	1	
123.	Kabl stopice vijčane 35 mm ² za vijak M8	kom	1	
124.	Kabl stopice vijčane 50 mm ² za vijak M10	kom	1	
125.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	kom	1	
126.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	kom	1	
127.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	kom	1	
128.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	kom	1	
129.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	kom	1	
130.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	kom	1	
131.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	kom	1	
132.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	kom	1	
133.	Karabiner	kom	1	
134.	Katanac čelični 38 mm	kom	1	
135.	Katanac čelični 50 mm	kom	1	
136.	Katanac sa ključem 35/40 mm	kom	1	
137.	Kederi za pogonske ormare	kom	1	
138.	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	kom	1	
139.	Krep traka 20 mm	kom	1	
140.	Krep traka 50 mm	kom	1	



141.	Lamelni disk 115 A80	kom	1	
142.	Lanac za motornu pilu MS 260	kom	1	
143.	Lanac za motornu pilu MS 651	kom	1	
144.	Laserski metar, 100 m	kom	1	
145.	Led cijev 120 cm min 18 W	kom	1	
146.	Led cijev 150 cm min 18 W	kom	1	
147.	Led cijev 60 cm min 18 W,	kom	1	
148.	Led panel 48 W	kom	1	
149.	Led reflektor 150 W	kom	1	
150.	Led reflektor 200 W	kom	1	
151.	Led reflektor 50 W	kom	1	
152.	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27, 6500 K	kom	1	
153.	Lepezasta brusna ploča 125 x 22,23	kom	1	
154.	Ležaj, 608-2Z , 8x22x7	kom	1	
155.	Ležaj, 609-2Z , 9x24x7	kom	1	
156.	Ležaj, 6200-2Z , 10x30x9	kom	1	
157.	Ležaj, 6201-2Z , 12x32x10	kom	1	
158.	Ležaj, 6202-2Z, 15x35x11	kom	1	
159.	Ležaj, 6203-2Z, 17x40x12	kom	1	
160.	Ležaj, 6204-2Z, 20x47x14	kom	1	
161.	Ležaj, 6205-2Z, 20x47x15	kom	1	
162.	List za pilu za rezanje metala 300 mm	kom	1	
163.	Ljepilo dvokomponentno (tečni metal)	kom	1	
164.	Ljepilo dvokomponentno epoksi univerzal	kom	1	
165.	Ljepilo tuba	kom	1	

166.	Lončasta čelična četka za bušilice	kom	1	
167.	Luster klema 0.75-2.5 mm ²	set	1	
168.	Luster klema 10 mm ²	set	1	
169.	Luster klema 16 mm ²	set	1	
170.	Luster klema 2.5-6 mm ²	set	1	
171.	Luster kleme 1,5 mm ²	kom	1	
172.	Luster kleme 2,5 mm ²	kom	1	
173.	Luster kleme 4 mm ²	kom	1	
174.	Luster kleme 6 mm ²	kom	1	
175.	Mač za motornu pilu MS 260	kom	1	
176.	Mač za motornu pilu MS 651	kom	1	
177.	Masa zaptivna	kom	1	
178.	Mašinica za prohrom traku	kom	1	
179.	Matica M 10	kom	1	
180.	Matica M 12	kom	1	
181.	Matica M 3	kom	1	
182.	Matica M 4	kom	1	
183.	Matica M 5	kom	1	
184.	Matica M 6	kom	1	
185.	Matica M 8	kom	1	
186.	Mezban metar, 50 m	kom	1	
187.	Moment power fix, montažno ljepilo, u tubi za pištolj	kom	1	
188.	Monofazna utičnica OG	kom	1	
189.	Monofazna utičnica p/ž	kom	1	
190.	Monofazni šuko utikač	kom	1	

191.	Motorno ulje SAE 30	kom	1	
192.	Naočare zaštitne	kom	1	
193.	Natrijumova sijalica 250 W, E 40	kom	1	
194.	Natrijumova sijalica 400 W, E 40	kom	1	
195.	Nitro razređivač	kom	1	
196.	Nitro razređivač pakovanje 1 lit.	kom	1	
197.	Otpadna krpa	pak	1	
198.	Otrov za suzbijanje korova (Total)	l	1	
199.	Pajser	kom	1	
200.	Plinska kartuša	kom	1	
201.	Podloška M 10 rascjepljena	pak	1	
202.	Podloška M 10 ravna	pak	1	
203.	Podloška M 12 rascjepljena	pak	1	
204.	Podloška M 12 ravna	pak	1	
205.	Podloška M 3 ravna	pak	1	
206.	Podloška M 4 ravna	pak	1	
207.	Podloška M 5 rascjepljena	pak	1	
208.	Podloška M 5 ravna	pak	1	
209.	Podloška M 6 rascjepljena	pak	1	
210.	Podloška M 6 ravna	pak	1	
211.	Podloška M 8 rascjepljena	pak	1	
212.	Podloška M 8 ravna	pak	1	
213.	Pop nitna 3,2x10mm	pak	1	
214.	Pop nitna 4 x12 mm	pak	1	
215.	Prekidač jednopolni OG	kom	1	

216.	Prekidač jednopolni p/ž	kom	1	
217.	Produžno kablo trofazno (kombinovano) na motalici	kom	1	
218.	Prohrom traka	kom	1	
219.	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna	kom	1	
220.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 16$ mm (vanjski prečnik)	m	1	
221.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 20$ mm (vanjski prečnik)	m	1	
222.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 25$ mm (vanjski prečnik)	m	1	
223.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 32$ mm (vanjski prečnik)	m	1	
224.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 40$ mm (vanjski prečnik)	m	1	
225.	PVC kanalica 30 mm x 20 mm sa poklopcem	kom	1	
226.	PVC kanalica 40 mm x 25 mm sa poklopcem	kom	1	
227.	Radne rukavice za zimske uvjete	kom	1	
228.	Razređivač za boju za metal 3u1	l	1	
229.	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	kom	1	
230.	Releji 220 VC TRP 6931	kom	1	
231.	Rezna nit – silk za trimer	kom	1	
232.	Rezna nit – silk za trimer	kom	1	
233.	Rezna nit – silk za trimer sa dodatkom kevlar	kom	1	
234.	Rezna ploča 125x1,0x22 mm za aluminijum	kom	1	
235.	Rezna ploča 350x3,5x24,5 A3051BF	kom	1	
236.	Rezne ploče 115x1,0x22 za metal	kom	1	
237.	Rezne ploče 125x1,0x22 za metal	kom	1	
238.	Rezne ploče 230x1,9 x22,23 za metal	kom	1	
239.	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal	kom	1	
240.	Ručna streč folija za pakovanje	kom	1	



241.	Rukavice higijenske jednokratne - latex - veličina XL	pak	1	
242.	Rukavice radne - veličina 10	par	1	
243.	Rukavice radne - veličina 11	par	1	
244.	Rukavice radne - veličina 9	par	1	
245.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 10	par	1	
246.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 11	par	1	
247.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 9	par	1	
248.	Samourezujući vijak	pak	1	
249.	Samourezujući vijak	pak	1	
250.	Set borera za metal HSS-TiN 25-1 u pakovanju	kom	1	
251.	Set vanjskih i unutrašnjih seger - zeger osigurača 225kom	pak	1	
252.	Sijalica sa žarnom niti	kom	1	
253.	Sijalica sa žarnom niti	kom	1	
254.	Sijalično grlo E27 porculansko	kom	1	
255.	Silikon za vanjsko zaptivanje	kom	1	
256.	Silikonska mast	kom	1	
257.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi visokotemperaturni	kom	1	
258.	Silikonskom gumom izoliran jednožilni finožični vodič (SiF) 1,5 mm2	m	1	
259.	Ležaj, 20x47x15.25	kom	1	
260.	Sprej kontakti 400 ml	kom	1	
261.	Sprej protiv osa	kom	1	
262.	Sprej WD 400 ml	kom	1	
263.	Sprej za podmazivanje (uljni) 400 ml	kom	1	
264.	Sprej za podmazivanje 200ml	kom	1	
265.	Sprej za podmazivanje 450 ml smart straw	kom	1	

266.	Sredstvo za odmaščivanje	kom	1	
267.	Starteri 20 W	kom	1	
268.	Starteri 40 W	kom	1	
269.	Starteri 60 W	kom	1	
270.	Starteri za fluo cijevi od 18 - 40 W	kom	1	
271.	Svjećice za motornu pilu	kom	1	
272.	Tajmer mehanički	kom	1	
273.	Teflon traka	kom	1	
274.	Temeljna farba nitro siva	kom	1	
275.	Termoskupljajući bužir 10,0 mm	pak	1	
276.	Termoskupljajući bužir 2,5 mm	pak	1	
277.	Termoskupljajući bužir 3,5 mm	pak	1	
278.	Termoskupljajući bužir 5,0 mm	pak	1	
279.	Termoskupljajući bužir razni presjeci, dužina 10 cm, pakovanje 100/1	pak	1	
280.	Termostat sobni 0-30 C,	kom	1	
281.	Tipl $\phi 6\text{mm}$ dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	kom	1	
282.	Tipl $\phi 8\text{mm}$ dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	kom	1	
283.	Tiplovi s vijcima 10 mm ²	kom	1	
284.	Tiplovi s vijcima 12 mm ²	kom	1	
285.	Tiplovi s vijcima 6 mm ²	kom	1	
286.	Tiplovi s vijcima 8 mm ²	kom	1	
287.	Topljivi uložak za osigurač 10A	kom	1	
288.	Topljivi uložak za osigurač 16A	kom	1	
289.	Topljivi uložak za osigurač 20A	kom	1	
290.	Topljivi uložak za osigurač 32A	kom	1	

291.	Topljivi uložak za osigurač 6A	kom	1	
292.	Tovatna mast	kom	1	
293.	Traka za aparat za etikiranje DYMO (komplet od 5 komada)	pak	1	
294.	Trofazna utičnica OG	kom	1	
295.	Trofazni utikač – bakelitni	kom	1	
296.	Turpija – okrugla Ø 5,0 mm	kom	1	
297.	Turpija – okrugla Ø 5,2 mm	kom	1	
298.	Turpija – okrugla Ø4,8 mm	kom	1	
299.	Turpija – ravna 6 mm	kom	1	
300.	Ulje za kompresore	kom	1	
301.	Ulje za motornu pilu – za podmazivanje lanca	l	1	
302.	Ulje za vakuum pumpu	kom	1	
303.	Uljni razređivač	kom	1	
304.	Univerzalni sprej	kom	1	
305.	Upaljač za natrijumske sijalice	kom	1	
306.	Uvodnice za kablove 14 mm	kom	1	
307.	Uvodnice za kablove 16 mm	kom	1	
308.	Uvodnice za kablove 18 mm	kom	1	
309.	Uvodnice za kablove 20 mm	kom	1	
310.	Uvodnice za kablove 22 mm	kom	1	
311.	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	set	1	
312.	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	set	1	
313.	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	set	1	
314.	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	set	1	

315.	Vidia borer za beton 10 mm	kom	1	
316.	Vidia borer za beton 12 mm	kom	1	
317.	Vidia borer za beton 14 mm	kom	1	
318.	Vidia borer za beton 6 mm	kom	1	
319.	Vidia borer za beton 8 mm	kom	1	
320.	Višenamjenska (Duck Tape)	kom	1	
321.	Vodič (P) 1,5mm ² , crni	m	1	
322.	Vodič (P) 2,5mm ² , crni	m	1	
323.	Vodič (P) 4mm ² , crni	m	1	
324.	Vodič (P/F) 1,5mm ² , crni	m	1	
325.	Vodič (P/F) 2,5mm ² , crni	m	1	
326.	Vodič (P/F) 4mm ² , crni	m	1	
327.	Vodič (P/F) 6mm ² , crni	m	1	
328.	Vodič (P/F) 10mm ² , crni	m	1	
329.	Žabica za prohrom traku	kom	1	
330.	Zaštitna kožna rukavica	kom	1	
331.	Zaštitna kožna rukavica	kom	1	
332.	Zaštitne rukavice	kom	1	
333.	Zaštitne rukavice	kom	1	
334.	Zavrtanj M 10 x 60	kom	1	
335.	Zavrtanj M 10 x 80	kom	1	
336.	Zavrtanj M 10x30	kom	1	
337.	Zavrtanj M 10x40	kom	1	
338.	Zavrtanj M 12x30	kom	1	
339.	Zavrtanj M 12x40	kom	1	

340.	Zavrtanj M 12x50	kom	1	
341.	Zavrtanj M 12x60	kom	1	
342.	Zavrtanj M 12x80	kom	1	
343.	Zavrtanj M 3 x 60	kom	1	
344.	Zavrtanj M 3 x 80	kom	1	
345.	Zavrtanj M 4 x 60	kom	1	
346.	Zavrtanj M 4 x 80	kom	1	
347.	Zavrtanj M 5 x 20	kom	1	
348.	Zavrtanj M 5 x 30	kom	1	
349.	Zavrtanj M 5 x 60	kom	1	
350.	Zavrtanj M 6 x 40	kom	1	
351.	Zavrtanj M 6 x 60	kom	1	
352.	Zavrtanj M 6 x 80	kom	1	
353.	Zavrtanj M 6x20	kom	1	
354.	Zavrtanj M 6x30	kom	1	
355.	Zavrtanj M 8 x 40	kom	1	
356.	Zavrtanj M 8 x 60	kom	1	
357.	Zavrtanj M 8 x 80	kom	1	
358.	Zavrtanj M 8x20	kom	1	
359.	Zavrtanj M 8x30	kom	1	
360.	Žica sa silikonskom izolacijom P/F 4 mm ²	m	1	
361.	Žica sa silikonskom izolacijom P/F 2,5 mm ²	m	1	
362.	Žičana ravna četka za bušilice	kom	1	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:				
POPUST (____ %):				



UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:	
IZNOS PDV-a (17%):	
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:	

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti jediničnu cijenu, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 4 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Mostar

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

R.b.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Abrzivni disk tip 1	kom	1	
2.	Adapter za bušilicu	kom	1	
3.	Akumulatorska baterija 6V, 4.5Ah, olovna	Kom	1	
4.	Alkohol 98%	L	1	
5.	Anker vijak M16	kom	1	
6.	Anker vijak M20	kom	1	
7.	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
8.	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
9.	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
10.	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	kom	1	
11.	Baterija 3V CR 1/2 AA, litijaska	kom	1	
12.	Baterija alkalna 1,5 V	kom	1	
13.	Baterija alkalna 1.5 V	kom	1	
14.	Baterija alkalna 9 V	kom	1	
15.	Baterija punjiva 1,2 V	kom	1	



16.	Baterija za acu 14,4 V 2,4Ah	kom	1	
17.	Baterija za aku 18V LXT	kom	1	
18.	Baterija za vatrodjavni sistem	kom	1	
19.	Boca plinska prazna 10kg	kom	1	
20.	Bonsek	kom	1	
21.	Brus papir A4-80	kom	1	
22.	Brus papir A4-180	kom	1	
23.	Brus papir A4-220	kom	1	
24.	Brusna ploča za metal 125 x 6 x 22,2	kom	1	
25.	Burgija za metal, 10 mm	kom	1	
26.	Burgija za metal, 12 mm	kom	1	
27.	Burgija za metal, 13 mm	kom	1	
28.	Burgija za metal, 14 mm	kom	1	
29.	Burgija za metal, 3 mm	kom	1	
30.	Burgija za metal, 4 mm	kom	1	
31.	Burgija za metal, 4,2 mm	kom	1	
32.	Burgija za metal, 5 mm	kom	1	
33.	Burgija za metal, 6 mm	kom	1	
34.	Burgija za metal, 8 mm	kom	1	
35.	Burgija za metal, 8,5 mm	kom	1	

36.	Bužir termoskupljajući	m	1	
37.	Cink sprej	kom	1	
38.	Čistač kočnica	kom	1	
39.	Crijevo tip 1	kom	1	
40.	DIN šina	m	1	
41.	Dvostrana samoljepiva traka	kom	1	
42.	Dvotaktol za motornu pilu	L	1	
43.	Električarske rukavice	par	1	
44.	Električni radijator 1200 W, samostojeći	kom	1	
45.	Električni radijator 1500 W, samostojeći	kom	1	
46.	Električni radijator 800 W, samostojeći	kom	1	
47.	Električno zvono 220 V AC	kom	1	
48.	Elektroda za varenje 2,5 mm	kg	1	
49.	Energentski bužir fi110	kom	1	
50.	Energentski bužir fi50	kom	1	
51.	FeZn gromobranska traka	kg	1	
52.	FC cijevi 18 W	kom	1	
53.	Fluo cijevi 36W	kom	1	
54.	Foto ćelija (dan-noć)	kom	1	
55.	Glava za trimmer FS 120	kom	1	
56.	Glava za trimmer FS 350	kom	1	



57.	Glava za trimer MTD 1046	kom	1	
58.	Glava za trimer Vilager i Husqvarna	kom	1	
59.	Grafitna mast, 500 g	kom	1	
60.	Grijač 30W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	kom	1	
61.	Grijač 45W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	kom	1	
62.	Grijač 60W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	kom	1	
63.	Hemijsko sredstvo protiv korova (Total)	kom	1	
64.	Hidr.crijevo SFV108X560 A116-A116/90	kpl	1	
65.	Hidr.crijevo SFV125X2200 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
66.	Hidr.crijevo SFV125X1500 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
67.	Hidr.crijevo SFV125x3500 A38X1,5-A38x1,5	kpl	1	
68.	Hidr.crijevo SFV125x2000 A38x1,5-A38x1,5	kpl	1	
69.	Hidr.crijevo SFV125X1800 A38X1,5-A38X1,5	kpl	1	
70.	Hidr.crijevo za mazalicu 05TX500-GM10-BRS-PP	kpl	1	
71.	Higrostat, 40-90%, 1 C/O kontakt, IP20, montaža na DIN šinu	kom	1	
72.	Ispitne pipalice za mjerni instrument Fluke	kom	1	
73.	Izmjenični prekidač P/Ž, bijeli podžbukni, 10A	kom	1	
74.	Izolir traka crna, dužine 25 m	kom	1	
75.	Izolir traka crvena, dužine 25 m	kom	1	
76.	Izolir traka plava, dužine 25 m	kom	1	
77.	Izolir traka žutozelena, dužine 25 m	kom	1	
78.	Izolirani tuljak 0,75mm ² /8mm, za licnastu žicu	set	1	



79.	Izolirani tuljak 1,5mm ² /8mm, za licnastu žicu	Set	1	
80.	Izolirani tuljak 1mm ² /8mm, za licnastu žicu	Set	1	
81.	Izolirani tuljak 2,5mm ² /8mm, za licnastu žicu	Set	1	
82.	Izolirani tuljak 4mm ² /12mm, za licnastu žicu	Set	1	
83.	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²	kom	1	
84.	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²	kom	1	
85.	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²	kom	1	
86.	Jednopolni prekidač P/Ž, bijeli podžbukni, 10A	kom	1	
87.	Kabl PPG 3x1,5 mm ²	kom	1	
88.	Kabl PPG 3x2,5 mm ²	kom	1	
89.	Kablovska stopica CU 1,5/6	kom	1	
90.	Kablovska stopica CU 16/10	kom	1	
91.	Kablovska stopica CU 16/8	kom	1	
92.	Kablovska stopica CU 2,5/4	kom	1	
93.	Kablovska stopica CU 2,5/6	kom	1	
94.	Kablovska stopica CU 25/10	kom	1	
95.	Kablovska stopica CU 25/12	kom	1	
96.	Kablovska stopica CU 300/16	kom	1	
97.	Kablovska stopica CU 50/12	kom	1	
98.	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20	kom	1	
99.	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25	kom	1	



100.	Kajla, DIN 6885A, 5*5*28	kom	1	
101.	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40	kom	1	
102.	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50	kom	1	
103.	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50	kom	1	
104.	Kartuša	kom	1	
105.	Katanac čelični 38mm	kom	1	
106.	Kederi za pogonske ormare	m	1	
107.	Ključevi za razvodne ormare, razni (kao Rittal)	kom	1	
108.	Konop sa zastavicama za označavanje mjesta rada, dužina 30m, fi: min 6mm	kom	1	
109.	Kontaktna mast, 1kg	kom	1	
110.	Kontaktni sprej	kom	1	
111.	Kontrolnik izolacije za detekciju zemljospoja u industrijskim sistemima istosmjernog napajanja nazivnog napona 220 V DC	kom	1	
112.	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	kom	1	
113.	Krep traka 20 mm	kom	1	
114.	Krpa otpadna	kg	1	
115.	Lanac za motornu pilu STIHL MS 290	kom	1	
116.	Lanac za motornu pilu STIHL MS 180	kom	1	
117.	LED cijevi 10W	kom	1	
118.	LED cijevi 18W	kom	1	
119.	LED lampa nadgradna 18 W, kvadratna	kom	1	

120.	LED panel 120x30 cm, 45 W	kom	1	
121.	LED panel 595x595 mm za ugradnju u AMF plafone, sa pripadajućim predspojnim napravama, min. 45 W; CCT 4200K; CRI min 80	kom	1	
122.	Led panel ugradbeni	kom	1	
123.	LED svjetiljka 7 W	kom	1	
124.	Ležaj 6001 2Z	kom	1	
125.	Ležaj 6202 2Z	kom	1	
126.	Ležaj 6204 2Z	kom	1	
127.	Ležaj 6205 2Z	kom	1	
128.	Ležaj, 608-2Z, 8x22x7	kom	1	
129.	Ležaj, 609-2Z, 9x24x7	kom	1	
130.	Ležaj, 6200-2Z, 10x30x9	kom	1	
131.	Ležaj, 6201-2Z, 12x32x10	kom	1	
132.	Ležaj, 6202-2Z, 15x35x11	kom	1	
133.	Ležaj, 6203-2Z, 17x40x12	kom	1	
134.	Ležaj, 6204-2Z, 20x47x14	kom	1	
135.	Ležaj, 6205-2Z, 20x47x15	kom	1	
136.	Ljepilo dvokomponentno tečni metal 2x20 ml	kom	1	
137.	Ljepilo epoksidno dvokomponentno u dvostrukoj brizgalici 18 ml	kom	1	
138.	Ljepilo univerzalno	kom	1	



139.	Luster klema 0.75-2.5 mm ²	set	1	
140.	Luster klema 10 mm ²	set	1	
141.	Luster klema 16 mm ²	set	1	
142.	Luster klema 2.5-6 mm ²	set	1	
143.	Masa zaptivna	kom	1	
144.	Mast grafitna-Stihl za glave trimera	kom	1	
145.	Matica M4	kom	1	
146.	Matica M6	kom	1	
147.	Mač za motornu pilu MS290	kom	1	
148.	Mjerni vodovi za ispitne instrumente, razne boje, 4mm banana utikač s obje strane voda	kom	1	
149.	Motor za kalorifer (rashladne vitrine)	kom	1	
150.	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolni sa integrisanom termo-magnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja	kom	1	
151.	Naočare zaštitne	kom	1	
152.	Natrijeva žarulja 400W, E40	kom	1	
153.	Nareznica M 3	kom	1	
154.	Nareznica M 4	kom	1	
155.	Nareznica M 5	kom	1	
156.	Nareznica M 6	kom	1	
157.	Nareznica M 10	kom	1	
158.	Nareznica M 12	kom	1	
159.	Nareznica M 16	kom	1	

160.	Nitril rukavice	kom	1	
161.	Nosač oznaka kablova	paket	1	
162.	Nož za motornu kosilicu	kom	1	
163.	Nož za traktor kosilicu Husqvarna	kom	1	
164.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 120	kom	1	
165.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 350	kom	1	
166.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer Vilager	kom	1	
167.	Nožasti osigurač 63 A	kom	1	
168.	O - ring NBR 140x6	kom	1	
169.	O - ring, NBR 100x5	kom	1	
170.	O - ring, NBR 100x3	kom	1	
171.	O - ring, NBR 115x5	kom	1	
172.	O - ring, NBR 140x3.5	kom	1	
173.	Odvijač ravni VDE 1000V 2mm	Kom	1	
174.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A	kom	1	
175.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A	kom	1	
176.	Oznake za kablove i vodiče	set	1	
177.	P/F vodič, crni, finožični, PVCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
178.	P/F vodič, crveni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
179.	P/F vodič, plavi, finožični, PVCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	kom	1	
180.	Pajser	kom	1	

181.	Perforirana traka u rolni	kom	1	
182.	Perforirani nosač kablova	kom	1	
183.	PF Uže finožično 120 mm ²	m	1	
184.	PF Uže finožično 150 mm ²	m	1	
185.	PF Uže finožično 185 mm ²	m	1	
186.	PF Uže finožično 240 mm ²	m	1	
187.	Pištolj za pur pjenu	kom	1	
188.	Pištolj za silikon	kom	1	
189.	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm	m ²	1	
190.	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm	m ²	1	
191.	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm	m ²	1	
192.	Ploča rezna Ø125 mm	kom	1	
193.	Ploča rezna Ø230 mm	kom	1	
194.	Pluto 5mm	m ²	1	
195.	Pluto 8mm	m ²	1	
196.	Podloška ravna M4	kom	1	
197.	Podloška ravna M6	kom	1	
198.	Podloška ravna M10	kom	1	
199.	Podloška ravna M12	kom	1	
200.	Podloška elastična M4	kom	1	
201.	Podloška elastična M6	kom	1	

202.	Podloška elastična M10	kom	1	
203.	Podloška elastična M12	kom	1	
204.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	kom	1	
205.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	kom	1	
206.	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklapna kontakta (3xNO/NC) 10A	kom	1	
207.	Pop nitne 3,2x12mm	kom	1	
208.	Pop nitne 4x16mm	kom	1	
209.	Predspojne naprave za napajanje LED panela iz prethodne stavke; min 45 W	kom	1	
210.	Prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom	kom	1	
211.	Prigušnica za sijalicu VTFE 400 W	kom	1	
212.	Prijenosna baterija ručna, punjiva	kom	1	
213.	Produžni kabel 10m	kom	1	
214.	Pur pjena 750 ml	kom	1	
215.	Pur pjena samostalna 750 ml	kom	1	
216.	PVC kanalica 25/25 mm	kom	1	
217.	PVC/najlon	kg	1	
218.	Razređivač nitro1/1	L	1	
219.	Reflektor LED 10 W	kom	1	
220.	Reflektor LED 12 W	kom	1	
221.	Reflektor LED 50 W	kom	1	

222.	Reflektor LED 70 W	kom	1	
223.	Remen za traktor kosilicu Husqvarna	kom	1	
224.	Rezna ploča - mala (125x1 mm)	kom	1	
225.	Rezna ploča - veća (230x1,6x22,23 mm)	kom	1	
226.	Ručka plastificirana za vrata, crna	kom	1	
227.	Rukavice radne - veličina 10	par	1	
228.	Rukavice radne - veličina 11	par	1	
229.	Samourezujući vijak s glavom M5	kom	1	
230.	Semering, CR HMSA10 RG-AUP 40x60x10	kom	1	
231.	Set gedora 10-36 mm sa račnom	kom	1	
232.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185-400 mm ²	kom	1	
233.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70-150 mm ²	kom	1	
234.	Set odvijača VDE 1000V	Set	1	
235.	Sijalica VTFE 125 W	kom	1	
236.	Sijalica VTFE 250 W	kom	1	
237.	Sijalica VTFE 700 W	kom	1	
238.	Silikon za kade	kom	1	
239.	Silikon za vanjsko zaptivanje	kom	1	
240.	Silikonski sprej, pakovanje 500 ml	kom	1	
241.	Silk 2,4 mm, kvadratni	kom	1	
242.	Silk 2,4 mm, okrugli	kom	1	
243.	Silk 2,7 mm, kvadratni	kom	1	

244.	Silika - gel tip 1	kg	1	
245.	Silika - gel tip 2	kg	1	
246.	Sprej protiv osa	kom	1	
247.	Ležaj, 20x47x15.25	kom	1	
248.	Sklopka FID 2P 25/0.03 A	kom	1	
249.	Sklopka FID 4P 40/0.03 A	kom	1	
250.	Skoč traka/brajt 100 mm (za poliranje metala) 10 m	m	1	
251.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	kom	1	
252.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	kom	1	
253.	Sprej protiv osa	kom	1	
254.	Sprej za detekciju prisustva gasa	kom	1	
255.	Streč folija u rolni 500 mm	kg	1	
256.	Svjeće za kosilicu	kom	1	
257.	Svjeće za trimmer	kom	1	
258.	Svrdlo	kom	1	
259.	Strugarski nož ISO 10; 20h	kom	1	
260.	Strugarski nož ISO 2; 20q	kom	1	
261.	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m	kom	1	
262.	Tehnički filc 2.5 mm	kom	1	
263.	Termostat za grijač, 0-60°C, 1 N/C kontakt, IP20, montaža na DIN šinu	kom	1	
264.	Tinol žica	kg	1	
265.	Tipla čelična M10	kom	1	



266.	Tipla čelična M12	kom	1	
267.	Tipla čelična M8	kom	1	
268.	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100	kom	1	
269.	Tovatna mast	kg	1	
270.	Trostepeni ureznik M3	set	1	
271.	Trostepeni ureznik M5	set	1	
272.	Trostepeni ureznik M6	set	1	
273.	Trostepeni ureznik M10	set	1	
274.	Trofazna utičnica P/Ž, bijela, podžbukna, 16A	kom	1	
275.	Tropolni kontakt 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm	kom	1	
276.	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje	kom	1	
277.	Uljnootporna guma D8 mm	m ²	1	
278.	Uljnootporna guma D10 mm	m ²	1	
279.	Univerzalni sprej	kom	1	
280.	Upozoravajuća traka crvena, s natpisom „Pazi visoki napon“ ili „Pazi energetski kabel“	kg	1	
281.	Utičnica dvopolna OG PVC	kom	1	
282.	Utikač šuko, kutni „L“, 16A	kom	1	
283.	Utikač šuko, ravni, 16A	kom	1	
284.	Ulje za reduktore	L	1	
285.	Ulje za motornu pilu – za podmazivanje lanca	L	1	

286.	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	kom	1	
287.	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	paket	1	
288.	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	kom	1	
289.	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	kom	1	
290.	Vijak galvanizirani M 4x30	kom	1	
291.	Vijak galvanizirani M 6x20	kom	1	
292.	Vijak galvanizirani M 6x30	kom	1	
293.	Vreće PVC	kom	1	
294.	Wago-kleme, 3 ulaza	kom	1	
295.	Wago-kleme, 2 ulaza	kom	1	
296.	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza	kom	1	
297.	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza	kom	1	
298.	Wago-kleme, 5 ulaza	kom	1	
299.	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza	kom	1	
300.	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom	set	1	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:				
POPUST (____ %):				
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:				
IZNOS PDV-a (17%):				
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:				

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti jediničnu cijenu, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.



PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-283/2026 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (10) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Izjavu dao: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav (10) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-283/2026 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____



PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
LOT 1 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Banja Luka

R.b.	Naziv stavke	Zahtjevane karakteristike	Ponudene karakteristike DA/NE	Proizvođač i tip
1.	Glava za trimmer FS 350	Broj reznih niti: 2		
2.	Glava za trimmer FS 120	Broj reznih niti: 2		
3.	Glava za trimmer MTD 1046	Broj reznih niti: 2		
4.	Svječiće za kosilicu	Veličina ključa: 21 mm Promjer navoja: 14 mm Dužina navoja: kratki (16-19) mm Korak navoja: 1,24 mm Materijal elektrode: nikl		
5.	Svječiće za trimmer	Veličina ključa: 21mm Promjer navoja: 14 mm Dužina navoja: kratki (16-19) mm Korak navoja: 1,24 mm Materijal elektrode: nikl		
6.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 350	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 350 mm Prečnik unutrašnje rupe: 20 mm		
7.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer FS 120	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 250 mm Prečnik unutrašnje rupe: 25,4 mm		
8.	Nož-trokraka zvijezda za trimmer Vilager	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 250 mm Prečnik unutrašnje rupe: 25,4 mm		
9.	Nož za traktor kosilicu Husqvarna	Prečnik: min 47 cm Debljina: 3,8 mm Materijal: čelik		
10.	Nož za motornu kosilicu	Prečnik: min 46 cm Debljina: mm Materijal: čelik		
11.	Remen za traktor kosilicu Husqvarna	Vrsta: klinasti Dimenzije po šifri: 960410367 02		



12.	Mast grafitna-Stihl za glave trimera	Mast grafitna za podmazivanje glave Stihl trimera		
13.	Hemijsko sredstvo protiv korova (Total)	Hemijsko sredstvo protiv korova		
14.	Glava za trimmer Vilager i Husqvarna	Broj reznih niti: 2		
15.	Silk 2,7 mm, kvadratni	Kvadratni (bunt 80 m)		
16.	Silk 2,4 mm, kvadratni	Karani (bunt 80 m)		
17.	Silk 2,4 mm, okrugli	Okrugli (bunt 80 m)		
18.	Izolir traka crvena, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: crvena		
19.	Izolir traka plava, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: plava		
20.	Izolir traka crna, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: crna		

21.	Izolir traka žutozelena, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: žutozelena		
22.	Rukavice radne - veličina 10	Rukavica sa premazom elastična rukavica umočena u poliuretan preko dlana i na vrhovima prstiju Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent, Boja: crna Veličina: 10		
23.	Rukavice radne - veličina 11	Rukavica sa premazom elastična rukavica umočena u poliuretan preko dlana i na vrhovima prstiju Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent Boja: crna Veličina: 11		
24.	Električarske rukavice	Rastezljive, kožne, sa pamučnom nadlakticom, manžetne sa čičkom i za primjenu na niskom naponu, 400V Norme: BAS EN 420, BAS EN 388 ili ekvivalent Veličina: 10-11		
25.	Silikon za vanjsko zaptivanje	Tip: Montažno Pakovanje: 375 g Opis: Vodootporan, namjenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za upijajuće i neupijajuće površine. Opis: Lako se nanosi na niskim temperaturama. Model: PL600 Tip kao Moment fix express HENKEL ili ekvivalent		

26.	Ljepilo dvokomponentno tečni metal 2x20 ml	Pogodan za upotrebu nakon miješanja: 30 min Polimerizacija: 135 min (20°C) Potpuno stvrdnjavanje: 24h Raspon temperature: od – 30°C do +90°C Pakovanje: Blister 2x20 ml Boja: siva		
27.	Ljepilo epoksidno dvokomponentno u dvostrukoj brizgalici 18 ml	Tip proizvoda: Ljepilo dvokomponentno Epoxy Extra Model: EP-102 Pakovanje: 18 ml Opis: Klasično, sporo stvrdnjavajuće dvokomponentno epoksidno ljepilo za metal, plastiku, drvo, kamen, mramor i beton		
28.	Dvostrana samoljepiva traka	Debljine: 1,5 mm Dužine: 33 m tip kao 3M 4655FVKB		
29.	Kontaktna mast, 1kg	Tip: specijalna kontaktna mast Namjena: podmazivanje električnih kontakata i spojeva, pruža antikorozivnu zaštitu Pakovanje: 1kg (tip kao ELKOMA ili ekvivalent)		
30.	Masa zaptivna	Hermetik masa otporna na visoke temperature Pakovanje: 100 ml kao tip: KAF 30.906100.04 ili ekvivalent		
31.	Pur pjena 750 ml	Pur pjena koja se koristi za montažu, izolaciju i ispunjavanje spojnih fuga Tip: pištoljska Pakovanje: 750 ml		
32.	Pur pjena samostalna 750 ml	Pur pjena koja se koristi za montažu, izolaciju i ispunjavanje spojnih fuga Tip: montažna/samostalna Pakovanje: 750 ml		
33.	Pištolj za pur pjenu	Ergonomska drška za dugotrajan i siguran rad. Prskalica presvučena teflonom radi lakšeg održavanja.		

34.	Grafitna mast, 500 g	Mast grafitna za podmazivanje glave Stihl trimera		
35.	Silikonski sprej, pakovanje 500 ml	Tip: silikonski sprej Namjena: podmazivanje i zaštita Pakovanje: 400 ml (tip kao TEKASOL ili ekvivalent)		
36.	Kontaktna mast	Tip: specijalna kontaktna mast Namjena: podmazivanje električnih kontakata spojeva, pruža antikorozivnu zaštitu Pakovanje: 1kg(tip kao ELKOMA ili ekvivalent)		
37.	Tovatna mast	Tip: višenamjenska mazivna (tovatna) mast Namjena: podmazivanje kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih elemenata pri srednjim i velikim brzinama radne temperature od -30°C do 120°C Pakovanje: 0,8-1 kg (tip kao INA LIS 2 ili ekvivalent)		
38.	Cink sprej	Namjena: zaštita od korozije Pakovanje: 400-500 ml (tip kao Zink-Spray TECHNOLIT ili ekvivalent)		
39.	Kontaktni sprej	Tip: kontaktni sprej Namjena: čišćenje električnih instalacija Pakovanje: 200 ml (tip kao Voltec-Spray TECHNOLIT ili ekvivalent)		
40.	Sprej za detekciju prisustva gasa	Namjena: detekcija prisustva gasa/lociranje propusnosti gasnih izolacija Pakovanje: 400 ml (tip kao LOCTITE 7100 ili ekvivalent)		
41.	Silikon za kade	Silikon za kade, acetonski, bezbojni 300 ml		
42.	Univerzalni sprej	Tip: univerzalni sprej Namjena: oslobađanje zaglavljenih mehanizama, spriječavanje škripanja, istiskivanje vlage, odstranjivanje zadržalih čestica Pakovanje: 400 ml (kao WD 40 ili ekvivalent)		

43.	Ljepilo univerzalno	Model: SK-101 ili ekvivalent Pakovanje: 800 ml Opis: Može se koristiti za lijepljenje gume, kože, tekstila, plastičnih materijala (osim PE, PP, PTFE i stiropora), međusobno ili na metal, drvo, beton, mramor i sl. Takođe je pogodno za lijepljenje različitih podnih, zidnih i stropnih obloga od tekstila, plut.		
44.	Sprej protiv osa	Sprej protiv osa - EFJEKT Aerosol ili ekvivalent		
45.	Pištolf za silikon	Dizajn sa debelim zidovima za standardne patrone od 220 mm, profesionalna verzija Materijal: Al Bruto težina: 590 g		
46.	Rezna ploča - mala (125x1 mm)	Rezne ploče 125x1,0x22 za aluminijum u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12250		
47.	Rezna ploča - veća (230x1,6x22,23 mm)	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent Vanjski prečnik: 230 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 3,0 mm Max. broj obrtaja: 6600		
48.	Elektroda za varenje 2,5 mm	Univerzalna rutilna elektroda za zavarivanje čelika, Promjera: Ø 2,5 mm, tip kao JASENICE JADRAN S ili ekvivalent		
49.	Streč folija u rolni 500 mm	Pakovanje u rolni Širina: 500 m		
50.	Abrazivni disk tip 1	Brusni lamelarni disk Dimenzije: 115 x 22,23 mm kao tip SMT 616 Extra, Klingspor		
51.	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom		

52.	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom		
53.	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom		
54.	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom		
55.	Tinol žica	-		
56.	Brusna ploča za metal 125 x 6 x 22,2	Brusna ploča za metal Dimenzije: 115 x 6 x 22,2mm		
57.	Brusna ploča za metal Ø125	-		
58.	Ploča rezna Ø230 mm	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal u skladu sa standardima: BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 230 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 3,0 mm Max. broj obrtaja: 6 600		
59.	Ploča rezna Ø125 mm	Rezne ploče 125 x 1,0 x 22 za aluminijum u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12 250		
60.	Skoč traka/brajt 100 mm (za poliranje metala) 10 m	Dimenzije: 152 x 229 mm Granulacija: (Very Fine P320/P400), Boja: crvena		
61.	Krpa otpadna	Otpadna krpa, pakovanje min 5 kg max 10 kg Pamučna (min 50x50 cm)		
62.	Krep traka 50 mm	Zaštitna samoljepljiva traka opšte namjene Širina: 50 mm Dužina: 50 m Boja: žuta Otpornost na vlagu: DA		

63.	Krep traka 20 mm	Zaštitna samoljepljiva traka opšte namjene Širina: 20 mm Dužina: 50 m Boja: žuta Otpornost na vlagu: DA		
64.	Naočare zaštitne	Zaštitne naočare prozirne Materijal: polikarbonat Debljine: 2 mm, posebno dizajnirane za udobnost (kao LUX OPTICAL Sablux ili ekvivalent)		
65.	Burgija za metal, 3 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø3.0 mm prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
66.	Burgija za metal, 4 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø4.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
67.	Burgija za metal, 5 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø5.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
68.	Burgija za metal, 6 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø6.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		

69.	Burgija za metal, 8 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø8.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
70.	Burgija za metal, 10 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø10.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
71.	Burgija za metal, 12 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø12.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala		
72.	Burgija za metal, 13 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø13.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
73.	Burgija za metal, 14 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø14.0 mm, sa rednom drškom max. promjera 13 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
74.	Adapter za bušilicu	Adapter za bušilicu - Borfuter prelaz sa SDS max prihvata na SDS plus prihvata kao Metabo ili ekvivalent		



75.	Svrdlo	Svrdlo - Stepenasta spiralna burgija (svrdlo) Titan 4-32 mm, 15 koraka, za jače podloge - slično tipu Werner ili Makita HSS-G ili ekvivalent		
76.	Silika - gel tip 1	Silika - gel sa indikatorom		
77.	Silika - gel tip 2	Silika - gel klasični bijeli		
78.	Crijevo tip 1	Vrsta: silikonsko Namjena: za uljnu pumpu, otporno na uticaj trafo ulja		
79.	Bonsek	-		
80.	Pajser	Pajser kovani 1m - poluga		
81.	Oznake za kablove i vodiče	Oznake 0-9 (3X oznaka 1), Vanjski promjer: 3 do 5 mm		
82.	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolezni sa integrisanom termomagnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolezni sa integrisanom termomagnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa 2 pomoćna kontakta (1NO+1NC) i ugrađenim svitkom za daljinsko isključenje. Un=400V A, Ith=1,6-2,5 A, Im=11*In. Tip kao GV2 ME07, Schneider Electric.		
83.	Kontrolnik izolacije za detekciju zemljospoja u industrijskim sistemima istosmjernog napajanja nazivnog napona 220 V DC	Kapacitet linije: min 4.5 μ F Odzivna impedancija 1: 5 - 200 kOhm, registracija i indikacija greške, 2 C/O kontakta 10 A Tip kao: Siemens 5TT3471		
84.	Sklopka FID 2P 25/0.03 A	-		
85.	Sklopka FID 4P 40/0.03 A	-		

86.	Perforirani nosač kablova	Perforirani nosač kablova PNK 60/80, 2000 mm		
87.	PVC kanalica 25/25 mm	PVC kanalica 25/25 mm, bijela, samoljepljiva, 2000 mm		
88.	Perforirana traka u rolni	Perforirana traka u rolni 10 m, provrt Ø6 mm		
89.	Samourezujući vijak s glavom M5	Samourezujući vijak s glavom M5 4x50 mm, pocinčani, za izravno vijčano spajanje u čeliku, aluminiju, alumijskom lijevu, cinku, obojenim metalima		
90.	Pop nitne Al	Dimenzije: 3,2 mm x 8 mm, (pak 50 kom)		
91.	Wago-kleme, 2 ulaza	Wago-kleme, 2 ulaza Puni presjek provodnika: 2 x 0,2-4 mm ²		
92.	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza, Licnasti presjek provodnika: 2 x 0,2-4 mm ²		
93.	Wago-kleme, 3 ulaza	Wago-kleme, 3 ulaza Puni presjek provodnika: 3 x 0,2-4 mm ²		
94.	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza Licnasti presjek provodnika: 3 x 0,2-4 mm ²		
95.	Wago-kleme, 5 ulaza	Wago-kleme, 5 ulaza Puni presjek provodnika: 5 x 0,8-4 mm ²		
96.	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza, Licnasti presjek provodnika: 5 x 0,8-4 mm ²		
97.	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom: Veličine poklopca: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Veličina trupa (tijela): ½"		
98.	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
99.	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna moć	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna		



	6 kA	moć 6 kA		
100.	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
101.	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
102.	P/F vodič, crni, finožični, PVCCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	P/F vodič, crni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
103.	P/F vodič, plavi, finožični, PVCCom izolovani, presjeka 1,5 mm ²	P/F vodič, plavi, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
104.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A		
105.	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A		
106.	Tropolni kontakt 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm	Tropolni kontakt 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm		
107.	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklapna kontakta (3xNO/NC) 10A	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklapna kontakta (3xNO/NC) 10A		
108.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185- 400 mm ²	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185-400 mm ²		
109.	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70- 150 mm ²	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70- 150 mm ²		
110.	Luster klema 0.75-2.5 mm ² ,	Luster klema 0.75-2.5 mm ² , Set 10 komada		
111.	Luster klema 2.5-6 mm ²	Luster klema 2.5-6 mm ² , set 10 komada		
112.	Luster klema 10 mm ²	Luster klema 10 mm ² , set 10 komada		
113.	Luster klema 16 mm ²	Luster klema 16 mm ² , set 10 komada		
114.	PVC/najlon	PVC/najlon za pokrivanje opreme, UV otporan		
115.	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²		

116.	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²		
117.	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²		
118.	Kablovska stopica CU 1,5/6	Kablovska stopica CU 1,5/6		
119.	Kablovska stopica CU 2,5/4	Kablovska stopica CU 2,5/4		
120.	Kablovska stopica CU 2,5/6	Kablovska stopica CU 2,5/6		
121.	Kablovska stopica CU 16/8	Kablovska stopica CU 16/8		
122.	Kablovska stopica CU 16/10	Kablovska stopica CU 16/10		
123.	Kablovska stopica CU 25/10	Kablovska stopica CU 25/10		
124.	Kablovska stopica CU 25/12	Kablovska stopica CU 25/12		
125.	Kablovska stopica CU 50/12	Kablovska stopica CU 50/12		
126.	Kablovska stopica CU 300/16	Kablovska stopica CU 300/16		
127.	Tipla čelična M8	Tipla čelična M8		
128.	Tipla čelična M10	Tipla čelična M10		
129.	Tipla čelična M12	Tipla čelična M12		
130.	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100		
131.	Pluto	Oblik: u ploči Debljina: 5 mm		
132.	Uljnootporna guma D8 mm	Uljnootporna guma u ploči D8 mm		
133.	Uljnootporna guma D10 mm	Uljnootporna guma u ploči D10 mm		
134.	Kederi za pogonske ormare	Presjek: 20 x 20 mm Dužina: 10 metara		
135.	Kartuša	Kartuša za mast NLGI 2 Promjer: 56 mm, 600 gr		
136.	Vijak galvanizirani M 4x30	Vijak galvanizirani M 4x30		
137.	Matica M4	Matica M4		

138.	Podloška ravna M4	Podloška ravna M4		
139.	Vijak galvanizirani M 6x20	Vijak galvanizirani M 6x20		
140.	Vijak galvanizirani M 6x30	Vijak galvanizirani M 6x30		
141.	Matica M6	Matica M6		
142.	Podloška ravna M6	Podloška ravna M6		
143.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32		
144.	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40		
145.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32		
146.	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40		
147.	Bužir termoskupljajući	Vrsta: termoskupljajući Promjer: 21/6 mm		
148.	Nosač oznaka kablova	Nosač oznaka kablova za provodnik 2.5 - 4 mm (500 komada u paketu)		
149.	Vreće PVC	-		
150.	Ležaj SKF 6001 2Z	Dimenzije: 12x28x8 mm, metalni štit sa obje strane		
151.	Ležaj SKF 6202 2Z	Dimenzije: 15x35x11 mm, metalni štit sa obje strane		
152.	Ležaj SKF 6204 2Z	Dimenzije: 20x47x14 mm, metalni štit sa obje strane		
153.	Ležaj SKF 6205 2Z	Dimenzije: 25x52x15 mm, metalni štit sa obje strane		
154.	Električno zvono 220 V AC	Električno zvono 220 V AC, za montažu na DIN lajsnu		
155.	DIN šina	DIN šina, 35 mm, univerzalna, dužina 1m		
156.	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20		
157.	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25		
158.	Kajla, DIN 6885A, 5*5*28	Kajlam, DIN 6885A, 5*5*28		
159.	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40		
160.	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50		
161.	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50		



162.	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm		
163.	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm		
164.	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm		
165.	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	Konusni ležaj, 30204 J2/Q		
166.	SKF, 20x47x15.25	SKF, 20x47x15.25		
167.	Ležaj, 6200-2Z SKF, 10x30x9	Ležaj, 6200-2Z SKF, 10x30x9		
168.	Ležaj, 6205-2Z SKF, 20x47x15	Ležaj, 6205-2Z SKF, 20x47x15		
169.	Ležaj, 6204-2Z SKF, 20x47x14	Ležaj, 6204-2Z SKF, 20x47x14		
170.	Ležaj, 6203-2Z SKF, 17x40x12	Ležaj, 6203-2Z SKF, 17x40x12		
171.	Ležaj, 6202-2Z SKF, 15x35x11	Ležaj, 6202-2Z SKF, 15x35x11		
172.	Ležaj, 6201-2Z SKF, 12x32x10	Ležaj, 6201-2Z SKF, 12x32x10		
173.	Ležaj, 609-2Z SKF, 9x24x7	Ležaj, 609-2Z SKF, 9x24x7		
174.	Ležaj, 608-2Z SKF, 8x22x7	Ležaj, 608-2Z SKF, 8x22x7		
175.	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m		
176.	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje		
177.	O - ring, NBR 115x5	O - ring, NBR 115x5		
178.	O - ring, NBR 100x3	O - ring, NBR 100x3		
179.	O - ring, NBR 140x3.5	O - ring, NBR 140x3.5		
180.	O - ring, NBR 100x5	O - ring, NBR 100x5		
181.	O - ring NBR 140x6	O - ring NBR 140x6		
182.	Tehnički filc 2.5 mm	Tehnički filc 2,5 mm		
183.	Semering, CR HMSA10 RG- AUP 40x60x10	Semering, CR HMSA10 RG-AUP 40x60x10		
184.	Energentski bužir fi110	Energentski bužir fi110		
185.	Energentski bužir fi50	Energentski bužir fi50		
186.	P/F vodič, crveni, finožični,	P/F vodič, crveni, finožični,		



	PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
187.	Kabl PPG 3x1,5 mm ²	Kabl PPG 3x1,5 mm ²		
188.	Kabl PPG 3x2,5 mm ²	Kabl PPG 3x2,5 mm ²		
189.	Baterija za vatrodojavni sistem	Napon: 12 V Kapacitet: 7 Ah Dimenzije: (150x93x64)mm		
190.	Baterija punjiva 1,2 V	Baterija punjiva AAA, 1,2 V, 800 mAh pak (1/2)		
191.	Baterija alkalna 9 V	Baterija alkalna 9 V, 6LR61		
192.	Baterija alkalna 1,5 V	Baterija alkalna 1,5 V AAA		
193.	Baterija alkalna 1.5 V	Baterija alkalna 1.5 V, AA		
194.	Motor za kalorifer (rashladne vitrine)	Motor za kalorifer (rashladne vitrine), 25 W, 230V AC, 1300 o/min		
195.	Hidr.crijevo za mazalicu 05TX500-GM10-BRS-PP	Dužina crijeva: 300-500 mm Navoj priključka: M10x1		
196.	Hidr.crijevo SFV108X560 A116-A116/90	Radni pritisak: 180-445 bar Unutrašnji prečnik: 6-16 mm Vanjski prečnik: 11-23 mm		
197.	Hidr.crijevo SFV125X2200 A38X1,5-A38X1,5	Dužina crijeva: do 2200 mm Navoj priključka: M38x1,5		
198.	Hidr.crijevo SFV125X1500 A38X1,5-A38X1,5	Dužina crijeva: do 1500 mm Navoj priključka: M38x1,5		
199.	Hidr.crijevo SFV125x3500 A38X1,5-A38x1,5	Dužina crijeva: do 3500 mm Navoj priključka: M38x1,5		
200.	Hidr.crijevo SFV125x2000 A38x1,5-A38x1,5	Dužina crijeva: do 2000 mm Navoj priključka: M38x1,5		
201.	Hidr.crijevo SFV125X1800 A38X1,5-A38X1,5	Dužina crijeva: do 1800 mm Navoj priključka: M38x1,5		

202.	LED panel 120x30 cm, 45 W	Tip: pravougaoni, za unutrašnju ugradnju Snaga: min. 45 W Vrsta: SMD LED Napajanje: eksterno, ulaz min. 180-250 VAC Dimenzije: (1200 x 300) mm Temperatura boje (CCT): 4500 K +/- 5% - bijeli ram Svjetlosni tok: min. 5700 lm Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 80 Vijek eksploatacije: min. 25000 Radnih sati - garantni rok: min. 2 godine - montaža na strop		
203.	LED panel 595x595 mm za ugradnju u AMF plafone, sa pripadajućim predspojnim napravama, min. 45 W; CCT 4200K; CRI min 80	Tip: panelni, kvadratni, za unutrašnju ugradnju u AMF stropove Snaga: min. 45 W Vrsta: SMD LED Napajanje: eksterno, ulaz min. 180-250 VAC Dimenzije: 595x595 mm Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 5% Svjetlos. tok: 5700lm-indeks Reprodukcije boja (CRI): min. 80 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine		
204.	Predspojne naprave za napajanje LED panela iz prethodne stavke; min 45 W	Za napajanje LED panela iz prethodne stavke ove tehničke specifikacije (predviđeno kao zamjensko/ rezervno napajanje dotičnih LED panela) Napajanje min opseg: 180-250 VAC Garantni rok: min. 2 godine		
205.	Reflektor LED 10 W	Tip: reflektorska Stepen zaštite: IP65 Vrsta: SMD LED Snaga: 10 W Svjetlosni tok: min 1600 lm Napajanje: ul min. 180-250 VAC Temperatura boje (CCT): min 4000 K Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač		

		Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
206.	Reflektor LED 12 W	Tip: reflektorska, ulaz min. 180-250VAC stepen zaštite Vrsta: SMD LED Snaga: 12 W Svjetlosni tok: min 1700 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
207.	Reflektor LED 50 W	Tip: reflektorska, ulaz min. 180-250VAC stepen zaštite Vrsta: SMD LED – Snaga: 50 W Svjetlosni tok: min 4500 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
208.	Reflektor LED 70 W	Tip: reflektorska Ulaz min. 180-250 VAC Vrsta: SMD LED Snaga: 70 W Svjetlosni tok: min 6300 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		

209.	LED svjetiljka 7 W	Tip: nadgradna/plafonska difuzna Snaga: 7 W Izvor: LED SMD čipovi Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Svjetlosni tok: min. 1100 lm		
210.	LED lampa nadgradna 18 W, kvadratna	Tip: nadgradna/plafonska difuzna Snaga: 18 W Izvor: LED SMD čipovi Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10%, - Svjetlosni tok: min. 1600 lm		
211.	Električni radijator 800 W, samostojeći	Konvektor radijator 800 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bežuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja, te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima Jednostavno montiranje i rukovanje		
212.	Električni radijator 1200 W, samostojeći	Konvektor radijator 1200 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bežuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima Jednostavno montiranje i rukovanje		
213.	Električni radijator 1500 W, samostojeći	Konvektor radijator 1500 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bežuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja, te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima		

		Jednostavno montiranje i rukovanje		
214.	Prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom	Elektromagnetna prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom		
215.	Utičnica dvopolna OG PVC	Utičnica dvopolna OG Materijal: PVC		
216.	Prigušnica za sijalicu VTFE 400 W	Ektromagnetna prigušnica za živinu sijalicu visokog pritiska (VTFE) Snaga: 400 W		
217.	Sijalica VTFE 250 W	Vrsta: živina, visokog pritiska Snaga: 250 W Grlo: E40 kao tip VTFE 250 W		
218.	Sijalica VTFE 125 W	Vrsta: živina, visokog pritiska Snaga: 125 W Grlo: E27 kao tip VTFE 125 W		
219.	FC cijevi 18 W	Vrsta: fluorescentna Tip: T8 Snaga: 18 W		
220.	Foto ćelija (dan-noć)	Foto ćelija za vanjsku montažu, s fotorelejem		
221.	Led panel ugradbeni	Led panel, ugradbeni, kocka dimenzije 25x25 cm, svjetlost bijela, minimalno 24W		
222.	PF Uže finožično 120 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C		

		kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12$ mm 6D za $D > 12$ mm		
223.	PF Uže finožično 150 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12$ mm 6D za $D > 12$ mm		

224.	PF Uže finožično 185 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutanji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12$ mm 6D za $D > 12$ mm		
225.	PF Uže finožično 240 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281		

		dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12 \text{ mm}$ 6D za $D > 12 \text{ mm}$		
--	--	--	--	--

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
LOT 2 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Sarajevo

R.b.	Naziv stavke	Zahtjevane karakteristike	Ponudene karakteristike DA/NE	Proizvođač i tip
1.	Alkohol 98%	Alkohol 98%		
2.	Alkohol min 96% 1 lit.	Alkohol min 96% za čišćenje površina plastična/metalna ambalaža sa čepom, pakovanje od 1 lit.		
3.	Antirost	Premaz za metal namijenjen za skidanje hrđe sa metalnih površina. Pakovanje 1 litar		
4.	Automatski osigurač 6 A jednopolni	6 A jednopolni, karakteristika B ili C, 230/400 V, 50 Hz Ugradbena širina max 18 mm, u skladu s IEC 60898		
5.	Automatski osigurač 10 A jednopolni	10 A jednopolni, karakteristika B ili C, 230/400 V, 50 Hz Ugradbena širina max 18 mm, u skladu s IEC 60898		
6.	Automatski osigurač 16 A jednopolni	16 A jednopolni, karakteristika B ili C, 230/400 V, 50 Hz Ugradbena širina max 18 mm, u skladu s IEC 60898		
7.	Automatski osigurač 16 A trolpolni	16 A trolpolni, karakteristika B ili C, 400 V, 50 Hz Ugradbena širina max 3x18 mm, u skladu s IEC 60898		
8.	Automatski zaštitni prekidač, 20A, C, 2p, sa pomoćnim kontaktima	jačina struje: 20 A broj polova: 2 nazivni napon: 220 V DC prekidna moć: 10 kA karakteristika: C pomoćni kontakti: 1NO+1NC montaža: DIN nosač		
9.	Automatski zaštitni prekidač, 2A, B, 2p, sa pomoćnim kontaktima	jačina struje: 2 A broj polova: 2 nazivni napon: 220 V DC prekidna moć: 10 kA karakteristika: B pomoćni kontakti: 1NO+1NC montaža: DIN nosač		
10.	Automatski zaštitni prekidač, 6A, B, 2p, sa pomoćnim kontaktima	jačina struje: 6 A broj polova: 2 nazivni napon: 220 V DC prekidna moć: 10 kA karakteristika: B pomoćni kontakti: 1NO+1NC montaža: DIN nosač		



11.	Baterija 1,5 V AA, Alkalna	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V Duracell		
12.	Baterija 1,5 V AAA, Alkalna	Baterija AAA R6 alkalna, 1,5 V Duracell		
13.	Baterija 1,5V AA	alkalna baterija napon: 1,5V AA		
14.	Baterija 9V alkalna	Standardna baterija 9V, alkalna tip 6LR61 Duracell		
15.	Baterija alkalna 1.5 V	Baterija alkalna 9 V		
16.	Baterija alkalna 1.5 V, AA	Baterija alkalna 1.5 V, AA		
17.	Baterija alkalna 1.5 V, AAA	Baterija alkalna 1.5 V, AAA		
18.	Baterija dopunjiva 1.2 V, min. 1000 mAh, AAA	Baterija dopunjiva 1.2 V, min. 1000 mAh, AAA		
19.	Baterija Duracell 2032, 3V	CR 2032, 3V, Duracell		
20.	Baterija punjiva 1,2 V AA, min 2000 mAh	min 2000 mAh, 100 ciklusa punjenja, 5 god garancije		
21.	Baterija punjiva 1,2 V AAA, min 900 mAh	min 900 mAh, 100 ciklusa punjenja, 5 god garancije		
22.	Blok stezaljka, vijčana, 1-2.5 mm ² (niz 12 kom), luster stezaljka	Blok stezaljka, vijčana, 1-2.5 mm ² (niz 12 kom), luster stezaljka		
23.	Boja za metal 3 u 1 siva	Brzosušiva boja za metal koja se nanosi direktno na hrđu, pakovanje 0,75 l (1 kg)		
24.	Boja za metal 3 u 1 tamno zelena	Brzosušiva boja za metal koja se nanosi direktno na hrđu, pakovanje 0,75 l (1 kg)		
25.	Bonsek plata	- Bonseg plata 300 mm dužine - Za rezanje metala		
26.	Bonsek plata za metal 300 mm	Bonsek plata za metal 300 mm		
27.	Borer – svrdlo za metal	Prečnik : 13mm Radna dužina : 101mm Ukupna dužina : 151mm DIN : 338 (Kao Bosch Borer HSS-G 13 mm)		
28.	Brusna ploča 115x2,5x22.2 mm	Brusna ploča za brusilicu (za metal) dimenzija ploče 115x2,5x22.2 mm		
29.	Brusna ploča – lamelni disk 125mm X-lock	Brusna ploča – lamelni disk 125mm za ugaonu brusilicu granulacije G60 X-lock		
30.	Brusna ploča 125 x 6 mm X-lock	Brusna ploča za brusilicu X-lock (za metal) dimenzija ploče 125x6 mm		



31.	Brusni papir P100	Brusni papir za metal na platnu dimenzija 280x230 mm za metal, P100		
32.	Brusni papir P120	Brusni papir za metal na platnu dimenzija 280x230 mm za metal, P120		
33.	Brusni papir P150	Brusni papir za metal na platnu dimenzija 280x230 mm za metal, P150		
34.	Brusni papir P80	Brusni papir za metal na platnu dimenzija 280x230 mm za metal, P80		
35.	Bužir eurofleks Ø16 mm, boja siva	Bužir eurofleks Ø16 mm, boja siva		
36.	Bužir eurofleks Ø20 mm, boja siva	Bužir eurofleks Ø20 mm, boja siva		
37.	Bužir eurofleks Ø25 mm, boja siva	Bužir eurofleks Ø25 mm, boja siva		
38.	Čelična četka 4 reda	Čelična četka s drvenom drškom i ravnom čeličnom tempiranom žicom 4 reda		
39.	Čelična četka sa upredenom žicom, 5-redna, drvena drška	Čelična četka sa upredenom žicom, 5-redna, drvena drška		
40.	Čelična četka za čišćenje metala	Čelična četka za čišćenje metala, drvena drška, minimalno 4 reda čeličnih niti		
41.	Čelična lučna četka	Čelična lučna jednorodna četka sa PVC ručkom, dužine cca 240 mm		
42.	Četka za farbanje (40 mm)	- Četka za farbanje nitro boje - Širina (40 mm)		
43.	Četka za farbanje (60 mm)	- Četka za farbanje nitro boje - Širina (40 mm)		
44.	Četka za farbanje 6 cm	Standardna, nitrootporna ručna četka, širine 6 cm		
45.	Četke za farbanje 5 cm	Četke za farbanje 5 cm		
46.	Cink sprej 400 ml	Cink sprej 400 ml		
47.	DIN šina za montažu automatskih osigurača	Materijal: Pocinčani čelik Dimenzije: Standard 35mm Namjena: Montaža modularnih uređaja Standard: BAS EN 60715:2019 ili ekvivalent		
48.	Držac elektrode sa kablom L=4 m, 300 A	Držac elektrode sa kablom, 300 A , L=4 m (Kao za aparat za varenje Wurth TIG 200S AC/DC)		

49.	Dvosmjerni kugla ventil $\frac{3}{4}$ "	-Dvosmjerni kugla ventil $\frac{3}{4}$ " (kao BKR20ND) -Za radne pritiske preko 20 bar		
50.	Dvotaktol za motornu pilu	Dvotaktol – ulje za mješavinu za 2T motore za motorne pile. Motorno ulje na bazi mineralnog ulja, odnos mješanja 1:50. (Kao STIHL HP)		
51.	EL.WOLFRAM crvena FI 2,40	EL.WOLFRAM CRVENA FI 2,40 za TIG varenje		
52.	EL.WOLFRAM zelena FI 2,40	EL.WOLFRAM ZELENA FI 2,40 za TIG varenje		
53.	Elektroda 2,5 mm	Elektroda 2,5 mm Tip: Rutile elektrode Ø2,5 mm Namjena: Ručno elektrolučno zavarivanje čelika		
54.	Farba crvena završna	-Farba crvena završna -Za metal -Pakovnjac 0.75 l -Nitro -otporna na temperature od +100 do -40 °		
55.	Farba plava završna	-Farba plava završna -Za metal -Pakovnjac 0.75 l -Nitro -otporna na temperature od +100 do -40 °		
56.	Farba siva temeljna	-Farba siva temeljna -Za metal -Pakovnjac 0.75 l -Nitro		
57.	Farba zelena završna	-Farba zelena završna -Za metal -Pakovnjac 0.75 l -Nitro -otporna na temperature od +100 do -40 °		
58.	Farba žuta završna	-Farba žuta završna -Za metal -Pakovnjac 0.75 l -Nitro -otporna na temperature od +100 do -40 °		
59.	Farba 3 u 1 boja za metal, crvena	3 u 1 boja za metal, crvena		
60.	Farba 3 u 1 boja za metal, siva	3 u 1 boja za metal, siva		
61.	Farba 3 u 1 boja za metal, zelena	3 u 1 boja za metal, zelena		

62.	Farba 3 u 1 boja za metal, žuta	3 u 1 boja za metal, žuta		
63.	Fluo cijev 18 W	Fluo cijev 18 W		
64.	Fluo cijev 36 W	Fluo cijev 36 W		
65.	Grlo keramičko E27	Grlo keramičko E27		
66.	Grlo keramičko E40	Grlo keramičko E40		
67.	Guma 3 mm SBR 65	- Otporno na ulje SBR 65 - Debljina: 2 mm - U rolni - Armirana za izradu membrana		
68.	Guma 3 mm uljno otporna NBR 70	- Otporno na ulje NBR 70 - Debljina: 3 mm - U rolni - Za izradu dihtinga		
69.	Gurtna / priveznica 24 cm	Materijal (i): Polietilen i najlonske trake visokog modula, poliesterski šavovi Prekidna snaga: 22 kN Visoko otporan na habanje. Širina: 12 mm		
70.	Gurtna / priveznica 60 cm	Materijal(i): Polietilen i najlonske trake visokog modula, poliesterski šavovi Prekidna snaga: 22 kN Visoko otporan na habanje. Širina: 12 mm		
71.	Gurtna 16mm, dužina 60cm	materijal: polyamide nosivost: 22 kN širina: 16 mm dužina: 60 cm		
72.	Gurtna 16mm, dužina 80cm	materijal: polyamide nosivost: 22 kN širina: 16 mm dužina: 80 cm		
73.	Higijenske rukavice LATEX	Higijenske rukavice LATEX, veličina XL, puderisane, (pakovanje 100 komada)		
74.	Ispitni kabal, 2 m, sa banana utikačima 4 mm	tip: silikonski dužina: 2 m presjek: 2,5 mm ² tip banana utikača: dupli, sa navlakom boja: crvena		
75.	Izolir traka - bijela	Izolir traka – bijela Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V,		

		-10 °C do +80 °C		
76.	Izolir traka - crna	Izolir trake crna Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C		
77.	Izolir traka - crvena	Izolir traka – crvena Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C		
78.	Izolir traka - plava	Izolir traka – plava Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C		
79.	Izolir traka – žuto/zelena	Izolir traka – žuto/zelena Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C		
80.	Izolir traka crna 10 m/19 mm	Izolir traka crna 10 m/19 mm		
81.	Kabal produžni monofazni – motalica 25 m	Kabal produžni monofazni - motalica: dužina i tip kabla min. 25 m, H07RN-F presjek kabla 2,5 mm ² šuko utikač 230 V 16 A šuko utičnica min.3 kom (3x230 V~/16A) indikator prisutnosti napona stepen zaštite IP 44 primjer motalice 280 mm (karakteristike kao COMMEL PROFI/HEAVY DUTY LINE ili ekvivalent)		
82.	Kabal produžni trofazni – motalica 25 m	Kabal produžni monofazni - motalica: -dužina i tip kabla min. 25 m, H07RN-F -presjek kabla 2,5 mm ² -šuko utikač 400 V~/ 16 A -šuko utičnica min. (1 kom 400 V~/ 16 A;		

		2 kom 230 V~ / 16 A) -indikator prisutnosti napona -stepen zaštite IP 44 -primjer motalice 280 mm (karakteristike kao COMMEL PROFI/HEAVY DUTY LINE ili ekvivalent)		
83.	Kabl 3x1,5 mm ² PP-Y (PGP)	Standardni instalacijski kabl puni bakar		
84.	Kabl 3x2,5mm ² PP00	Standardni industrijski kabl puni bakar		
85.	Kabl 5x2,5mm ² GG/J	Standardni gumirani licnasti bakarni kabl		
86.	Kabl instalacijski 3x1,5mm ²	Kabla PP-Y (PGP) bakarni, puni kruti		
87.	Kabl jednožilni fleks- licna 1,5 mm ²	Kabl jednožilni fleks-licna (1,5 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 5 (fleksibilan) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
88.	Kabl jednožilni fleks- licna 10 mm ²	Kabl jednožilni fleks-licna (10 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 5 (fleksibilan) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
89.	Kabl jednožilni fleks- licna 2,5mm ²	Kabl jednožilni fleks-licna (2,5 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 5 (fleksibilan) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
90.	Kabl jednožilni fleks- licna 4 mm ²	Kabl jednožilni fleks-licna (4 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 5 (fleksibilan) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
91.	Kabl jednožilni fleks- licna 6 mm ²	Kabl jednožilni fleks-licna (6 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 5 (fleksibilan) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		

92.	Kabl PP00, 5x1,5 mm ²	Kabl PP00 (5x1,5 mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 1 (krut) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
93.	Kabl PP00, 5x2,5 mm ²	Kabl PP00, (5x2,5mm ²) Vodnik: Bakar, klasa 1 (krut) Izolacija: PVC Napon: 0,6/1 kV Standard: BAS EN 60228:2012 ili ekvivalent		
94.	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna)	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna)		
95.	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)		
96.	Kabl stopica na presovanje 1,5 mm ²	Kabl stopice na presovanje (1,5 mm ²) Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent		
97.	Kabl stopica na presovanje 10 mm ²	Kabl stopica na presovanje 10 mm ² Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent		
98.	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ²	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ² Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent		
99.	Kabl stopica na presovanje 4 mm ²	Kabl stopica na presovanje 4 mm ² Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent		
100.	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M5/4-6 mm ² , (pakovanje 100 kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za bolje kontaktne osobine	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M5/4-6 mm ² , (pakovanje 100 kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za bolje kontaktne osobine		
101.	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M6/4-6 mm ² , (pakovanje 100	Kablovska limena stopica okrugla, Cu, M6/4-6mm ² , (pakovanje 100 kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za		

	kom), DIN 46234, sa urezanim profilom za bolje kontaktne osobine	bolje kontaktne osobine		
102.	Karabiner	Sigurnosna metalna kopča/konektor-ovalni karabin Materijal: nehrđajući čelik Promjer otvora: Ø 18 mm Težina: 180 g Snaga glavne osi: 25 kN Sistem zaključavanja : SCREW-LOCK (Kao Safety 1st Art. AZ011)		
103.	Katanac čelični 38 mm	Katanac čelični 38 mm		
104.	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 10 mm	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 10 mm (kao UNIOR 610762 ili ekvivalnet)		
105.	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 13 mm	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 13 mm (kao UNIOR 610765 ili ekvivalnet)		
106.	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 17 mm	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 17 mm (kao UNIOR 610769 ili ekvivalnet)		
107.	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 19 mm	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 19 mm (kao UNIOR 610771 ili ekvivalnet)		
108.	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 24 mm	Ključ nasadni, dugi, prihvati 1/2", 24 mm (kao UNIOR 610776 ili ekvivalnet)		
109.	Ključ nasadni-19mm	Ključ nasadni udarni (dugi) 19 mm Prihvati ključa : 1/2" Dužina : 78mm		
110.	Ključ nasadni-24mm	Ključ nasadni udarni (dugi) 24 mm Prihvati ključa : 1/2" Dužina : 78mm		
111.	Ključ viličasto-okasti s račnom 13 mm	Materijal: Legirani čelik Chrome Vanadium Mehanizam: Reverzibilni čegrtaljni, 72 zuba (5° koraci) Završna obrada: Satenski krom (kao TOPTUL ili UNIOR)		
112.	Ključ viličasto-okasti s račnom 19 mm	Materijal: Legirani čelik Chrome Vanadium Mehanizam: Reverzibilni čegrtaljni, 72 zuba (5° koraci) Završna obrada: Satenski krom (kao TOPTUL ili UNIOR)		
113.	Ključ viličasto-okasti s račnom 22 mm	Materijal: Legirani čelik Chrome Vanadium Mehanizam: Reverzibilni čegrtaljni, 72 zuba (5° koraci) Završna obrada: Satenski krom (kao TOPTUL ili UNIOR)		



114.	Ključ viličasto-okasti s račnom 24 mm	Materijal: Legirani čelik Chrome Vanadium Mehanizam: Reverzibilni čegrtaljni, 72 zuba (5° koraci) Završna obrada: Satenski krom (kao TOPTUL ili UNIOR)		
115.	Ključevi nasadni sa imbus profilom	Ključevi nasadni sa imbus profilom, prihvati 1/2", u metalnoj kutiji 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm (kao UNIOR 607064)		
116.	Kontaktna mast 500 ml	Kontaktna mast tuba/boca 500ml/0,56kg (karakteristika kao Pfisterer Nr. 001531531 ili 320209 Kontaktschutzpaste P1 ili ekvivalent)		
117.	Kontaktna mast AL1100	Kontaktna mast AL1100		
118.	Kugla opal staklena Ø100 mm, grlo E27, ravna, sa podnožjem	Kugla opal staklena Ø100 mm, grlo E27, ravna, sa podnožjem		
119.	Lamelni brus za brusilicu 115-125 mm	Lamelni brus 115–125 mm Materijal: Al ₂ O ₃ (aluminij oksid) Dimenzije: Ø115–125 mm Namjena: Brušenje metala i inoxa Standard: BAS EN 13743:2018 ili ekvivalent		
120.	Lamelni disk 125x22,3 mm granulacije P-80	Lamelni disk 125x22,3 mm granulacije P-80		
121.	Lanac za motorni kresač-STIHL HT103	Lanac za motorni kresač STIHL picco 1/4,1.1mm, 32 zuba		
122.	Lanac za motornu pilu za drvo STIHL MS 260	odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 260		
123.	Lanac za motornu pilu za drvo-MS180	Lanac za motornu pilu 3/8,1.3mm,25 zuba		
124.	Lanac za motornu pilu za drvo-MS193T	Lanac za motornu pilu picco 3/8,1.1mm, 22 zuba		
125.	Lanac za motornu pilu za drvo-MS290	Lanac za motornu pilu 3/8,1.6mm, 30 zuba		
126.	Led cijev 60 cm min 18 W	Led cijev 60 cm min 18 W		
127.	LED nadgradni panel 18 W, 20x20 cm	LED panel kvadratni bijeli, nadgradnja IP44 dim. cca 200x200 mm, 230 V, 18W, 100lm/W, 4500-6000K, min. 4 god.garancije		
128.	LED nadgradni panel 36 W, 60x60 cm	LED panel kvadratni bijeli, nadgradnja IP44, dim cca 600x600 mm, 230 V, min. 36 W, 4500-6500K, min. 4 god. garancije		
129.	LED reflektor 150 W (LED Floodlight, 150 W, 12000 lumena, 4000 K,	LED reflektor 150 W (LED Floodlight, 150 W, 12000 lumena, 4000 K, 230 VAC)		

	230 VAC) (karakteristika kao proizvođač: Schrack, tip: LIVTS479).	(karakteristika kao proizvođač: Schrack, tip: LIVTS479) ili ekvivalent		
130.	LED reflektor 200 W	Asimetrični LED reflektor 200 W vanjske izvedbe IP65 sa Al kućištem, 230 V, min 16000 lm, 4000-6500K, min. 3 god. garancije		
131.	LED reflektor 50 W (LED Floodlight, 50 W, 4000 lumena, 4000K, 230 VAC) (karakteristika kao proizvođač: Schrack, tip: LIVTS21407)	LED reflektor 50 W (LED Floodlight, 50 W, 4000 lumena, 4000 K, 230 VAC) (karakteristika kao proizvođač: Schrack, tip: LIVTS21407) ili ekvivalent		
132.	LED sijalica 12 W, grlo E27 6000 K, 1200 lumena	LED sijalica 12 W, grlo E27, 6000 K, 1200 lumena		
133.	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27,	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27		
134.	LED sijalica E14	Grlo E14, 8 W, 6500K, min. 8 W		
135.	LED vodotjesna svjetiljka 18W, 60 cm	Vodotjesna nadgradna svjetiljka 60 cm sa LED cjevima, 2x9 W, T8, IP65, 230 V, 4000-6500K, > 20 000 radnih sati, min 2 god, garancije. LED cijevi uz svjetiljku.		
136.	Lemna žica za elektroniku, promjer 1 mm, težina 250 g	Lemna žica za elektroniku, promjer 1 mm, težina 250 g		
137.	Lemna žica, promjer 2.7 mm, težina 100 g	Lemna žica, promjer 2.7 mm, težina 100 g		
138.	Ležaj kuglični vanjski prečnik 32mm	Ležaj vanjskog promjera D 32mm i unutarnjeg 12 mm širine 10mm (kao SKF 6201-2Z ili ekvivalent)		
139.	Ležaj kuglični vanjski prečnik 35mm	Ležaj vanjskog promjera D 35mm i unutarnjeg 15 mm širine 11mm (kao SKF 6202-2Z ili ekvivalent)		
140.	Ležaj kuglični vanjski prečnik 40mm	Ležaj vanjskog promjera D 40mm i unutarnjeg 17 mm širine 12mm (kao SKF 6203-2Z ili ekvivalent)		
141.	Ležaj kuglični vanjski prečnik 52mm	Ležaj vanjskog promjera D 52mm i unutarnjeg 25 mm širine 15mm (kao SKF 6205-2Z ili ekvivalent)		
142.	Lončasta čelična četka za brusilicu M14, Ø75 mm	Lončasta čelična četka za brusilicu M14, Ø75 mm		
143.	Lončasta žičana četka za kutne brusilice X-lock	Lončasta žičana četka za kutne brusilice X-lock, promjer četke fi 75 mm, Kao Makita D-73433 ili ekvivalent		
144.	Mač za motornu pilu za drvo STIHL MS 260	odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 260		



145.	Mač za motornu pilu za drvo-MS180	Vodilica / mač za motornu pilu 35 cm, 3/8, 1.3mm.		
146.	Mač za motornu pilu za drvo-MS193T	Vodilica / mač za motornu pilu 30 cm, 3/8, 1.1mm. Kao STIHL Rollomatic E mini		
147.	Mač za motornu pilu za drvo-MS290	Vodilica / mač za motornu pilu 40 cm, 3/8, 1.6mm. Kao STIHL Rollomatic E		
148.	Mast u spreju HSS Lube	Mast u spreju HSS Lube		
149.	Mast za podmazivanje 1 kg	Mast za podmazivanje, litijska, za poboljšanje kliznih svojstva, smanjenje trenje i trošenja, sa zaštitom od korozije, otporna na vodu, otporna na temperaturu od -30°C do +130°C, (karakteristika kao WURTH WGF 130 ili ekvivalent)		
150.	Matica M10 ZN	Matica M10 ZN		
151.	Matica M12 ZN	Matica M12 ZN		
152.	Matica M4 ZN	Matica M4 ZN		
153.	Matica M6	Matica M6, pak 100 kom		
154.	Matica M8 ZN	Matica M8 ZN		
155.	Nadžbuk prekidač	Prekidač nadžbukni IP55, 10 A		
156.	Nadžbuk utičnica	Nadžbukna utičnica IP55, 16 A, 250 V		
157.	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l		
158.	Nitro razređivač pakovanje 1 lit.	Nitro razređivač pakovanje 1 lit, za odmašćivanje metalnih površina, razređivanje nitro boja i čišćenje pribora		
159.	Nožasti osigurač 120 A	Nožasti osigurač 120 A Tip: NH osigurač Nazivna struja: 120 A Namjena: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja Standard: BAS EN 60269-2:2015 ili ekvivalent		
160.	OG razvodna kutija 80x80 mm	OG razvodna kutija 80x80mm		
161.	Osigurač automatski jednopolni 10 A	U skladu sa IEC 60898 Un=230/400 V, 50 Hz, Tip B ili C		
162.	Osigurač automatski jednopolni 6 A	U skladu sa IEC 60898 Un=230/400 V, 50 Hz, Tip B ili C		



163.	Otpadna krpa za čišćenje	Otpadna krpa (pamučna za čišćenje) materijal: pamuk boja: bijela pakovanje: 10 kg		
164.	Perforirana traka 10x5 mm	Perforirana traka 10x5 mm Materijal: Pocinčani čelik Dimenzije: 10x5 mm, perforacija Ø5 mm Standard: BAS EN 10143:2007 ili ekvivalent		
165.	Pištola za silikon u tubi	Pištola za silikon u tubi		
166.	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 10 mm)	- Otporno na ulje - Debljina: 10 mm - U ploči dimenzija 1x1 m - Za izradu dihtunga		
167.	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 6 mm)	- Otporno na ulje - Debljina: 6 mm - U ploči dimenzija 1x1 m - Za izradu dihtunga		
168.	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 8 mm)	- Otporno na ulje - Debljina: 8 mm - U ploči dimenzija 1x1 m - Za izradu dihtunga		
169.	Pluto u ploči otporno na ulje (d = 4 mm)	- Otporno na ulje - Debljina: 4 mm - U ploči dimenzija 1x1 m - Za izradu dihtunga		
170.	Pocinčani lim 2 mm	Pocinčani lim 2 mm Materijal: Čelik, pocinčan Debljina: 2 mm Standard: BAS EN 10346:2016 ili ekvivalent		
171.	PODLIŠKA DIN 125 M 4 ZN	PODLIŠKA DIN 125 M 4 ZN		
172.	PODLIŠKA DIN 125 M 8 ZN	PODLIŠKA DIN 125 M 8 ZN		
173.	Podloška DIN 125 M 10 ZN	Podloška DIN 125 M 10 ZN		
174.	Podloška DIN 125 M 12 ZN	Podloška DIN 125 M 12 ZN		
175.	Podloška DIN 127 M 10 ZN	Podloška DIN 127 M 10 ZN		
176.	Podloška DIN 127 M 12 ZN	Podloška DIN 127 M 12 ZN		
177.	Podloška DIN 127 M 4 ZN	Podloška DIN 127 M 4 ZN		
178.	Podloška DIN 127 M 8 ZN	Podloška DIN 127 M 8 ZN		

179.	Poliesterska priveznica 1T-1m	Poliesterska priveznica beskonačna Nosivost : 1T Dužina : 1m		
180.	Poliesterska priveznica 1T-2m	Poliesterska priveznica sa omčama na oba kraja Nosivost : 1T Dužina : 2m		
181.	Poliesterska priveznica 2T-1m	Poliesterska priveznica beskonačna Nosivost : 2T Dužina : 1m		
182.	Poliesterska priveznica 2T-2m	Poliesterska priveznica sa omčama na oba kraja Nosivost : 2T Dužina : 2m		
183.	Pop nitna (blok zakovica) 3,2x12 mm	Pop nitna (blok zakovica) 3,2x12 mm		
184.	Pop nitna (blok zakovica) 4x16 mm	Pop nitna (blok zakovica) 4x16 mm		
185.	Postolje za nožaste osigurače 120 A	Postolje za nožaste osigurače 120A Materijal: Termootporna plastika, kontakti od bakra Format: NH1/NH2 Namjena: Ugradnja osigurača u razvodne ormare Standard: BAS EN 60269-2:2015 ili ekvivalent		
186.	Probijači 3-12 mm	Probijači - lohajzi, rupa 3-12 mm Za izradu rupa u materijalima kao što su koža, guma, mekana plastika, tekstil itd. Rezači su izrađeni od kaljenog čelika, dodatno imaju rupe za uklanjanje rezanog materijala. Set sa pakovanjem 9 komada sa probojom prečnika: 3,4,5,6,7,8,10,11,12 mm		
187.	Profesionalna automatska naglavna maska za zavarivanje	Profesionalna automatska naglavna maska za zavarivanje Da zadovolji potrebe profesionalnih zavarivača, pružajući visokotehnološku laganu masku za zaštitu od toplote, varnice i prskanja. True Color filterom Podešavanje spoljašnje zatamljenosti između DIN 9 i DIN 13 i optičke klase 1/1/1/2. Odlaganje i osetljivost se mogu podesiti iznutra. Četiri foto senzora za brži odziv automatskog zatamnjenja Podešavanje koliko dugo objektiv		

		ostaje taman nakon zaustavljanja zavarivačkog luka. Dugme za opciju brušenja – spoljašnje. (kao SAVAGE A40 ili ekvivalent)		
188.	Provodnik P/F 1.5 mm ² , crni	Provodnik P/F 1.5 mm ² , crni		
189.	Provodnik P/F 1.5 mm ² , plavi	Provodnik P/F 1.5 mm ² , plavi		
190.	Provodnik P/F 1.5 mm ² , sivi	Provodnik P/F 1.5 mm ² , sivi		
191.	Provodnik P/F 2.5 mm ² , crni	Provodnik P/F 2.5 mm ² , crni		
192.	Provodnik P/F 2.5 mm ² , plavi	Provodnik P/F 2.5 mm ² , plavi		
193.	Provodnik P/F 2.5 mm ² , sivi	Provodnik P/F 2.5 mm ² , sivi		
194.	Pur pjena 750 ml	Pur pjena 750 ml		
195.	PVC kablovska obujmica	Kablovska odstojna PVC obujmica, siva ili bijela cca 8-16 mm za nadžbuk instalaciju; fiksiranje vijkom		
196.	R1 rastvarač za boju 3u 1 za metal	R1 rastvarač za boju 3 u 1 za metal		
197.	Radna torba	materijal: 600D poliester metalna drška sa spužvastim rukohvatom dno izrađeno od PE materijala Dimenzije: 415 x 225 x 310 mm (Kao Hoegert radna torba HT7G205)		
198.	Radne rukavice	Elastične rukvice sa prilagodljivim zatvaranjem (čičak) koje omogućavaju sigurno pristajanje i udobnost tokom korištenja. Zaštitna svojstva: otpornost na abraziju: min 2 otpornost na rezanje kružnom oštricom: min 1 otpornost na deranje: min 2 otpornost na proboj: min 2 spretnost prstiju: min 5		
199.	Radne rukavice za zimske uvjete	Prilagođene za rad u hladnim okruženjima izolacija od hladnoće posebna postava, tipa 3M Thinsulate ili ekvivalent sa slikonskim pemazima protiv klizanja na dlanovima za osiguran sigurniji hvat manžetna sa čičak trakom		

		Tip kao GEBOL Master Thermo ili ekvivalent		
200.	Raster svjetiljka 2x36W, 1200 mm, nadgradnja sa LED cijevima	Svjetiljka raster sa sjenilom 2x36 W, T8, dim cca 1200x300 mm, 4000-6500K, nadgradnja, materijal aluminij i termoplastika, sa LED cijevima u kompletu		
201.	Razređivač nitro 1/1	Razređivač nitro 1/1		
202.	Razređivač za boju za metal 3 u 1	Namjenski razređivač za boju 3u1, pakovanje do 1l		
203.	Razvodna kutija nadžbukna	Razvodna kutija 100x100x50, IP56, 8 uvoda		
204.	Rebrasti lim 3-5 mm	Rebrasti lim 3–5 mm Materijal: Čelik, rebrasti profil Debljina: 3–5 mm Standard: BAS EN 10025-2:2020 ili ekvivalent		
205.	Redne stezaljke 1,5 mm ²	Redne stezaljke 1,5 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
206.	Redne stezaljke 10 mm ²	Redne stezaljke 10 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
207.	Redne stezaljke 2,5 mm ²	Redne stezaljke 2,5 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
208.	Redne stezaljke 30 mm ²	Redne stezaljke 30 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
209.	Redne stezaljke 4 mm ²	Redne stezaljke 4 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
210.	Redne stezaljke 50 mm ²	Redne stezaljke 50 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		
211.	Redne stezaljke 6 mm ²	Redne stezaljke 6 mm ² Materijal: Bakrene, izolacija PA66 Namjena: Sigurno spajanje vodiča Standard: BAS EN 60947-7-1:2010 ili ekvivalent		



212.	Rezna ploča 115x1,5-1,9 mm	Rezne ploče (115x1,5-1,9 mm) Materijal: Oksid aluminij, fenolna smola Dimenzije: Ø115, Ø125, Ø200 mm Namjena: Rezanje čelika, inoxa Standard: BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent		
213.	Rezna ploča 115x1x22.2 mm	Rezna ploča za brusilicu (za metal) dimenzija ploče 115x1x22.2 mm		
214.	Rezna ploča 125x1,5-1,9 mm	Rezne ploče (125x1,5-1,9 mm) Materijal: Oksid aluminij, fenolna smola Dimenzije: Ø115, Ø125, Ø200 mm Namjena: Rezanje čelika, inoxa Standard: BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent		
215.	Rezna ploča 125x1x22.2	Rezna ploča za električnu brusilicu. Dimenzije: 125x1x22,2, za sječenje metala.		
216.	Rezna ploča 125x1x22.2 mm X-lock	Rezna ploča za kutnu brusilicu X-lock (za metal) dimenzija ploče 125x1x22.2 mm		
217.	Rezna ploča 200x1,5-1,9 mm	Rezne ploče (200x1,5-1,9 mm) Materijal: Oksid aluminij, fenolna smola Dimenzije: Ø115, Ø125, Ø200 mm Namjena: Rezanje čelika, inoxa Standard: BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent		
218.	Rezna ploča 230x1,9x22.2 mm	Rezna ploča za brusilicu (za metal) dimenzija ploče 230x1,9x22.2 mm		
219.	Rezna ploča za metal, 125x1x22,3 mm	Rezna ploča za metal, 125x1x22,3 mm		
220.	Rezna ploča za metal, 125x5x22,3 mm	Rezna ploča za metal, 125x5x22,3 mm		
221.	Rezna ploča za motornu brusilicu	Rezna ploča od umjetne smole za STIHL rezače Promjer: vanjski 350mm, unutarnji 20mm, (kao Stihli K-ME)		
222.	Rezna ploča φ125	za čelik promjer 125mm debljina 1,9mm		
223.	Rezna ploča φ230	za čelik promjer 230mm debljina 1,9mm		
224.	Rezna ploča φ350	za čelik promjer 350mm od umjetne smole za za rezanje građevinskog čelika i metalnih profila tip kao STIHL K-ME		

225.	Rukavice radne nitrilne vel. 11	Materila rukavica nitril debljina 1mm		
226.	Rukavice radne, XL	Materijal rukavica, spužva, mikrofiber, poliester, guma veličina XL (karakteristike kao INGCO HGMG01-XL)		
227.	Samourezujući vijak, 4,2x13 mm, 100 kom	namjena: za lim tip glave: cilindrična dimenzije: 4,2x13 mm materijal: čelik pakovanje: 100 kom		
228.	Samourezujući vijak, 4,2x19 mm, 100 kom	namjena: za lim tip glave: cilindrična dimenzije: 4,2x19 mm materijal: čelik pakovanje: 100 kom		
229.	Set borera za metal HSS-TiN 25-1 u pakovanju	Set od 25 spiralnih burgija od čelika sa premazom od titanijum nitrida za bušenje preciznih rupa u čeliku, obojenim metalima i tvrdoj plastici. Promjer 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5.5/6/6.5/7.5/8/5/9 //9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm (karakteristika kao BOSCH 2607017154 ili ekvivalent)		
230.	Sijalica metal halogena 400 W, grlo E40	Sijalica metal halogena 400 W, grlo E40		
231.	Sijalica živina 700 W, grlo E40	Sijalica živina 700 W, grlo E40		
232.	Sijalično grlo E27	- Keramičko grlo za sijalicu E 27 - Sa metalnim držačem		
233.	Sijalično grlo E27 porculansko	Sijalično grlo E27 porculansko		
234.	Silicon kit u tubi - prozirni, 280-300 ml	Silicon kit u tubi - prozirni, univerzalni, otporan na vlagu, UV zračenje i temperaturne razlike, za zapotivanje ivica spojeva i pukotina, kartuš ~280-300 ml		
235.	Silikon tuba za vanjsko zaptivanje, trajnoelastični 310 ml	Silikon tuba za vanjsko zaptivanje, trajnoelastični, 310 ml		
236.	Sprej za korekciju boje ormara RAL 7032, 400 ml	Sprej za korekciju boje ormara RAL 7032, 400 ml		
237.	Sprej za metal – cink	Sprej za metal – crveni, kapacitet 400 ml. (kao EASY MAX)		
238.	Sprej za metal – crveni	Sprej za metal – cink ,kapacitet 400 ml. (kao Cink maximum N500)		



239.	Sredstvo za podmazivanje u spreju 400 ml	Sredstvo za podmazivanje, čišćenje, odstranjivanje hrđe u pakovanju 400 ml (karakteristike kao WD 40 sprej ili ekvivalent)		
240.	Starter za fluo cijev 18 W, 4-22 W, SF2	Starter za fluo cijev 18 W, 4-22 W, SF2		
241.	Starter za fluo cijev 36 W, 4-65 W, SF8	Starter za fluo cijev 36 W, 4-65 W, SF8		
242.	Stopica okrugla M3/0.5-1 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, crvena	Stopica okrugla M3/0.5-1 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, crvena		
243.	Stopica okrugla M3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica okrugla M3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		
244.	Stopica okrugla M4,3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica okrugla M4,3/1.5 2.5mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		
245.	Stopica okrugla M6,3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica okrugla M6,3/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		
246.	Stopica okrugla M6,3/4-6 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, žuta	Stopica okrugla M6,3/4-6 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, žuta		
247.	Stopica okrugla M8/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica okrugla M8/1.5-2.5 mm ² (pakovanje 100 kom), Cu, sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		
248.	Stopica za finožične vodiče, ženska, 4.8x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica za finožične vodiče, ženska, 4.8x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		
249.	Stopica za finožične vodiče, ženska, 6.3x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava	Stopica za finožične vodiče, ženska, 6.3x0.8 mm/1.5-2.5 mm ² , Cu, (pakovanje 100 kom) sa izolovanim dijelom za gnječenje, plava		



250.	Šuko utičnica 230 V, 16 A	Šuko utičnica 230 V, 16 A (SCHRACK ili ekvivalent)		
251.	Šuko utičnica 230 V, 16 A dvostruka	Šuko utičnica dvostruka 230 V, 16 A (SCHRACK ili ekvivalent)		
252.	Teflonska PTFE sanitarna brtvena traka	Teflonska PTFE sanitarna brtvena traka 10mx12mmx0,1mm		
253.	Temeljna nitro siva 0,75 l	Temeljna nitro siva 0,75 l		
254.	Termoskupljajući bužir, 100 kom	pakovanje: 100 komada u plastičnoj kutiji presjeci: 2/3/5/6/8/10 mm dužina: 10 cm temperatura stezanja: 125 °C		
255.	Termostat sobni za TA peć, 0-30°C	Termostat sobni za TA peć, 0-30°C		
256.	Toplo skupljajuća izolacija 10 mm	Materijal: poliolefini sa dodatkom vatrootpornih aditiva. Radna temperatura: od -55 °C do +125 °C (specijalne verzije i do +135 °C) Dielektrična čvrstoća: oko 15–20 kV/mm Otpornost: na vlagu, ulja, hemikalije i UV zračenje		
257.	Toplo skupljajuća izolacija 16 mm	Materijal: poliolefini sa dodatkom vatrootpornih aditiva. Radna temperatura: od -55 °C do +125 °C (specijalne verzije i do +135 °C) Dielektrična čvrstoća: oko 15–20 kV/mm Otpornost: na vlagu, ulja, hemikalije i UV zračenje		
258.	Toplo skupljajuća izolacija 20 mm	Materijal: poliolefini sa dodatkom vatrootpornih aditiva. Radna temperatura: od -55 °C do +125 °C (specijalne verzije i do +135 °C) Dielektrična čvrstoća: oko 15–20 kV/mm Otpornost: na vlagu, ulja, hemikalije i UV zračenje		
259.	Toplo skupljajuća izolacija 30mm	Materijal: poliolefini sa dodatkom vatrootpornih aditiva. Radna temperatura: od -55 °C do +125 °C (specijalne verzije i do +135 °C) Dielektrična čvrstoća: oko 15–20 kV/mm Otpornost: na vlagu, ulja, hemikalije i UV zračenje		

260.	Toplo skupljajuća izolacija 6 mm	Materijal: poliolefini sa dodatkom vatrootpornih aditiva. Radna temperatura: od -55 °C do +125 °C (specijalne verzije i do +135 °C) Dielektrična čvrstoća: oko 15–20 kV/mm Otpornost: na vlagu, ulja, hemikalije i UV zračenje		
261.	Torba za alat	Univerzalni prostor za odlaganje alata i pribora Ojačano dno torbi daje veliku nosivost Dimenzije : 560 x 290 x 300 mm (spoljašnje dimenzije) Unutrašnje dimenzije: 520 x 290 x 250 mm Težina : 1.66 kg Max. nosivost: 25 kg (Kao Einhell torba za alat 56/29)		
262.	Trofazna siluminska utičnica nadžbuk	Petopolna siluminska nadžbuk utičnica, 16 A, 400 V, IP41		
263.	Trofazni utikač	Trofazni utikač, L-kutni, 16 A, 400 V		
264.	Turpija - okrugla	za oštrenje lanca motorne pile okrugla		
265.	Turpija - ravna	za oštrenje lanca motorne pile ravna		
266.	Ulje 15W40	Ulje 15W40 (kao Maxima turbo SAE)		
267.	Ulje za kompresore	Ulje za kompresore (kao Komprimol 68 ili ekvivalent)		
268.	Ulje za motornu pilu – za podmazivanje lanca	Ulje za podmazivanje lanca motorne pile Treba da sadrži mineralna bazna ulja, bez klora, nitrita i fenola		
269.	Ulje za reduktore	Ulje za reduktore, hipoudno ulje (kao SAE 90 ili ekvivalent)		
270.	Umetak za bravu 25/25 mm	Umetak za bravu 25/25 mm Titan ili ekvivalent		
271.	Utičnica trofazna nadžbuk siluminska	Nadžbuk trofazna metalna utičnica sa poklopcem, porcelansko jezgro, 16 A, 440 V, IP55		
272.	Utikač trofazni	Standardni trofazni kutni utikač, 5P, 16A, 380V		
273.	Uvodnice za kablove 14 mm	Uvodnice za kablove 14 mm Materijal: Najlon PA6 ili pocinčani čelik Dimenzije: Ø14 mm, navoj M16/M20 Namjena: Uvod i zaštita kablova u razvodne kutije Standard: BAS EN 62444:2015 ili		



		ekvivalent		
274.	Uvodnice za kablove 16 mm	Uvodnice za kablove 16 mm Materijal: Najlon/metal Dimenzije: Ø16 mm Namjena: Zaštita kablova od mehaničkih oštećenja Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent		
275.	Uvodnice za kablove 18 mm	Uvodnice za kablove 18 mm Materijal: PA6, IP54–IP65 Dimenzije: Ø18 mm Namjena: Industrijske instalacije Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent		
276.	Uvodnice za kablove 20 mm	Uvodnice za kablove 20 mm Materijal: Metal/plastika Dimenzije: Ø20 mm Namjena: Uvod kablova u razvodne ormare Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent		
277.	Uvodnice za kablove 22 mm	Uvodnice za kablove 22 mm Materijal: Najlon/metal Dimenzije: Ø22 mm Namjena: Elektroinstalacije, industrijski ormari Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent		
278.	Vezica PVC 4x300 mm	Vezica PVC 4x300 mm		
279.	Vezice za kablove 150 mm	Vezice za kablove (150 mm) Materijal: Najlon 6.6 Otpornost: -20°C do +85°C, UV stabilizirane Standard: BAS EN 62275:2021 ili ekvivalent		
280.	Vezice za kablove 250 mm	Vezice za kablove (250 mm) Materijal: Najlon 6.6 Otpornost: -20 °C do +85°C, UV stabilizirane Standard: BAS EN 62275:2021 ili ekvivalent		
281.	Vijak DIN 912/8.8 M 10X40 ZN	Vijak DIN 912/8.8 M 10X40 ZN		
282.	Vijak DIN 912/8.8 M 4X20	Vijak DIN 912/8.8 M 4X20		
283.	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN		
284.	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN	Vijak DIN 931/8.8 M 12X60 ZN		



285.	Vijak DIN 931/8.8 M 12X85 ZN	Vijak DIN 931/8.8 M 12X85 ZN		
286.	Vijak DIN 933/8.8 M 12X50 ZN	Vijak DIN 933/8.8 M 12X50 ZN		
287.	Vijak DIN 933/8.8 M 4X30 ZN	Vijak DIN 933/8.8 M 4X30 ZN		
288.	Vijak DIN 933/8.8 M 8X40 ZN	Vijak DIN 933/8.8 M 8X40 ZN		
289.	Vijak DIN 933/8.8 M 8X50 ZN	Vijak DIN 933/8.8 M 8X50 ZN		
290.	Vijak M6x50	Vijak M6x50		
291.	Vodotjesna svjetiljka 2x9 W, T8, nadgradnja sa LED cjevima	Vodotjesna svjetiljka 60 cm, 2x9 W, T8, IP65, 230 V, 4000-6500K, nadgradnja sa LED cjevima u kompletu		
292.	WD sprej 200 ml	WD sprej 200 ml		
293.	Završni tuljak 1.5 mm/16/8 mm (pakovanje 1000 kom)	Završni tuljak 1.5 mm/16/8 mm (pakovanje 1000 kom)		
294.	Završni tuljak 2.5 mm/14/8 mm (pakovanje 1000 kom)	Završni tuljak 2.5 mm/14/8 mm (pakovanje 1000 kom)		
295.	Završni tuljak dupli 2x2.5/18.5/10 mm (pakovanje 1000 kom)	Završni tuljak dupli 2x2.5 mm/18.5/10 mm (pakovanje 1000 kom)		

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
LOT 3 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Tuzla

Stavka	Opis stavke	Zahtjevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1.	Alkohol	Alkohol medicinski, pakovanje 1 l, min 90 max 96 % alkohol	
2.	Antirost protiv hrđe	Antirost protiv hrđe (za čišćenje aparatnih sklopova) Premaz za metal na bazi kiselina i aditiva. Namijenjen je za skidanje hrđe sa metalnih površina i kao privremena zaštita od daljne korozije. Pakovanje min 0,75l.	
3.	Automatski osigurač 10 A jednopolni	Automatski osigurač 10 A jednopolni U skladu sa BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B ili C Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polu	
4.	Automatski osigurač 10 A trolni	Automatski osigurač 10 A trolni U skladu sa BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polu	
5.	Automatski osigurač 16 A jednopolni	Automatski osigurač 16 A jednopolni U skladu sa BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polu	
6.	Automatski osigurač 16 A trolni	Automatski osigurač 16 A trolni U skladu sa BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polu	
7.	Automatski osigurač 20 A jednopolni	Automatski osigurač 20 A jednopolni U skladu sa BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polu	
8.	Automatski osigurač 20 A trolni	Automatski osigurač 20 A trolni U skladu BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ²	



		Ugradbena širina max 18 mm/polju	
9.	Automatski osigurač 25 A tropolni	Automatski osigurač 25 A tropolni U skladu BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polju	
10.	Automatski osigurač 6 A tropolni	Automatski osigurač A tropolni U skladu BAS EN 60898-1/Cor1:2012,BAS EN 60898-2:2022, IEC 60898 ili ekvivalent Un=230/400 V, 50 Hz Karakter. okid. B Priključna stezaljka 1-18 mm ² Ugradbena širina max 18 mm/polju	
11.	Autostopice izolovane 1,5mm ² muške	Autostopice izolovane 1,5mm ² muške, pakovanje 100/1	
12.	Autostopice izolovane 1,5mm ² ženske	Autostopice izolovane 1,5mm ² muške, pakovanje 100/1	
13.	Autostopice izolovane 2,5mm ² muške	Autostopice izolovane 2,5mm ² muške, pakovanje 100/1	
14.	Autostopice izolovane 2,5mm ² ženske	Autostopice izolovane 2,5mm ² ženske, pakovanje 100/1	
15.	Baterija 9V alkalna	Baterija 9V, pakovanje 1 kom	
16.	Baterija AA alkalna, 1,5 V,	Baterija AA alkalna, 1,5 V, 1 kom	
17.	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V,	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V, pakovanje 4 kom	
18.	Baterija AAA alkalna, 1,5 V	Baterija AAA R6 alkalna, 1,5 V, pakovanje 4 kom	
19.	Baterija dl/cr 2032, 3V,	Baterija dl/cr 2032, 3V, pakovanje 2 kom	
20.	Baterija punjiva 1,2 V	Baterija punjiva AAA, 1,2 V, 800 mAh pak (1/2)	
21.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 2t, 1,5m/3m	materijal: poliester nosivost: 2 t dužina: 1,5m/3m	
22.	Beskonačne priveznice/okrugle gurtne 2t, 1m/2m	materijal: poliester nosivost: 2 t dužina: 1m/2m	
23.	Beskonačne priveznice/okrugle	materijal: poliester nosivost: 4 t	



	e gurtne 4t, 1,5m/3m	dužina: 1,5m/3m	
24.	Beskonačne priveznice/okrugl e gurtne 4t, 1m/2m	materijal: poliester nosivost: 4 t dužina: 1m/2m	
25.	Boja za metal 3u1 – srebrna, pakovanje 0,75 l	Boja za metal 3u1 – srebrna, pakovanje 0,75 l, brzосушiva	
26.	Boja za metal 3u1 - zelena, pakovanje 0,75 l	Boja za metal 3u1 - zelena, pakovanje 0,75 l, brzосушiva	
27.	Boja za metal 3u1 – žuta, pakovanje 0,75 l	Boja za metal 3u1 – žuta, pakovanje 0,75 l, brzосушiva	
28.	Boja za metal 3u1 – crvena pakovanje 0,75 l	Boja za metal 3u1 – crvena pakovanje 0,75 l, brzосушiva	
29.	Boja za metal 3u1 siva	Brzосушiva boja za metal koja se nanosi direktno na hrđu, pakovanje 0,75 l (1 kg)	
30.	Bonsek plata za metal 300 mm	Bonsek plata za metal, dužine 300 mm	
31.	Borer SDS plus 10x250	Borer SDS plus 10x250	
32.	Borer SDS plus 12x250	Borer SDS plus 12x250	
33.	Borer SDS plus 14x250	Borer SDS plus 14x250	
34.	Borer SDS plus 16x250	Borer SDS plus 16x250	
35.	Borer SDS plus 18x250	Borer SDS plus 18x250	
36.	Borer SDS plus 20x250	Borer SDS plus 20x250	
37.	Borer SDS plus 8x250	Borer SDS plus 8x250	
38.	Borer za beton SDS max 14x400mm	Borer za beton SDS max 14x400 mm	
39.	Borer za beton SDS max 18x400mm	Borer za beton SDS max 18x400 mm	
40.	Borer za beton SDS max 30x400mm	Borer za beton SDS max 30x400 mm	
41.	Borer za metal HSS 10,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 10,0 mm	
42.	Borer za metal HSS 12,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 12,0 mm	

43.	Borer za metal HSS 14,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 14,0 mm	
44.	Borer za metal HSS 16,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 16,0 mm	
45.	Borer za metal HSS 18,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 18,0 mm	
46.	Borer za metal HSS 2,5 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 2,5 mm	
47.	Borer za metal HSS 20,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 20,0 mm	
48.	Borer za metal HSS 22,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 22,0 mm	
49.	Borer za metal HSS 3,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 3,0 mm	
50.	Borer za metal HSS 3,5 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 3,5 mm	
51.	Borer za metal HSS 4,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 4,0 mm	
52.	Borer za metal HSS 5,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 5,0 mm	
53.	Borer za metal HSS 6,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 6,0 mm	
54.	Borer za metal HSS 8,0 mm DIN 338	Borer za metal, DIN 338; HSS; Veličina: ø 8,0 mm	
55.	Boreri za metal HSS-Co 1-13 mm	BORER HSS-Co 1-13 mm DIN 338 25/1 Pogodan za legirani i nelegirani čelik do čvrstoće od 1000 N/mm ² , nehrđajući čelik V2A/V4A, sivi liv, liveni čelik, čelik otporan na kiseline i toplotu. Precizna burgija sa jakom otpornošću na toplotu i otpornost na habanje. Burgije za profesionalnu upotrebu. Prečnik mm: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0. Radna dužina mm: 12; 18; 24 ; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63 ; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101.	
56.	Brusna ploča lamelna Ø125 mm	Brusna ploča lamelna 125 x 22,2 za metal u skladu sa standardima: BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22,2 mm Granulacija: P60 Max. broj obrtaja: 12 250	
57.	Brusna ploča Ø125 mm	Brusna ploča 125 x 6 x 22,2 za metal u skladu sa standardima:	



		BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22,2 mm Debljina: 6,0 mm Max. broj obrtaja: 12 250	
58.	Brusni papir arak gr. 100	Brusni papir arak granulacija 100	
59.	Brusni papir arak gr. 60	Brusni papir arak granulacija 60	
60.	Brusni papir vodeni arak gr. 2000	Brusni papir vodeni arak granulacija 2000	
61.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	
62.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	
63.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	
64.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	
65.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	
66.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	
67.	Burgija za metal Ø15 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm,	Burgija za metal Ø15 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm,	
68.	Burgija za metal Ø16 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal Ø16 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
69.	Burgija za metal Ø17 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal Ø17 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
70.	Burgija za metal Ø18 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal Ø18 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
71.	Burgija za metal Ø19 mm sa prihvatom za steznu glavu	Burgija za metal Ø19 mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	



	12,5mm		
72.	Burgija za metal $\phi 20$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal $\phi 20$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
73.	Burgija za metal $\phi 21$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal $\phi 21$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
74.	Burgija za metal $\phi 22$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5mm	Burgija za metal $\phi 22$ mm sa prihvatom za steznu glavu 12,5 mm	
75.	Bužir eurofleks $\phi 16$ mm, boja siva	Bužir eurofleks $\phi 16$ mm, boja siva	
76.	Bužir eurofleks $\phi 20$ mm, boja siva	Bužir eurofleks $\phi 20$ mm, boja siva	
77.	Bužir eurofleks $\phi 25$ mm, boja siva	Bužir eurofleks $\phi 25$ mm, boja siva	
78.	Čelična četka 4 reda	Čelična četka s drvenom drškom i kaljenom glatko usmjerenom čeličnom žicom: 4 reda	
79.	Četka za farbanje 10 cm	Standardna, nitrootporna ručna četka, širine 10 cm	
80.	Četka za radijator	Četka za radijator širine cca. 60 mm izrađena od prirodne dlake, sa izduženom drvenom drškom za farbanje teško dostupnih mjesta.	
81.	Četke za farbanje 4 cm	Četke za farbanje 4 cm	
82.	Četke za farbanje 5 cm	Četke za farbanje 5 cm	
83.	Četke za farbanje 6 cm	Četke za farbanje 6 cm	
84.	Cink sprej 400 ml	Cink sprej 400 ml	
85.	Dvokomponentno ljepilo za sidrenje	Dvokomponentno ljepilo za fasadne elemente, drvene konstrukcije, metalne konstrukcije, konzole, ograde, sanitarne priključke, cijevi. Otporan na temperature od -40°C do 80°C . Pakovanje min 280 ml	
86.	Dvotaktol – ulje za mješavinu 1 l	Dvotaktol – ulje za mješavinu za 2T motore za motorne pile – motorke Pakovanje: 1 lit.	
87.	Dvotaktol – ulje za mješavinu 100 ml	Dvotaktol – ulje za mješavinu za 2T motore za motorne pile – motorke Pakovanje: 100 ml	
88.	Džepni metar, 5 m	Džepni metar, 5 m Dužine od 5 m	
89.	Elektroda EZ 11 $\phi 2,5$ mm	Debelo obložena rutilna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće 520 N/mm ² .	



		Tip: JADRAN S ili ekvivalent	
90.	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	
91.	Fluo cijevi 18 W	Fluo cijevi 18 W; Dužina: 600 mm 6500 K	
92.	Fotosenzor	220-240V 50-60HZ 10 A Otpornost na prašinu i vodu IP44	
93.	Grafitna mast	Grafitna mast Kalcijeva mast koja sadrži grafit te je namijenjena za podmazivanje opruga, vijaka, lanaca, zupčanika. Temperaturni opseg: od -20 °C do + 60 °C. Pakovanje: min 800 g	
94.	Grijač štapni 1330 W dužina 600mm za TA peć	Grijač štapni 1330 W dužina 600mm za TA peć	
95.	Grijač štapni 1330 W dužina 900 mm za TA peć	Grijač štapni 1330 W dužina 900 mm za TA peć	
96.	Grlo za led cijevi	Grlo za led cijevi	
97.	Herkules totalni herbicid 1 L	Sistemični neselektivni herbicid – arboricid. Oblik formulacije: koncentrat za otopinu (SL). HERKULES ® namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, višegodišnjih zeljastih te drvenastih korova s dubokim korijenom u: voćnjacima (jabuka, kruška, šljiva, višnja i breskva) isključivo viših uzgojnih oblika, vinogradima, strništima, nepoljoprivrednim površinama Pakovanje: 1 lit.	
98.	Insekt killer sprej za ose i stršljenove	Gotovi insekticid u obliku spreja za suzbijanje osa i stršljenova; pakovanje 600 ml	
99.	Izolir traka 15mm x 25m x 0,13mm	Izolir traka 15mm x 25m x 0,13mm Boja: crna	
100.	Izolir traka - bijela	Izolir trake bijela Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C	
101.	Izolir traka - crna	Izolir trake crna Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C	
102.	Izolir traka -crvena	Izolir traka – crvena Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V,	

		-10 °C do +80 °C	
103.	Izolir traka - plava	Izolir traka – plava Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C	
104.	Izolir traka – žuto/zelena	Izolir traka – žuto/zelena Materijal: PVC sa akrilnim ljepilom Dimenzije: Širina 15–19 mm, dužina 10–20 m Otpornost: Do 600 V, -10 °C do +80 °C	
105.	Kabl PGP 3x1,5 mm ² (puni/kruti)	Kabl PGP 3x1,5 mm ² (puni/kruti)	
106.	Kabl PGP 3x2,5 mm ² (puni/kruti)	Kabl PGP 3x2,5 mm ² (puni/kruti)	
107.	Kabl PGP 5x2,5 mm ² (puni/kruti)	Kabl PGP 5x2,5 mm ² (puni/kruti)	
108.	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna)	Kabl PPY 3x1,5 mm ² (fleksibilni/licna)	
109.	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	Kabl PPY 3x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	
110.	Kabl PPY 5x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	Kabl PPY 5x2,5 mm ² (fleksibilni/licna)	
111.	Kabl stopica 50/10 za gnječenje	Kabl stopica 50/10 za gnječenje	
112.	Kabl stopica na presovanje 1,5 mm ²	Kabl stopice na presovanje (1,5 mm ²) Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent	
113.	Kabl stopica na presovanje 10 mm ²	Kabl stopice na presovanje (10 mm ²) Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent	
114.	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ²	Kabl stopica na presovanje 2,5 mm ² Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent	
115.	Kabl stopica na presovanje 4 mm ²	Kabl stopica na presovanje 4 mm ² Materijal: Elektrolitički bakar, pocinčan Izolacija: PVC ili najlon Namjena: Presovanje kleštima Standard: BAS EN 61238-1-1:2021 ili ekvivalent	
116.	Kabl stopice igličaste 0,75 mm ²	Kabl stopice igličaste 0,75 mm ² , pakovanje 100/1	
117.	Kabl stopice igličaste 1,5 mm ²	Kabl stopice igličaste 1,5 mm ² , pakovanje 100/1	
118.	Kabl stopice igličaste 2,5 mm ²	Kabl stopice igličaste 2,5 mm ² , pakovanje 100/1	

119.	Kabl stopice igličaste 4,0 mm ²	Kabl stopice igličaste 4,0 mm ² , pakovanje 100/1	
120.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 2,5 mm ² M6	Kabl stopice okrugle za gnječenje 2,5 mm ² M6	
121.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 4 mm ² M8	Kabl stopice okrugle za gnječenje 4 mm ² M8	
122.	Kabl stopice okrugle za gnječenje 6 mm ² M8	Kabl stopice okrugle za gnječenje 6 mm ² M8	
123.	Kabl stopice vijčane 35 mm ² za vijak M8	Kabl stopice vijčane 35 mm ² za vijak M8	
124.	Kabl stopice vijčane 50 mm ² za vijak M10	Kabl stopice vijčane 50 mm ² za vijak M10	
125.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	
126.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	
127.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	
128.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	
129.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	
130.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	
131.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	
132.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	
133.	Karabiner	Sigurnosna metalna kopča/konektor ovalni karabin Materijal: nehrđajući čelik Promjer otvora: Ø 18 mm Težina: 180 g Snaga glavne osi: 25 kN Sistem zaključavanja : SCREW-LOCK (Kao Safety 1st Art. AZ011)	
134.	Katanac čelični 38 mm	Katanac čelični 38 mm	
135.	Katanac čelični 50 mm	Katanac čelični 50 mm	

136.	Katanac sa ključem 35/40 mm	Katanac sa ključem širine 35 mm sa kućištem od mesinga i lukom od čelika. Otključava se pomoću ključa (min. 2 komada u pakovanju), a automatski se zaključava pritiskom na luk. Otporan na koroziju, te pogodan za unutrašnje i vanjsko korištenje	
137.	Kederi za pogonske ormare	Presjek: 20 x 20 mm Dužina: 10 metara	
138.	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	Konusni ležaj, 30204 J2Q	
139.	Krep traka 20 mm	Zaštitna samoljepljiva traka opšte namjene Širina: 20 mm Dužina: 50 m Boja: žuta Otpornost na vlagu: DA	
140.	Krep traka 50 mm	Zaštitna samoljepljiva traka opšte namjene Širina: 50 mm Dužina: 50 m Boja: žuta Otpornost na vlagu: DA	
141.	Lamelni disk 115 A80	Lamelni disk dimenzije: 115 mm; u skladu sa standardom BAS EN 13743:2018 ili ekvivalent Prečnik: 115 mm Granulacija: 80 Provrt: 22,23 mm Max. broj obrtaja: 13.300	
142.	Lanac za motornu pilu MS 260	Lanac za motornu pilu za drvo odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 260	
143.	Lanac za motornu pilu MS 651	Lanac za motornu pilu za drvo odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 651	
144.	Laserski metar, 100 m	Laserski metar, 100 m Mjerno područje (min) 0.05 m do 100 m Tačnost (max) ± 1.5 mm Rezolucija (max) 1 mm Automatsko samoisključivanje (cca) nakon 180 s Kontinualno merenje Dodavanje / Oduzimanje da Klasa zaštite IP 54 Interna memorija min. za poslednjih 20 vrijednosti Radni uslovi min. 0.. +40 °C Trajanje baterije min. do 5000 mjerenja Jedinice na displeju zapremina m ³	
145.	Led cijev 120 cm min 18 W	Led cijev 120 cm min 18 W	
146.	Led cijev 150 cm min 18 W	Led cijev 150 cm min 18 W	
147.	Led cijev 60 cm min 18 W,	Led cijev 60 cm min 18 W	
148.	Led panel 48 W	Led panel 48 W, 230 V, LED SMD, 4320 lm, Boja temperature: 4000 K, Ugao snopa: 120°, boja okvir: bijela, Oblik: pravougaoni, montaža: nadgradni, IP zaštita: IP40, Tip materijala: Aluminij, Driver uključen: DA, Dimenzije: Dužina: 1195 mm Širina: 295 mm, Visina: 30 mm	
149.	Led reflektor 150 W	Normalan pogon: 230 V	

		Snaga: 150W Lumeni: 16500 lm Lumeni iskoristivost: 110 lm/W Boja temperature (K) 5500 Boja svjetiljke: Crna Ip zaštita IP65 Vijek trajanja: Minimalno 20000h Tip materijala: Aluminijum + Staklo Garancija: Minimalno 2 godine	
150.	Led reflektor 200 W	Normalan pogon: 230 V Snaga: 200W Lumeni: 22000 lm Lumeni iskoristivost: 110 lm/W Boja temperature (K) 5500 Boja svjetiljke: Crna Ip zaštita IP65 Vijek trajanja: Minimalno 20000h Tip materijala: Aluminijum + Staklo Garancija: Minimalno 2 godine	
151.	Led reflektor 50 W	Normalan pogon: 230 V Snaga: 50W Lumeni: 5500 lm Lumeni iskoristivost: 110 lm/W Boja temperature (K) 5500 Boja svjetiljke: Crna Ip zaštita IP65 Vijek trajanja: Minimalno 20000h Tip materijala: Aluminijum + Staklo Garancija: Minimalno 2 godine	
152.	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27, 6500 K	LED Sijalica 15W; 220V; 50Hz, E27, 6500 K	
153.	Lepezasta brusna ploča 125 x 22,23	Lepezasta brusna ploča 125 x 22,23 mm P 120 u skladu sa standardom BAS EN 13743:2018; Prečnik: 125 mm, Granulacija: 120, Provrt: 22,23 mm, Max. broj obrtaja: 12.200	
154.	Ležaj, 608-2Z, 8x22x7	Ležaj, 608-2Z, 8x22x7	
155.	Ležaj, 609-2Z, 9x24x7	Ležaj, 609-2Z, 9x24x7	
156.	Ležaj, 6200-2Z, 10x30x9	Ležaj, 6200-2Z, 10x30x9	
157.	Ležaj, 6201-2Z, 12x32x10	Ležaj, 6201-2Z, 12x32x10	
158.	Ležaj, 6202-2Z, 15x35x11	Ležaj, 6202-2Z, 15x35x11	

159.	Ležaj, 6203-2Z, 17x40x12	Ležaj, 6203-2Z, 17x40x12	
160.	Ležaj, 6204-2Z, 20x47x14	Ležaj, 6204-2Z, 20x47x14	
161.	Ležaj, 6205-2Z, 20x47x15	Ležaj, 6205-2Z, 20x47x15	
162.	List za pilu za rezanje metala 300 mm	List za pilu za rezanje metala 300 mm	
163.	Ljepilo dvokomponentno (tečni metal)	- Dvokomponentno sredstvo namenjeno za brze popravke u oblasti obrade metala - pakovanje: min 25 ml	
164.	Ljepilo dvokomponentno epoksi univerzal	- tip: dvokomponentno u dvostrukoj brizgalici - vrsta: epoksidno - pakovanje: min 24 ml	
165.	Ljepilo tuba	Univerzalno kontaktno kaučukovo ljepilo! Lijepi: gumu, kožu, plutu, tekstil, karton, različite plastične obloge međusobno ili na drvo, beton, metal, mermer i slično. Pakovanje: min 120 ml	
166.	Lončasta čelična četka za bušilice	Prečnik četke: Ø75 mm Prečnik žice: Ø 0,3 mm Trup: 6 mm	
167.	Luster klema 0.75-2.5 mm ² ,	Luster klema 0.75-2.5 mm ² , Set 10 komada	
168.	Luster klema 10 mm ²	Luster klema 10 mm ² , set 10 komada	
169.	Luster klema 16 mm ²	Luster klema 16 mm ² , set 10 komada	
170.	Luster klema 2.5-6 mm ²	Luster klema 2.5-6 mm ² , set 10 komada	
171.	Luster kleme 1,5 mm ²	Luster kleme 1,5 mm ²	
172.	Luster kleme 2,5 mm ²	Luster kleme 2,5 mm ²	
173.	Luster kleme 4 mm ²	Luster kleme 4 mm ²	
174.	Luster kleme 6 mm ²	Luster kleme 6 mm ²	
175.	Mač za motornu pilu MS 260	Mač za motornu pilu za drvo odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 260	
176.	Mač za motornu pilu MS 651	Mač za motornu pilu za drvo odgovarajući za motornu pilu STIHL MS 651	
177.	Masa zaptivna	Hermetik masa otporna na visoke temperature Pakovanje: 100 ml kao tip: KAF 30.906100.04 ili ekvivalent	
178.	Mašinica za prohrom traku	Mašinica za prohrom traku namjenjena za zatezanje i odsjecanje prohrom trake kojom se pričvršćuje oprema za stubove. Karakteristika kao zatezač Feman ili ekvivalent.	
179.	Matica M 10	Matica M 10, BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M10	

180.	Matica M 12	Matica M 12, DIN 934 BAS EN ISO 4032:2014 ili ekvivalent Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina navoja M12.	
181.	Matica M 3	Matica M3, BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M3	
182.	Matica M 4	Matica M 4 BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent. Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M4	
183.	Matica M 5	Matica M5 BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent. Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M5.	
184.	Matica M 6	Matica M 6, BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M6	
185.	Matica M 8	Matica M 8, BAS EN ISO 4032:2014, DIN 934 ili ekvivalent Šestougaona matica izrađena od pocinčanog čelika, veličina M8	
186.	Mezban metar, 50 m	Mezban metar, 50 m Dimenzije: 50 m x 13 mm Karakteristika kao Unior 714 ili ekvivalent	
187.	Moment power fix, montažno ljepilo, u tubi za pištolj	Moment power fix, montažno ljepilo, u tubi za pištolj, gustoća cca. 1,30 g/cm ³ , Temperaturna otpornost -20°C do +70°C Pakovanje min 385 gr	
188.	Monofazna utičnica OG	Monofazna utičnica OG	
189.	Monofazna utičnica p/ž	Monofazna utičnica p/ž	
190.	Monofazni šuko utikač	Monofazni šuko utikač – gumeni	
191.	Motorno ulje SAE 30	Visokoučinkovito motorno ulje za raznolike uvjete primjene vrtnih uređaja s četverotaktnim motorima. Sadrži visokokvalitetno bazno ulje i aditive za idealno podmazivanje i nisku potrošnju, API SJ/CF. Pakovanje: 0,6 lit.	
192.	Naočare zaštitne	Zaštitne naočare prozirne Materijal: polikarbonat Debljine: 2 mm, posebno dizajnirane za udobnost (kao LUX OPTICAL Sablux ili ekvivalent)	
193.	Natrijumova sijalica 250 W, E 40	Natrijumova sijalica 250 W, E 40	
194.	Natrijumova sijalica 400 W, E 40	Natrijumova sijalica 400 W, E 40	
195.	Nitro razređivač	Nitro razređivač, pakovanje min 0,75 l	
196.	Nitro razređivač pakovanje 1 lit.	Nitro razređivač pakovanje 1 lit Za odmašćivanje metalnih površina, razrjeđivanje nitro boja i čišćenje pribora	
197.	Otpadna krpa	Otpadna krpa, pakovanje min 10 kg, pamučna	

198.	Otrov za suzbijanje korova (Total)	Herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Pakovanje 1 lit.	
199.	Pajser	Pajser kovani 1m - poluga	
200.	Plinska kartuša	Kapacitet: 600 ml Težina: 336 g Mješavina: 70 % butana i 30 % propana	
201.	Podloška M 10 rascjepljena	Podloška M 10 rascjepljena, BAS EN ISO 7090:2005; DIN 127 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
202.	Podloška M 10 ravna	Podloška M 10 ravna, DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
203.	Podloška M 12 rascjepljena	Podloška M 12 rascjepljena, BAS EN ISO 7090:2005; DIN 127 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
204.	Podloška M 12 ravna	Podloška M 12 ravna, prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
205.	Podloška M 3 ravna	Podloška M 3 ravna prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
206.	Podloška M 4 ravna	Podloška ravna za vijak M4 prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
207.	Podloška M 5 rascjepljena	Podloška M 5 rascjepljena BAS EN ISO 7090:2005; DIN 127 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
208.	Podloška M 5 ravna	Podloška M 5 ravna prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
209.	Podloška M 6 rascjepljena	Podloška M 6 rascjepljena, DIN 127, pakovanje 100/1	
210.	Podloška M 6 ravna	Podloška M 6 ravna, prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
211.	Podloška M 8 rascjepljena	Podloška M 8 rascjepljena DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
212.	Podloška M 8 ravna	Podloška M 8 ravna, prema standardu BAS EN ISO 7089:2005; DIN 125 ili ekvivalent, pakovanje 100/1	
213.	Pop nitna 3,2x10mm	Pop nitna 3,2x10mm, pakovanje 100/1	
214.	Pop nitna 4 x12 mm	Pop nitna 4 x12mm, pakovanje 100/1	
215.	Prekidač jednopolni OG	Prekidač jednopolni OG	
216.	Prekidač jednopolni p/ž	Prekidač jednopolni p/ž	
217.	Produžno kablo trofazno (kombinovano) na motalici	Produžni kabal sa 2 utičnice za nazivni napon 230V i jednom utičnicom za nazivni napon 400V. Poprečni presjek kabla: 5x2.5 mm ² Dužina kabla: 25 m Zaštita IP 44	
218.	Prohrom traka	Prohrom traka namjenjena za vezivanje opreme na stub Dim.: (0,7 x 20 x 2000) mm (debljina x širina x dužina)	



		Pakovanje: 10 komada	
219.	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna Montažna jednokomponentna, izolacijska i građevinska pjena za brtvljenje građevinskih elemenata. Stvrđnjava uz prisustvo vlage iz zraka i građevinskog materijala.	
220.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 16$ mm (vanjski prečnik)	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 16$ mm (vanjski prečnik)	
221.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 20$ mm (vanjski prečnik)	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 20$ mm (vanjski prečnik)	
222.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 25$ mm (vanjski prečnik)	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 25$ mm (vanjski prečnik)	
223.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 32$ mm (vanjski prečnik)	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 32$ mm (vanjski prečnik)	
224.	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 40$ mm (vanjski prečnik)	PVC crijevo (bužir) fleksibilno $\phi 40$ mm (vanjski prečnik)	
225.	PVC kanalica 30 mm x 20 mm sa poklopcem	PVC kanalica 30 mm x 20 mm sa poklopcem	
226.	PVC kanalica 40 mm x 25 mm sa poklopcem	PVC kanalica 40 mm x 25 mm sa poklopcem	
227.	Radne rukavice za zimske uvjete	Prilagođene za rad u hladnim okruženjima. Izolacija od hladnoće. Posebna postava tipa 3M Thinsulate ili ekvivalent, Sa silikonskim premazima protiv klizanja na dlanovima za osiguran sigurniji hvat Manžetna sa čičak trakom (Kao GEBOL Master Thermo ili ekvivalent) Veličina: 10 i 11	
228.	Razređivač za boju za metal 3u1	Namjenski razređivač za boju 3u1, pakovanje 1l	
229.	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	
230.	Releji 220 V VC TRP 6931	Tri preklopna kontakta 10 A Radni napon: 220 V izmjenično	
231.	Rezna nit – silk za trimmer	Rezna nit – silk za trimmer 2.7mm x 208m Okrugla Dužina (m) Min: 208 m, Max: 250 m Debljina (mm) 2,7	
232.	Rezna nit – silk za trimmer	Rezna nit – silk za trimmer 2.7mm x 65m Okrugla	



		Dužina (m) Min 65 m, Max: 75 m Debljina (mm) 2,7	
233.	Rezna nit – silk za trimer sa dodatkom kevlar	Visokotehnološka rezna nit – silk za trimer sa dodatkom kevlar 2.7mm x 26m Dužina (m) Min:26 m, Max: 35 m Debljina (mm) 2,7	
234.	Rezna ploča 125x1,0x22 mm za aluminijum	Rezne ploče 125 x 1,0 x 22 za aluminijum u skladu sa standardima EN 12413 i BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12 250	
235.	Rezna ploča 350x3,5x24,5 A3051BF	Rezna ploča 350x3,5x24,5 A3051BF	
236.	Rezne ploče 115x1,0x22 za metal	Rezne ploče 125 x 1,0 x 22 za aluminijum u skladu sa standardima EN 12413 i BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik prihvata: cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12.250	
237.	Rezne ploče 125x1,0x22 za metal	Rezne ploče 125x1,0x22 za metal skladu sa standardima: EN 12413 i BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik prihvata: cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12.250	
238.	Rezne ploče 230x1,9 x22,23 za metal	Rezne ploče 230x1,9 x22,23 za metal	
239.	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal u skladu sa standardima: EN 12413 i BAS EN 12413:2021 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 230 mm Prečnik prihvata: cca. 22 mm Debljina: 3,0 mm Max. broj obrtaja: 6.600	
240.	Ručna streč folija za pakovanje	Ručna streč folija za pakovanje, (rolna od 5kg) 500 mm/23µm	
241.	Rukavice higijenske jednokratne - latex - veličina XL	Rukavice higijenske jednokratne – latex, veličina min XL, pakovanje 100/1	
242.	Rukavice radne - veličina 10	Rukavica kožne zaštitne pogodne za građevinske radove Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent, Boja: crna/siva Veličina: 10 Rukavice kao GEBOL BASE DRIVE ili ekvivalent	
243.	Rukavice radne - veličina 11	Rukavica kožne zaštitne pogodne za građevinske radove Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent, Boja: crna/siva Veličina: 11	

		Rukavice kao GEBOL BASE DRIVE ili ekvivalent	
244.	Rukavice radne - veličina 9	Rukavica kožne zaštitne pogodne za građevinske radove Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent, Boja: crna/siva Veličina: 9 Rukavice kao GEBOL BASE DRIVE ili ekvivalent	
245.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 10	Prilagođene za rad u hladnim okruženjima. Izolacija od hladnoće Posebna postava tipa 3M Thinsulate ili ekvivalent Sa silikonskim premazima protiv klizanja na dlanovima za osiguran sigurniji hvat Manžetna sa čičak trakom Veličina: 10 (Kao GEBOL Master Thermo ili ekvivalent)	
246.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 11	Prilagođene za rad u hladnim okruženjima. Izolacija od hladnoće Posebna postava tipa 3M Thinsulate ili ekvivalent Sa silikonskim premazima protiv klizanja na dlanovima za osiguran sigurniji hvat Manžetna sa čičak trakom Veličina: 11 (Kao GEBOL Master Thermo ili ekvivalent)	
247.	Rukavice radne za zimske uslove - veličina 9	Prilagođene za rad u hladnim okruženjima. Izolacija od hladnoće Posebna postava tipa 3M Thinsulate ili ekvivalent Sa silikonskim premazima protiv klizanja na dlanovima za osiguran sigurniji hvat Manžetna sa čičak trakom Veličina: 9 (Kao GEBOL Master Thermo ili ekvivalent)	
248.	Samourezujući vijak	Samourezujući vijak za lim, BAS EN ISO 15480:2020 ili ekvivalent, DIN7504 K ili ekvivalent, sa zarobljenom podloškom - vrsta glave: šestougona - dužina: 22 mm - promjer vijka: 4,8 mm - galvanski cinčan, pakovanje 100/1	
249.	Samourezujući vijak	Samourezujući vijak za lim, BAS EN ISO 15480:2020 ili ekvivalent, DIN7504 K ili ekvivalent, sa zarobljenom podloškom - vrsta glave: šestougona - dužina: 25 mm - promjer vijka: 6,3 mm - galvanski cinčan, pakovanje 100/1	
250.	Set borera za metal HSS-TiN 25-1 u pakovanju	Set od 25 spiralnih burgija od čelika sa premazom od titanijum nitrida za bušenje preciznih rupa u čeliku, obojenim metalima i tvrdoj plastici. Promjer 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5.5/6/6.5/7.5/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm (karakteristika kao BOSCH 2607017154 ili ekvivalent)	
251.	Set vanjskih i unutrašnjih seger - zeger osigurača	Vanjski prstenovi: 6 mm - 15 kom; 8 mm - 15 kom 9 mm - 15 kom; 11 mm - 15 kom	

	225kom	13 mm - 15 kom; 14 mm-15 kom 16 mm -15 kom; 19 mm -15 kom 20 mm -10 kom; 22 mm -10 kom 25 mm -10 kom; 32 mm -10 kom Unutrašnji prstenovi: 11 mm -15 kom;13 mm - 10 kom 14 mm -10 kom;16 mm - 10 kom 19 mm -10 kom;20 mm - 10 kom	
252.	Sijalica sa žarnom niti	Sijalice 75 W, 220 V; 50 Hz	
253.	Sijalica sa žarnom niti	Sijalice 100 W, 220 V; 50 Hz	
254.	Sijalično grlo E27 porculansko	Sijalično grlo E27porculansko	
255.	Silikon za vanjsko zaptivanje	Tip: Montažno Pakovanje: min 375 g Opis: Voodootporan, namjenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za upijajuće i neupijajuće površine. Opis: Lako se nanosi na niskim temperaturama. Model: PL600 Tip kao Moment fix express HENKEL ili ekvivalent	
256.	Silikonska mast	Silikonska mast pogodna je za podmazivanje plastičnih, gumenih dijelova i brtvi, ventila, spojeva i brtvi, strojeva, opreme, sporo rotirajućih ležajeva i kao pomoć pri montaži O-ringova. Otporna je na temperaturu od -50°C do +200 °C. Pakovanje 1 kg	
257.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi visokotemperaturni	Silikonski kit za zaptivanje u tubi pakovanje min 300 ml, visokotemperaturni	
258.	Silikonskom gumom izoliran jednožilni finožični vodič (SiF) 1,5 mm ²	-vodič: bakreni pokositreni vodič, finožični použeni - izolacija: silikonska guma	
259.	Ležaj, 20x47x15.25	Ležaj, 20x47x15.25	
260.	Sprej kontakti 400 ml	Namjena: zaštita od oksidacije kontakata Pakovanje: 400 ml	
261.	Sprej protiv osa	Sprej protiv osa - EFFEKT Aerosol ili ekvivalent	
262.	Sprej WD 400 ml	Tip: višenamjenski Pakovanje: 400 ml	
263.	Sprej za podmazivanje (uljni) 400 ml	Sprej za podmazivanje(uljni) 400 ml. Primjenjuje se u području industrije. Višenamjenski sprej za podmazivanje; otapa hrđu, tvrdokorne mrlje i masnoće. Proizvod je biorazgradiv, bez mirisa, ne sadrži zapaljiva otapala.	
264.	Sprej za podmazivanje 200ml	Sprej za podmazivanje 200 ml Tip: WD 40 ili ekvivalent	
265.	Sprej za podmazivanje 450 ml smart straw	Fiksni raspršivač s dva načina raspršivanja. Za precizniji mlaz, slamčica se može podići za 90°. Ovaj način je predviđen za teže dostupna mjesta. Tip: WD 40 ili ekvivalent	

266.	Sredstvo za odmaščivanje	Sredstvo za odmaščivanje min 95 % biološki ragradiv na bazi vode, miješa se sa vodom u omjeru 1:10 do 1:50. Pakovanje min 10 l.	
267.	Starteri 20 W	Starteri 20 W	
268.	Starteri 40 W	Starteri 40 W	
269.	Starteri 60 W	Starteri 60 W	
270.	Starteri za fluo cijevi od 18 - 40 W	Starteri za fluo cijevi od 18 - 40 W	
271.	Svjećice za motornu pilu	Svjećica treba da bude odgovarajuća za motornu pilu STIHL MS 260	
272.	Tajmer mehanički	Dnevni tajmer sa 24-satnim programom 96 uključenja/isključenja dnevno Minimalni interval uključivanja: 15 minuta Sa LED indikatorom Vrlo jednostavna operacija Utičnica sa povećanom zaštitom od kontakta Nazivni napon: 230V Nazivna struja: 16A	
273.	Teflon traka	Teflon traka, 12 mm x 0,1 mm x 10 m	
274.	Temeljna nitro siva 0,75 l 3u1	Brzосушiva temeljno – završna boja za zaštitu svih metalnih površina. U sebi sadrži antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju, sve u jednom proizvodu. Pakovanje: 0,75 l	
275.	Termoskupljajući bužir 10,0 mm	Termoskupljajući bužir 10,0 mm x 1000 mm	
276.	Termoskupljajući bužir 2,5 mm	Termoskupljajući bužir 2,5mm x 1000 mm, pakovanje 10/1	
277.	Termoskupljajući bužir 3,5 mm	Termoskupljajući bužir 3,5 mm x 1000 mm, pakovanje 10/1	
278.	Termoskupljajući bužir 5,0 mm	Termoskupljajući bužir 5,0 mm x 1000 mm, pakovanje 10/1	
279.	Termoskupljajući bužir razni presjeci, dužina 10 cm, pakovanje 100/1	Termoskupljajući bužir, dužina 10 cm, pakovanje 100/1, presjeci: 30x 1.5 mm, 30x 2.5 mm, 20x 4.0 mm, 10x 6.0 mm, 6x 10.0 mm, 4x 13.0 mm	
280.	Termostat sobni 0-30 C,	Termostat sobni 0-30 C	
281.	Tipl $\phi 6$ mm dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	Tipl $\phi 6$ mm dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	
282.	Tipl $\phi 8$ mm dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	Tipl $\phi 8$ mm dužine 50mm sa odgovarajućim vijkom	



283.	Tiplovi s vijcima 10 mm2	Tiplovi s vijcima 10 mm2	
284.	Tiplovi s vijcima 12 mm2	Tiplovi s vijcima 12 mm2	
285.	Tiplovi s vijcima 6 mm2	Tiplovi s vijcima 6 mm2	
286.	Tiplovi s vijcima 8 mm2	Tiplovi s vijcima 8 mm2	
287.	Topljivi uložak za osigurač 10A	Topljivi uložak za osigurač 10 A DII Proizvođač ETI ili ekvivalent	
288.	Topljivi uložak za osigurač 16A	Topljivi uložak za osigurač 16 A DII Proizvođač ETI ili ekvivalent	
289.	Topljivi uložak za osigurač 20A	Topljivi uložak za osigurač 20 A DII Proizvođač ETI ili ekvivalent	
290.	Topljivi uložak za osigurač 32A	Topljivi uložak za osigurač 32 A DII Proizvođač ETI ili ekvivalent	
291.	Topljivi uložak za osigurač 6A	Topljivi uložak za osigurač 6 A DII Proizvođač ETI ili ekvivalent	
292.	Tovratna mast	Tip: višenamjenska mazivna (tovratna) mast Namjena: podmazivanje kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih elemenata pri srednjim i velikim brzinama radne temperature od -30 C do 120 C Pakovanje: min 0,8 kg (tip kao INA LIS 2 ili ekvivalent)	
293.	Traka za aparat za etikiranje DYMO (komplet od 5 komada)	Traka za aparat za etikiranje DYMO (komplet od 5 komada) Boja trake: bijela, Boja pisanja: crna Širina trake (mm): 12, Dužina (m): 7	
294.	Trofazna utičnica OG	Trofazna utičnica OG	
295.	Trofazni utikač – bakelitni	Trofazni utikač - bakelitni	
296.	Turpija – okrugla Ø 5,0 mm	Turpija – okrugla Ø5,0 mm za oštrenje lanca motorne pile, debljine 5,0 mm	
297.	Turpija – okrugla Ø 5,2 mm	Turpija – okrugla Ø5,2 mm za oštrenje lanca motorne pile, debljine 5,2 mm	
298.	Turpija – okrugla Ø4,8 mm	Turpija – okrugla Ø4,8 mm za oštrenje lanca motorne pile, debljine 4,8 mm	
299.	Turpija – ravna 6 mm	Turpija – ravna 6 mm za lanac motorne pile, debljine 6 mm	
300.	Ulje za kompresore	Ulje za kompresore Sintetičko bespepelno ulje za krilne i vijčane zračne kompresore. Pakovanje min 0,5 l	
301.	Ulje za motornu pilu – za podmazivanje lanca	Ulje treba da sadrži mineralna bazna ulja, bez klora, nitrita i fenola	
302.	Ulje za vakuum pumpu	Tip: Value VPO-46 Proizvođač: Value VPO-46 ili ekvivalent.Pakovanje: min 500 ml	
303.	Uljni razređivač	Uljni razređivač pakovanje min 0,75 l	



304.	Univerzalni sprej	Tip: univerzalni sprej Namjena: oslobađanje zaglavljenih mehanizama, spriječavanje škripanja, tiskivanje vlage, odstranjivanje zahrđalih čestica Pakovanje: 400 ml (kao WD 40 ili ekvivalent)	
305.	Upaljač za natrijumske sijalice	Upaljač za natrijum sijalice Propaljuje metal halogene sijalice 70-400W, natrijum 100-400W. U=230V, IP 20	
306.	Uvodnice za kablove 14 mm	Uvodnice za kablove 14 mm Materijal: Najlon PA6 ili pocinčani čelik Dimenzije: Ø14 mm, navoj M16/M20 Namjena: Uvod i zaštita kablova u razvodne kutije Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent	
307.	Uvodnice za kablove 16 mm	Uvodnice za kablove 16 mm Materijal: Najlon/metal Dimenzije: Ø16 mm Namjena: Zaštita kablova od mehaničkih oštećenja Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent	
308.	Uvodnice za kablove 18 mm	Uvodnice za kablove 18 mm Materijal: PA6, IP54–IP65 Dimenzije: Ø18 mm Namjena: Industrijske instalacije Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent	
309.	Uvodnice za kablove 20 mm	Uvodnice za kablove 20 mm Materijal: Metal/plastika Dimenzije: Ø20 mm Namjena: Uvod kablova u razvodne ormare Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent	
310.	Uvodnice za kablove 22 mm	Uvodnice za kablove 22 mm Materijal: Najlon/metal Dimenzije: Ø22 mm Namjena: Elektroinstalacije, industrijski ormari Standard: BAS EN 62444:2015 ili ekvivalent	
311.	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom	
312.	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom	
313.	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom	
314.	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom	
315.	Vidia borer za beton 10 mm	Vidia borer za beton 10 mm	
316.	Vidia borer za beton 12 mm	Vidia borer za beton 12 mm	
317.	Vidia borer za beton 14 mm	Vidia borer za beton 14 mm	
318.	Vidia borer za beton 6 mm	Vidia borer za beton 6 mm	
319.	Vidia borer za beton 8 mm	Vidia borer za beton 8 mm	
320.	Višenamjenska (Duck	Višenamjenska (Duck Tape) traka Višenamjenska armirana traka, širina 50 mm, debljina trake 0,13 mm,	



	Tape)	dužina 50 m, srebrne boja, sa platnenim ojačanjem, velika otpornost na kidanje, dobra ljepljiva svojstva	
321.	Vodič (P)	1,5 mm ² , crni	
322.	Vodič (P)	2,5 mm ² , crni	
323.	Vodič (P)	4 mm ² , crni	
324.	Vodič (P/F)	1,5 mm ² , crni	
325.	Vodič (P/F)	2,5 mm ² , crni	
326.	Vodič (P/F)	4 mm ² , crni	
327.	Vodič (P/F)	6 mm ² , crni	
328.	Vodič (P/F)	10 mm ² , crni	
329.	Žabica za prohm traku	Žabica za prohm traku namjenjena za fiksiranje prohm trake za stubove Žabice treba da odgovaraju prohm traci dimenzija 0,7x20x2000 mm. Pakovanje: 100 komada	
330.	Zaštitna kožna rukavica	- sastav materijala: donja strana šake od meke kože, a prozračne i elastične tkanine za gornju stranu šake - sa pojačanjem dlana, palca - veličina rukavica 10.	
331.	Zaštitna kožna rukavica	- sastav materijala: donja strana šake od meke kože, a prozračne i elastične tkanine za gornju stranu šake - sa pojačanjem dlana, palca - veličina rukavica 11.	
332.	Zaštitne rukavice	Pletene bešavne rukavice s tankim slojem poliuretana na dlanovima i prstima, elastična manžeta; boja: crna, veličina 10	
333.	Zaštitne rukavice	Pletene bešavne rukavice s tankim slojem poliuretana na dlanovima i prstima, elastična manžeta; boja: crna, veličina 11	
334.	Zavrtanj M 10 x 60	Zavrtanj M 10 x 60, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
335.	Zavrtanj M 10 x 80	Zavrtanj M 10 x 80, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
336.	Zavrtanj M 10x30	Zavrtanj M 10x30, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
337.	Zavrtanj M 10x40	Zavrtanj M 10x40, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
338.	Zavrtanj M 12x30	Zavrtanj M 12x30, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
339.	Zavrtanj M 12x40	Zavrtanj M 12x40, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
340.	Zavrtanj M 12x50	Zavrtanj M 12x50, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent; ZN 8,8	

341.	Zavrtanj M 12x60	Zavrtanj M 12x60, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
342.	Zavrtanj M 12x80	Zavrtanj M 12x80, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
343.	Zavrtanj M 3 x 60	Zavrtanj M 3 x 60 ZN 8,8	
344.	Zavrtanj M 3 x 80	Zavrtanj M 3 x 80 ZN 8,8	
345.	Zavrtanj M 4 x 60	Zavrtanj M 4 x 60 ZN 8,8	
346.	Zavrtanj M 4 x 80	Zavrtanj M 4 x 80 ZN 8,8	
347.	Zavrtanj M 5 x 20	Zavrtanj M 5 x 20, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
348.	Zavrtanj M 5 x 30	Zavrtanj M 5 x 30, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
349.	Zavrtanj M 5 x 60	Zavrtanj M 5 x 60, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
350.	Zavrtanj M 6 x 40	Zavrtanj M 6 x 40, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
351.	Zavrtanj M 6 x 60	Zavrtanj M 6 x 60, puni navoj DIN 933 ZN 8,8	
352.	Zavrtanj M 6 x 80	Zavrtanj M 6 x 80, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
353.	Zavrtanj M 6x20	Zavrtanj M 6x20, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
354.	Zavrtanj M 6x30	Podloška M 8 rascjepljena DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent	
355.	Zavrtanj M 8 x 40	Zavrtanj M 8 x 40, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
356.	Zavrtanj M 8 x 60	Zavrtanj M 8 x 60, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
357.	Zavrtanj M 8 x 80	Zavrtanj M 8 x 80, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
358.	Zavrtanj M 8x20	Zavrtanj M 8x20, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
359.	Zavrtanj M 8x30	Zavrtanj M 8x30, puni navoj DIN 933; BAS EN ISO 4017:2015 ili ekvivalent ZN 8,8	
360.	Žica sa silikonskom izolacijom P/F 4 mm ²	Žica sa silikonskom izolacijom P/F 4 mm ²	
361.	Žica sasilikonskom izolacijom P/F 2,5 mm ²	Žica sa silikonskom izolacijom P/F 2,5 mm ²	
362.	Žičana ravna četka za bušilice	Prečnik četke: Ø100 mm Prečnik žice: Ø 0,3 mm Trup: 6 mm	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
LOT 4 – Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP Mostar

R.b.	Naziv stavke	Zahtjevane karakteristike	Ponudene karakteristike DA/NE	Proizvođač i tip
1.	Abrazivni disk tip 1	Brusni lamelarni disk Dimenzije: 115 x 22,23 mm kao tip SMT 616 Extra, Klingspor		
2.	Adapter za bušilicu	Adapter za bušilicu - Borfuter prelaz sa SDS max prihvata na SDS plus prihvata kao Metabo ili ekvivalent		
3.	Alkohol 98%	Alkohol 98%		
4.	Akumulatorska baterija 6V, 4.5Ah, olovna	Napon 6V, a.5Ah, olovna		
5.	Anker vijak M16	Vijak M16, dužina min 140m		
6.	Anker vijak M20	Vijak M16, dužina min 140m		
7.	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 10A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
8.	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 16A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
9.	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 20A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
10.	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA	Automatski osigurač, 1P, C 25A, AC, 230V, prekidna moć 6 kA		
11.	Baterija 3V CR 1/2 AA, litijska	Napon: 3V CR 1/2AA, litijska		
12.	Baterija alkalna 1,5 V	Baterija alkalna 1,5 V AAA		



13.	Baterija alkalna 1.5 V	Baterija alkalna 1.5 V, AA		
14.	Baterija alkalna 9 V	Baterija alkalna 9 V, 6LR61		
15.	Baterija punjiva 1,2 V	Baterija punjiva AAA, 1,2 V, 800 mAh pak (1/2)		
16.	Baterija za acu 14,4 V 2,4Ah	Napon: 14,4V 2,4Ah NiCd za AKU Bosch		
17.	Baterija za aku 18V LXT	Napon: 18V 4Ah za odvijač Makita		
18.	Baterija za vatrodojavni sistem	Napon: 12 V Kapacitet: 7 Ah Dimenzije: (150x93x64)mm		
19.	Poca plinska prazna 10kg	Boca plinska prazna; Zapremina: 10 kg;		
20.	Bonsek	Bonsek plata za metal, dužine 300mm		
21.	Brus papir A4 P-80	Brus papir A4 P-80		
22.	Brus papir A4 P-180	Brus papir A4 P-180		
23.	Brus papir A4 P-220	Brus papir A4 P-220		
24.	Brusna ploča za metal 125 x 6 x 22,2	Brusna ploča za metal Dimenzije: 115 x 6 x 22,2mm		
25.	Burgija za metal, 10 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø10.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
26.	Burgija za metal, 12 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø12.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala		
27.	Burgija za metal, 13 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø13.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana		

		Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
28.	Burgija za metal, 14 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø14.0 mm, sa rednom drškom max. promjera 13 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS Obrada: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
29.	Burgija za metal, 3 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø3.0 mm prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
30.	Burgija za metal, 4 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø4.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
31.	Burgija za metal, 4,2 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø4.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
32.	Burgija za metal, 5 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø5.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađena valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		



33.	Burgija za metal, 6 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø6.0 mm Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
34.	Burgija za metal, 8 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø8.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
35.	Burgija za metal, 8,5 mm	Spiralno svrdlo za metal, Ø8.0 mm; Prema DIN 338 ili ekvivalent Materijal: HSS-obrađa: valjana Površina: crna Ugao vrha: 118°, cilindrično stablo, desna spirala		
36.	Bužir termoskupljajući	Vrsta: termoskupljajući Promjer: 21/6 mm		
37.	Cink sprej	Namjena: zaštita od korozije Pakovanje: 400-500 ml (tip kao Zink-Spray TECHNOLIT ili ekvivalent)		
38.	Čistač kočnica	Zapremina 500ml		
39.	Crijevo tip 1	Vrsta: silikonsko Namjena: za uljnu pumpu, otporno na uticaj trafo ulja		
40.	DIN šina	DIN šina, 35 mm, univerzalna, dužina 1m		
41.	Dvostrana samoljepiva traka	Debljine: 1,5 mm Dužine: 33 m tip kao 3M 4655FVKB		
42.	Dvotaktol za motornu pilu	Dvotaktol – ulje za mješavinu za 2T motore za motorne pile. Motorno ulje na bazi mineralnog ulja, odnos mješanja 1:50. (Kao STIHL HP)		

43.	Električarske rukavice	Rastezljive, kožne, sa pamučnom nadlakticom, manžetne sa čičkom i za primjenu na niskom naponu, 400V Norme: BAS EN 420, BAS EN 388 ili ekvivalent Veličina: 10-11		
44.	Električni radijator 1200 W, samostojeći	Konvektor radijator 1200 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bešuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima Jednostavno montiranje i rukovanje		
45.	Električni radijator 1500 W, samostojeći	Konvektor radijator 1500 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bešuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja, te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima Jednostavno montiranje i rukovanje		
46.	Električni radijator 800 W, samostojeći	Konvektor radijator 800 W Električni konvektor, Načelo prirodnog strujanja zraka Bešuman rad Izbornik temperature sa zaštitom od smrzavanja, te termostatom Dodatna izolacija od prskajuće vode Sa samostojećim nosačima Jednostavno montiranje i rukovanje		
47.	Električno zvono 220 V AC	Električno zvono 220 V AC, za montažu na DIN lajsnu		
48.	Elektroda za varenje 2,5 mm	Univerzalna rutilna elektroda za zavarivanje čelika, Promjera: Ø 2,5 mm,		



		tip kao JASENICE JADRAN S ili ekvivalent		
49.	Energentski bužir fi110	Energentski bužir fi110		
50.	Energentski bužir fi50	Energentski bužir fi50		
51.	FeZn gromobranska traka	FeZn gromobranska traka 25x4 mm		
52.	FC cijevi 18 W	Vrsta: fluorescentna Tip: T8 Snaga: 18 W		
53.	Fluo cijevi 36W	Snaga 36W		
54.	Foto ćelija (dan-noć)	Foto ćelija za vanjsku montažu, s fotorelejem		
55.	Glava za trimmer FS 120	Broj reznih niti: 2		
56.	Glava za trimmer FS 350	Broj reznih niti: 2		
57.	Glava za trimmer MTD 1046	Broj reznih niti: 2		
58.	Glava za trimmer Vilager i Husqvarna	Broj reznih niti: 2		
59.	Grafitna mast, 500 g	Mast grafitna za podmazivanje glave Stihl trimera		
60.	Grijač 30W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	Snaga 30W, 110-250V, montaža na DIN šinu		
61.	Grijač 45W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	Snaga 45W, 110-250V, montaža na DIN šinu		
62.	Grijač 60W, 110-250V AC/DC, montaža na DIN šinu	Snaga 60W, 110-250V, montaža na DIN šinu		
63.	Hemijsko sredstvo protiv korova (Total)	Hemijsko sredstvo protiv korova		
64.	Hidr.crijevo SFV108X560 A116- A116/90	Radni pritisak: 180-445 bar Unutrašnji prečnik: 6-16 mm Vanjski prečnik: 11-23 mm		
65.	Hidr.crijevo SFV125X2200 A38X1,5- A38X1,5	Dužina crijeva: do 2200 mm Navoj priključka: M38x1,5		
66.	Hidr.crijevo SFV125X1500 A38X1,5-	Dužina crijeva: do 1500 mm Navoj priključka: M38x1,5		



	A38X1,5			
67.	Hidr.crijevo SFV125x3500 A38X1,5- A38x1,5	Dužina crijeva: do 3500 mm Navoj priključka: M38x1,5		
68.	Hidr.crijevo SFV125x2000 A38x1,5- A38x1,5	Dužina crijeva: do 2000 mm Navoj priključka: M38x1,5		
69.	Hidr.crijevo SFV125X1800 A38X1,5- A38X1,5	Dužina crijeva: do 1800 mm Navoj priključka: M38x1,5		
70.	Hidr.crijevo za mazalicu 05TX500-GM10-BRS- PP	Dužina crijeva: 300-500 mm Navoj priključka: M10x1		
71.	Higrostat, 40-90%, 1 C/O kontakt, IP20, montaža na DIN šinu	40-90%, 1 C/O kontakt, IP20, montaža na DIN šinu		
72.	Ispitne pipalice za mjerni instrument Fluke	par crvena i crna, izdržljivi silikonski kabeli otporni na savijanje, kutni standardni banana priključak, dužina 1,5 m, sigurnosni standardi: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, do 10 A		
73.	Izmjenični prekidač P/Ž, bijeli podžbukni, 10A	P/Ž, bijeli podžbukni, 10A		
74.	Izolir traka crna, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: crna		
75.	Izolir traka crvena, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: crvena		

76.	Izolir traka plava, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: plava		
77.	Izolir traka žutozelena, dužine 25 m	Dužina: 25 m Širina: 25 mm Debljina: 0,15 mm Materijal: PVC samogasiv i plamenousporiv, otporan na temperature -30°C do 150°C, otporan na vodu i UV zračenje Boja: žutozelena		
78.	Izolirani tuljak 0,75mm ² /8mm, za licnastu žicu	0,75mm²/8mm, za licnastu žicu		
79.	Izolirani tuljak 1,5mm ² /8mm, za licnastu žicu	1,5mm²/8mm, za licnastu žicu		
80.	Izolirani tuljak 1mm ² /8mm, za licnastu žicu	1mm²/8mm, za licnastu žicu		
81.	Izolirani tuljak 2,5mm ² /8mm, za licnastu žicu	2,5mm²/8mm, za licnastu žicu		
82.	Izolirani tuljak 4mm ² /12mm, za licnastu žicu	4mm²/12mm, za licnastu žicu		
83.	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 1,5 mm ²		
84.	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 2,5 mm ²		
85.	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²	Izolovana okasta kablovska stopica 4 mm ²		
86.	Jednopolni prekidač P/Ž, bijeli podžbukni, 10A	P/Ž, bijeli podžbukni, 10A		
87.	Kabl PPG 3x1,5 mm ²	Kabl PPG 3x1,5 mm ²		
88.	Kabl PPG 3x2,5 mm ²	Kabl PPG 3x2,5 mm ²		
89.	Kablovska stopica CU 1,5/6	Kablovska stopica CU 1,5/6		

90.	Kablovska stopica CU 16/10	Kablovska stopica CU 16/10		
91.	Kablovska stopica CU 16/8	Kablovska stopica CU 16/8		
92.	Kablovska stopica CU 2,5/4	Kablovska stopica CU 2,5/4		
93.	Kablovska stopica CU 2,5/6	Kablovska stopica CU 2,5/6		
94.	Kablovska stopica CU 25/10	Kablovska stopica CU 25/10		
95.	Kablovska stopica CU 25/12	Kablovska stopica CU 25/12		
96.	Kablovska stopica CU 300/16	Kablovska stopica CU 300/16		
97.	Kablovska stopica CU 50/12	Kablovska stopica CU 50/12		
98.	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20	Kajla, DIN 6885A, 3*3*20		
99.	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25	Kajla, DIN 6885A, 4*4*25		
100.	Kajla, DIN 6885A, 5*5*28	Kajlam, DIN 6885A, 5*5*28		
101.	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40	Kajla, DIN 6885A, 6*6*40		
102.	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50	Kajla, DIN 6885A, 10*10*50		
103.	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50	Kajla, DIN 6885A, 10*8*50		
104.	Kartuša	Kartuša za mast NLGI 2 Promjer: 56 mm, 600 gr		
105.	Katanac čelični 38mm	Katanac čelični 38mm		
106.	Kederi za pogonske ormare	Presjek: 20 x 20 mm Dužina: 10 metara		
107.	Ključevi za razvodne ormare, razni (kao Rittal)	metalni, opcije: dvostruka brada, trokut 7mm, trokut 8mm, kvadrat 7mm, kvadrat 8mm		
108.	Konop sa zastavicama za označavanje mjesta rada, dužina 30m, fi: min 6mm	zastavice PVC za upozorenje - bijele – komada 8, zastavice PVC za upozorenje - crvene – komada 8		

109	Kontaktna mast, 1kg	Tip: specijalna kontaktna mast Namjena: podmazivanje električnih kontakata i spojeva, pruža antikorozivnu zaštitu Pakovanje: 1kg (tip kao ELKOMA ili ekvivalent)		
110	Kontaktni sprej	Tip: kontakti sprej Namjena: čišćenje električnih instalacija Pakovanje: 200 ml (tip kao Voltec-Spray TECHNOLIT ili ekvivalent)		
111	Kontrolnik izolacije za detekciju zemljospoja u industrijskim sistemima istosmjernog napajanja nazivnog napona 220 V DC	Kapacitet linije: min 4.5 μ F Odzivna impedancija 1: 5 - 200 kOhm, registracija i indikacija greške, 2 C/O kontakta 10 A Tip kao: Siemens 5TT3471		
112	Konusni ležaj, 30204 J2/Q	Konusni ležaj, 30204 J2/Q		
113	Krep traka 20 mm	Zaštitna samoljepljiva traka opšte namjene Širina: 20 mm Dužina: 50 m Boja: žuta Otpornost na vlagu: DA		
114	Krpa otpadna	Otpadna krpa, pakovanje min 5 kg max 10 kg Pamučna (min 50x50 cm)		
115	Lanac za motornu pilu STIHL MS 290	Lanac za motornu pilu 3/8, 1.6mm, 30 zuba		
116	Lanac za motornu pilu STIHL MS 180	Za STIHL MS180		
117	LED cijevi 10W	LED, snaga 10W		
118	LED cijevi 18W	LED, snaga 18W		
119	LED lampa nadgradna 18 W, kvadratna	Tip: nadgradna/plafonska difuzna Snaga: 18 W Izvor: LED SMD čipovi Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10%, - Svjetlosni tok: min. 1600 lm		

120	LED panel 120x30 cm, 45 W	Tip: pravougaoni, za unutrašnju ugradnju Snaga: min. 45 W Vrsta: SMD LED Napajanje: eksterno, ulaz min. 180-250 VAC Dimenzije: (1200 x 300) mm Temperatura boje (CCT): 4500 K +/- 5% - bijeli ram Svjetlosni tok: min. 5700 lm Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 80 Vijek eksploatacije: min. 25000 Radnih sati - garantni rok: min. 2 godine - montaža na strop		
121	LED panel 595x595 mm za ugradnju u AMF plafone, sa pripradajućim predspojnim napravama, min. 45 W; CCT 4200K; CRI min 80	Tip: panelni, kvadratni, za unutrašnju ugradnju u AMF stropove Snaga: min. 45 W Vrsta: SMD LED Napajanje: eksterno, ulaz min. 180-250 VAC Dimenzije: 595x595 mm Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 5% Svjetlos. tok: 5700lm-indeks Reprodukcije boja (CRI): min. 80 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine		
122	Led panel ugradbeni	Led panel, ugradbeni, kocka dimenzije 25x25 cm, svjetlost bijela, minimalno 24W		
123	LED svjetiljka 7 W	Tip: nadgradna/plafonska difuzna Snaga: 7 W Izvor: LED SMD čipovi Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Svjetlosni tok: min. 1100 lm		
124	Ležaj 6001 2Z	Dimenzije: 12x28x8 mm, metalni štit sa obje strane		
125	Ležaj 6202 2Z	Dimenzije: 15x35x11 mm, metalni štit sa obje strane		
126	Ležaj 6204 2Z	Dimenzije: 20x47x14 mm, metalni štit sa obje strane		
127	Ležaj 6205 2Z	Dimenzije: 25x52x15 mm, metalni štit sa obje strane		

128	Ležaj, 608-2Z, 8x22x7	Ležaj, 608-2Z SKF, 8x22x7		
129	Ležaj, 609-2Z, 9x24x7	Ležaj, 609-2Z SKF, 9x24x7		
130	Ležaj, 6200-2Z, 10x30x9	Ležaj, 6200-2Z SKF, 10x30x9		
131	Ležaj, 6201-2Z, 12x32x10	Ležaj, 6201-2Z SKF, 12x32x10		
132	Ležaj, 6202-2Z, 15x35x11	Ležaj, 6202-2Z SKF, 15x35x11		
133	Ležaj, 6203-2Z, 17x40x12	Ležaj, 6203-2Z SKF, 17x40x12		
134	Ležaj, 6204-2Z, 20x47x14	Ležaj, 6204-2Z SKF, 20x47x14		
135	Ležaj, 6205-2Z, 20x47x15	Ležaj, 6205-2Z SKF, 20x47x15		
136	Ljepilo dvokomponentno tečni metal 2x20 ml	Pogodan za upotrebu nakon miješanja: 30 min Polimerizacija: 135 min (20°C) Potpuno stvrdnjavanje: 24h Raspon temperature: od – 30°C do +90°C Pakovanje: Blister 2x20 ml Boja: siva		
137	Ljepilo epoksidno dvokomponentno u dvostrukoj brizgalici 18 ml	Tip proizvoda: Ljepilo dvokomponentno Epoxy Extra Model: EP-102 Pakovanje: 18 ml Opis: Klasično, sporo stvrdnjavajuće dvokomponentno epoksidno ljepilo za metal, plastiku, drvo, kamen, mramor i beton		
138	Ljepilo univerzalno	Model: SK-101 ili ekvivalent Pakovanje: 800 ml Opis: Može se koristiti za lijepljenje gume, kože, tekstila, plastičnih materijala (osim PE, PP, PTFE i stiropora), međusobno ili na metal, drvo, beton, mramor i sl. Takođe je pogodno za lijepljenje različitih podnih, zidnih i stropnih obloga od tekstila, plut.		
139	Luster klema 0.75-2.5 mm2,	Luster klema 0.75-2.5 mm2, Set 10 komada		

140	Luster klema 10 mm ²	Luster klema 10 mm ² , set 10 komada		
141	Luster klema 16 mm ²	Luster klema 16 mm ² , set 10 komada		
142	Luster klema 2.5-6 mm ²	Luster klema 2.5-6 mm ² , set 10 komada		
143	Masa zaptivna	Hermetik masa otporna na visoke temperature Pakovanje: 100 ml kao tip: KAF 30.906100.04 ili ekvivalent		
144	Mast grafitna-Stihl za glave trimera	Mast grafitna za podmazivanje glave Stihl trimera		
145	Matica M4	Matica M4		
146	Matica M6	Matica M6		
147	Mač za motornu pilu MS290	Vodilica / mač za motornu pilu 40 cm, 3/8, 1.6mm. Kao STIHL Rollomatic E		
148	Mjerni vodovi za ispitne instrumente, razne boje, 4mm banana utikač s obje strane voda	4mm banana utikač s obje strane voda, nazivna struja 36 A, materijal PVC, CAT II 600 V		
149	Motor za kalorifer (rashladne vitrine)	Motor za kalorifer (rashladne vitrine), 25 W, 230V AC, 1300 o/min		
150	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolezni sa integrisanom termo- magnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja	Motorski zaštitni prekidač/sklopka trolezni sa integrisanom termo- magnetskom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa 2 pomoćna kontakta (1NO+1NC) i ugrađenim svitkom za daljinsko isključenje. Un=400V A, Ith=1,6-2,5 A, Im=11*In. Tip kao GV2 ME07, Schneider Electric.		
151	Naočare zaštitne	Zaštitne naočare prozirne Materijal: polikarbonat Debljine: 2 mm, posebno dizajnirane za udobnost (kao LUX OPTICAL Sablux ili ekvivalent)		

152	Natrijeva žarulja 400W, E40	Natrijeva žarulja 400W, E40		
153	Nareznica M 3	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 0,5; DIN223		
154	Nareznica M 4	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 0,7; DIN223		
155	Nareznica M 5	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 0,8; DIN223		
156	Nareznica M 6	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 1; DIN223		
157	Nareznica M 10	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 1,5; DIN223		
158	Nareznica M 12	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 1,75; DIN223		
159	Nareznica M 16	Nareznica, od brzoreznog čelika Korak 2; DIN223		
160	Nitril rukavice	Veličina XL		
161	Nosač oznaka kablova	Nosač oznaka kablova za provodnik 2.5 - 4 mm (500 komada u paketu)		
162	Nož za motornu kosilicu	Prečnik: min 46 cm Debljina: mm Materijal: čelik		
163	Nož za traktor kosilicu Husqvarna	Prečnik: min 47 cm Debljina: 3,8 mm Materijal: čelik		
164	Nož-trokraka zvijezda za trimer FS 120	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 250 mm Prečnik unutrašnje rupe: 25,4 mm		
165	Nož-trokraka zvijezda za trimer FS 350	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 350 mm Prečnik unutrašnje rupe: 20 mm		
166	Nož-trokraka zvijezda za trimer Vilager	Materijal: čelik Broj kraka: 3 Prečnik: 250 mm Prečnik unutrašnje rupe: 25,4 mm		
167	O - ring NBR 140x6	O - ring NBR 140x6		

168	O - ring, NBR 100x5	O - ring, NBR 100x5		
169	O - ring, NBR 100x3	O - ring, NBR 100x3		
170	O - ring, NBR 115x5	O - ring, NBR 115x5		
171	O - ring, NBR 140x3.5	O - ring, NBR 140x3.5		
172	Odvijač ravni VDE 1000V 2mm	VDE 1000V 2mm		
173	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A	Osigurač visokoučinski 24 kV, 10A		
174	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A	Osigurač visokoučinski 24 kV, 6A		
175	Oznake za kablove i vodiče	Oznake 0-9 (3X oznaka 1), Vanjski promjer: 3 do 5 mm		
176	P/F vodič, crni, finožični, PVC om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	P/F vodič, crni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
177	P/F vodič, crveni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	P/F vodič, crveni, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
178	P/F vodič, plavi, finožični, PVC om izolovani, presjeka 1,5 mm ²	P/F vodič, plavi, finožični, PVC – om izolovani, presjeka 1,5 mm ²		
179	Pajser	Pajser kovani 1m - poluga		
180	Perforirana traka u rolni	Perforirana traka u rolni 10 m, provrt Ø6 mm		
181	Perforirani nosač kablova	Perforirani nosač kablova PNK 60/80, 2000 mm		
182	PF Uže finožično 120 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN		

		EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: U₀/U = 450/750 V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za D < 8 mm 5D za 8 mm < D < 12 mm 6D za D > 12 mm		
183	PF Uže finožično 150 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon:		

		$U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12$ mm 6D za $D > 12$ mm		
184	PF Uže finožično 185 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750$ V Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8$ mm 5D za $8 \text{ mm} < D < 12$ mm 6D za $D > 12$ mm		
185	PF Uže finožično 240 mm ²	H07V-K PVC-om izolirani vodič - finožični 1. Vodič: goli bakreni vodič,		

		finožični použeni, razreda 5 prema IEC 60228 / HRN HD 383 / VDE 0295 2. Izolacija: PVC smjesa TI1 prema IEC 60227-3 / HRN EN 50363 / VDE 0281 dio 3 Granični temperaturni uvjeti: pri polaganju i upotrebi sa savijanjem: +5 °C do +70 °C fiksno ugrađeni: - 30 °C do +70 °C kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C okolna temperatura pri skladištenju: do 40 °C (kod izravnog sunca površina vodiča do 60 °C) Nazivni napon: $U_0/U = 450/750 \text{ V}$ Ispitni napon: 2,5 kV Minimalni unutrašnji polumjer savijanja: (D = vanjski promjer kabela) 4D za $D < 8 \text{ mm}$ 5D za $8 \text{ mm} < D < 12 \text{ mm}$ 6D za $D > 12 \text{ mm}$		
186	Pištolj za pur pjenu	Ergonomska drška za dugotrajan i siguran rad. Prskalica presvučena teflonom radi lakšeg održavanja.		
187	Pištolj za silikon	Dizajn sa debelim zidovima za standardne patrone od 220 mm, profesionalna verzija Materijal: Al Bruto težina: 590 g		
188	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm	Pleksiglas, 2x2050x3050 mm		
189	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm	Pleksiglas, 3x2050x3050 mm		
190	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm	Pleksiglas, 5x2050x3050 mm		

191	Ploča rezna Ø125 mm	Rezne ploče 125 x 1,0 x 22 za aluminijum u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12 250		
192	Ploča rezna Ø230 mm	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal u skladu sa standardima: BAS EN 12413 ili ekvivalent; Vanjski prečnik: 230 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 3,0 mm Max. broj obrtaja: 6 600		
193	Pluto 5mm	Oblik: u ploči Debljina: 5 mm		
194	Pluto 8mm	Oblik: u ploči Debljina: 8 mm		
195	Podloška ravna M4	Pocinčana DIN 125		
196	Podloška ravna M6	Pocinčana DIN 125		
197	Podloška ravna M10	Pocinčana DIN 125		
198	Podloška ravna M12	Pocinčana DIN 125		
199	Podloška elastična M4	Pocinčana DIN 125		
200	Podloška elastična M6	Pocinčana DIN 125		
201	Podloška elastična M10	Pocinčana DIN 125		
202	Podloška elastična M12	Pocinčana DIN 125		
203	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32		
204	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	Poluspojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40		
205	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklopna kontakta (3xNO/NC) 10A	Pomoćni relej 220 VDC, sa tri preklopna kontakta (3xNO/NC) 10A		
206	Pop nitne Al	Dimenzije: 3,2 mm x 8 mm, (pak 50 kom)		
207	Pop nitne Al	Dimenzije: 4x16 mm x 8 mm, (pak 50 kom)		

208	Predspojne naprave za napajanje LED panela iz prethodne stavke; min 45 W	Za napajanje LED panela iz prethodne stavke ove tehničke specifikacije (predviđeno kao zamjensko/ rezervno napajanje dotičnih LED panela) Napajanje min opseg: 180-250 VAC Garantni rok: min. 2 godine		
209	Prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom	Elektromagnetna prigušnica za fluo cijev 1x36 W sa pripadajućim starterom		
210	Prigušnica za sijalicu VTFE 400 W	Ektromagnetna prigušnica za živinu sijalicu visokog pritiska (VTFE) Snaga: 400 W		
211	Prijenosna svjetiljka ručna, punjiva	Osvjetljenje min 500lm. IP67		
212	Produžni kabel 10m	Debljina provodnikaMin 2,5mm²		
213	Pur pjena 750 ml	Pur pjena koja se koristi za montažu, izolaciju i ispunjavanje spojnih fuga Tip: pištoljska Pakovanje: 750 ml		
214	Pur pjena samostalna 750 ml	Pur pjena koja se koristi za montažu, izolaciju i ispunjavanje spojnih fuga Tip: montažna/samostalna Pakovanje: 750 ml		
215	PVC kanalica 25/25 mm	PVC kanalica 25/25 mm, bijela, samoljepljiva, 2000 mm		
216	PVC/najlon	PVC/najlon za pokrivanje opreme, UV otporan		
217	Razređivač nitro 1/1	Razređivač nitro 1/1		
218	Reflektor LED 10 W	Tip: reflektorska Stepen zaštite: IP65 Vrsta: SMD LED Snaga: 10 W Svjetlosni tok: min 1600 lm Napajanje: ul min. 180-250 VAC Temperatura boje (CCT): min 4000 K Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min.2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		

219	Reflektor LED 12 W	Tip: reflektorska, ulaz min. 180-250VAC stepen zaštite Vrsta: SMD LED Snaga: 12 W Svjetlosni tok: min 1700 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
220	Reflektor LED 50 W	Tip: reflektorska, ulaz min. 180-250VAC stepen zaštite Vrsta: SMD LED – Snaga: 50 W Svjetlosni tok: min 4500 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
221	Reflektor LED 70 W	Tip: reflektorska Ulaz min. 180-250 VAC Vrsta: SMD LED Snaga: 70 W Svjetlosni tok: min 6300 lm Napajanje: 230 VAC Temperatura boje (CCT): 4200 K +/- 10% Indeks reprodukcije boja (CRI): min. 70 Vijek eksploatacije: min. 25000 radnih sati Garantni rok: min. 2 godine Mogućnost montaže na nosač Mogućnost podešavanja ugla inklinacije		
222	Remen za traktor kosilicu Husqvarna	Vrsta: klinasti Dimenzije po šifri: 960410367 02		



223	Rezna ploča - mala (125x1 mm)	Rezne ploče 125x1,0x22 za aluminijum u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent Vanjski prečnik: 125 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 1,0 mm Max. broj obrtaja: 12250		
224	Rezna ploča - veća (230x1,6x22,23 mm)	Rezne ploče 230x3x22,23 za metal u skladu sa standardima BAS EN 12413 ili ekvivalent Vanjski prečnik: 230 mm Prečnik proreza (prihvata): cca. 22 mm Debljina: 3,0 mm Max. broj obrtaja: 6600		
225	Ručka plastificirana za vrata, crna	Plastificirana, crna		
226	Rukavice radne - veličina 10	Rukavica sa premazom elastična rukavica umočena u poliuretan preko dlana i na vrhovima prstiju Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent, Boja: crna Veličina: 10		
227	Rukavice radne - veličina 11	Rukavica sa premazom elastična rukavica umočena u poliuretan preko dlana i na vrhovima prstiju Standard: BAS EN 388 ili ekvivalent Boja: crna Veličina: 11		
228	Samourezujući vijak s glavom M5	Samourezujući vijak s glavom M5 4x50 mm, pocinčani, za izravno vijčano spajanje u čeliku, aluminiju, alumijskom lijevu, cinku, obojenim metalima		
229	Semering, CR HMSA10 RG-AUP 40x60x10	Semering, CR HMSA10 RG-AUP 40x60x10		
230	Set gedora 10-36 mm sa račnom	- kombinovani set (torex nastavci, imbus nastavci, šest kant nastavci) - materijal hrom – vanadijum - kovan u potpunosti		

		poboljšan i ojačan - hromiran - poliran		
231	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185-400 mm ²	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 185-400 mm ²		
232	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70-150 mm ²	Set kablovskih završnica 24 kV, za vanjsku montažu 70-150 mm ²		
233	Set odvijača VDE 1000V	Min 3 vrste ravnih I 2 križnih		
234	Sijalica VTFE 125 W	Vrsta: živina, visokog pritiska Snaga: 125 W Grlo: E27 kao tip VTFE 125 W		
235	Sijalica VTFE 250 W	Vrsta: živina, visokog pritiska Snaga: 250 W Grlo: E40 kao tip VTFE 250 W		
236	Sijalica VTFE 700 W	Vrsta: živina, visokog pritiska Snaga: 700 W Grlo: E40 kao tip VTFE 250 W		
237	Silikon za kade	Silikon za kade, acetonski, bezbojni 300 ml		
238	Silikon za vanjsko zaptivanje	Tip: Montažno Pakovanje: 375 g Opis: Vodootporan, namjenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za upijajuće i neupijajuće površine. Opis: Lako se nanosi na niskim temperaturama. Model: PL600 Tip kao Moment fix express HENKEL ili ekvivalent		
239	Silikonski sprej, pakovanje 500 ml	Tip: silikonski sprej Namjena: podmazivanje i zaštita Pakovanje: 400 ml (tip kao TEKASOL ili ekvivalent)		
240	Silk 2,4 mm, kvadratni	Karani (bunt 80 m)		
241	Silk 2,4 mm, okrugli	Okrugli (bunt 80 m)		

242	Silk 2,7 mm, kvadratni	Kvadratni (bunt 80 m)		
243	Silika - gel tip 1	Silika - gel sa indikatorom		
244	Silika - gel tip 2	Silika - gel klasični bijeli		
245	Sprej protiv osa	Sprej protiv osa - EFFEKT Aerosol ili ekvivalent		
246	Ležaj, 20x47x15.25	SKF ili ekvivalent, 20x47x15.25		
247	Sklopka FID 2P 25/0.03 A	-		
248	Sklopka FID 4P 40/0.03 A	-		
249	Skoč traka/brajt 100 mm (za poliranje metala) 10 m	Dimenzije: 152 x 229 mm Granulacija: (Very Fine P320/P400), Boja: crvena		
250	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi32		
251	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40	Spojnicica za PEHD zaštitno crijevo Fi40		
252	Sprej protiv osa	Sprej protiv osa - EFFEKT Aerosol ili ekvivalent		
253	Sprej za detekciju prisustva gasa	Namjena: detekcija prisustva gasa/lociranje propusnosti gasnih izolacija Pakovanje: 400 ml (tip kao LOCTITE 7100 ili ekvivalent)		
254	Streč folija u rolni 500 mm	Pakovanje u rolni Širina: 500 m		
255	Svječiće za kosilicu	Veličina ključa: 21 mm Promjer navoja: 14 mm Dužina navoja: kratki (16-19) mm Korak navoja: 1,24 mm Materijal elektrode: nikl		
256	Svječiće za trimmer	Veličina ključa: 21mm Promjer navoja: 14 mm Dužina navoja: kratki (16-19) mm Korak navoja: 1,24 mm Materijal elektrode: nikl		
257	Svrđlo	Svrđlo - Stepnasta spiralna burgija (svrđlo) Titan 4-32 mm, 15 koraka, za jače podloge - slično tipu		



		Werner ili Makita HSS-G ili ekvivalent		
258	Strugarski nož ISO 10; 20h	Šiljasti strugarski nož sa pločicom od TM veličine 20 h; ISO 10 (DIN 4975)		
259	Strugarski nož ISO 2; 20q	Savijeni strugarski nož desni sa pločicom TM ieličine 20 q; ISO 2 (DIN 4372)		
260	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m	Teflon traka, 12 mm x 0.075 mm x 10 m		
261	Tehnički filc 2.5 mm	Tehnički filc 2,5 mm		
262	Termostat za grijač, 0-60°C, 1 N/C kontakt, IP20, montaža na DIN šinu	0-60°C, 1 N/C kontakt, IP20, montaža na DIN šinu		
263	Tinol žica	-		
264	Tipla čelična M10	Tipla čelična M10		
265	Tipla čelična M12	Tipla čelična M12		
266	Tipla čelična M8	Tipla čelična M8		
267	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100	Tipla sa vijkom Ø12 na ključ 1/100		
268	Tovatna mast	Tip: višenamjenska mazivna (tovatna) mast Namjena: podmazivanje kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih elemenata pri srednjim i velikim brzinama radne temperature od -30°C do 120°C Pakovanje: 0,8-1 kg (tip kao INA LIS 2 ili ekvivalent)		
269	Trostepeni ureznik M3	Ručni trostepeni ureznik u setu 3 stepena Korak 0,5 DIN 352		
270	Trostepeni ureznik M5	Ručni trostepeni ureznik u setu 3 stepena Korak 0,8 DIN 352		
271	Trostepeni ureznik M6	Ručni trostepeni ureznik u setu 3 stepena Korak 1 DIN 352		

272	Trostepeni ureznik M10	Ručni trostepeni ureznik u setu 3 stepena Korak 1,5 DIN 352		
273	Trofazna utičnica P/Ž, bijela, podžbukna, 16A	P/Ž, bijela, podžbukna, 16A		
274	Tropolni kontakt 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm	Tropolni kontakt 25A AC, 220 VDC, glavni kontakti 3NO, sa pomoćnim kontaktima 2NO+2NC, montaža na DIN (BAS EN 60715 ili ekvivalent) nosač 35 mm		
275	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje	Učvršćivač navoja, 243 Osiguranje		
276	Uljnootporna guma D8 mm	Uljnootporna guma u ploči D8 mm		
277	Uljnootporna guma D10 mm	Uljnootporna guma u ploči D10 mm		
278	Univerzalni sprej	Tip: univerzalni sprej Namjena: oslobađanje zaglavljenih mehanizama, spriječavanje škripanja, istiskivanje vlage, odstranjivanje zadržalih čestica Pakovanje: 400 ml (kao WD 40 ili ekvivalent)		
279	Upozoravajuća traka crvena, s natpisom „Pazi visoki napon“ ili „Pazi energetski kabel“	inimalno 100mm širine, materijal: izdržljiva plastična folija, (mjerna jedinica kg)		
280	Utičnica dvopolna OG PVC	Utičnica dvopolna OG Materijal: PVC		
281	Utikač šuko, kutni „L“, 16A	Utikač šuko, kutni „L“, 16A		
282	Utikač šuko, ravni, 16A	Utikač šuko, ravni, 16A		
283	Ulje za reduktore	Ulje za reduktore, hipoidno ulje (kao SAE 90 ili ekvivalent)		
284	Ulje za motornu pilu - podmazivanje lanca	Ulje za podmazivanje lanca motorne pile Treba da sadrži mineralna bazna ulja, bez klora, nitrita i fenola		
285	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 200 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom		

286	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 300 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom		
287	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm	Vezice plastične 290 mm x 3,6 mm Pakovanje 100 kom		
288	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm	Vezice plastične 430 mm x 4,8 mm Pakovanje 100 kom		
289	Vijak galvanizirani M 4x30	Vijak galvanizirani M 4x30		
290	Vijak galvanizirani M 6x20	Vijak galvanizirani M 6x20		
291	Vijak galvanizirani M 6x30	Vijak galvanizirani M 6x30		
292	Vreće PVC	-		
293	Wago-kleme, 3 ulaza	Wago-kleme, 3 ulaza Puni presjek provodnika: 3 x 0,2-4 mm ²		
294	Wago-kleme, 2 ulaza	Wago-kleme, 2 ulaza Puni presjek provodnika: 2 x 0,2-4 mm ²		
295	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza	Wago-kleme s polugama, 2 ulaza, Licnasti presjek provodnika: 2 x 0,2-4 mm ²		
296	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza	Wago-kleme s polugama, 3 ulaza Licnasti presjek provodnika: 3 x 0,2-4 mm ²		
297	Wago-kleme, 5 ulaza	Wago-kleme, 5 ulaza Puni presjek provodnika: 5 x 0,8-4 mm ²		
298	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza	Wago-kleme s polugama, 5 ulaza, Licnasti presjek provodnika: 5 x 0,8-4 mm ²		
299	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom	14-dijelni set nasadnih ključeva zajedno sa kutijom: Veličine poklopca: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Veličina trupa (tijela): ½"		

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 8 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt okvirnog sporazuma pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

OKVIRNI SPORAZUM

broj: JN-OP-283-___/2026

ZA NABAVKU POTROŠNI ELEKTROMATERIJAL, BRAVARSKI MATERIJAL

LOT ___ – potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP _____

zaključen između strana u sporazumu:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka

78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,

koga zastupa generalni direktor Dr Miro Džakula i izvršni direktor za rad i održavanje sistema Cvjetko Žepinić, dipl. inž. el, u svojstvu supotpisnika, u daljem tekstu: Naručilac
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM / GRUPA PONUĐAČA / PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ----, u daljem tekstu: Dobavljač

PDV broj: -----,

Članovi Konzorcijuma/Grupe ponuđača:

1. član, adresa PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA/GRUPE PONUĐAČA (glavni Dobavlja.

2. član, adresa, PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: član Konzorcijuma/Grupe ponuđača (član grupe Dobavljača



I OPŠTE ODREDBE:

Član 1.

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), obavještenja o nabavci br. ----- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-283-6-2026 za nabavku robe Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, objavljenih na Portalu javnih nabavki BiH dana ----- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke sa E-aukcijom koja je održana dana ----. Dobavljač je dostavio Ponudu br. ----- od ----- godine, koja čini sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koja je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Dobavljača, održane E-aukcije i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Dobavljača za nabavku robe Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, a koji su predmet ovog Okvirnog sporazuma.

II PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA:

Član 2.

- (1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o isporuci robe: Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. JN-OP-283-6/2026 i Ponudi odabranog Dobavljača br. ----- od ----- godine, novoj (nižoj) cijeni ponude u skladu s održanom E-aukcijom, odredbama ovog Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.
- (2) Detaljna specifikacija robe sa okvirnim količinama, data je u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni dio. Količine robe u specifikaciji su okvirne za sve vreme važenja Okvirnog sporazuma.
- (3) Ovaj Okvirni sporazum ne obavezuje Naručioca na zaključivanje pojedinačnih ugovora po ovom Okvirnom sporazumu sa izabranim Dobavljačem. Stvarna ugovorna obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci sa izabranim Dobavljačem na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.

III VRIJEDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA:

Član 3.

- (1) Vrijednost Okvirnog sporazuma predstavlja:
 - procijenjena vrijednost nabavke navedena u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu se u realizaciji pojedinačnih ugovora koriste jedinične cijene iz ponude Dobavljača i naručene, odnosno isporučene količine robe.
- (2) Ukupna vrijednosti ovog Okvirnog sporazuma, iznosi:

Iznost bez PDV-a:	----- KM
Iznos PDV-a 17%:	----- KM
UKUPNO SA PDV:	----- KM

(Slovima: -----konvertibilnihmaraka)

- (3) Okvirni sporazum je na bazi fiksnih jediničnih cijena. Cijena je iskazana je na paritetu DDP (Incoterms 2020), skladišta Naručioca. Porez na dodanu vrijednost je posebno iskazan i uračunat je u ukupnu cijenu.
- (4) Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma je procijenjena vrijednost nabavke, na period od dvije (2) godine, odnosno maksimalna vrijednost do koje ovaj Okvirni sporazum može biti korišten po pojedinačnim ugovorima.
- (5) Obračun isporučene robe po pojedinačnim ugovorima vršiće se prema jediničnoj cijeni iz Priloga Okvirnog sporazuma (Obrazac za cijenu ponude).
- (6) Potpisivanjem ovog Okvirnog sporazuma, Naručilac ne preuzima obavezu niti garantuje izvršenje predmetne nabavke u bilo kojem obimu ili vrijednosti.
- (7) Realizacija nabavke robe vršiće se u skladu s potrebama i zahtjevima Naručioca i bez prava i ovlaštenja Dobavljača da diktira ili uslovljava obim izvršenja ovog sporazuma.
- (8) Početna cijena ponude u iznosu od _____, bez PDV-a, nakon održane e-aukcije, umanjena je za ____%, zbog čega su jedinične cijene svih stavki iz obrasca za cijenu ponude umanjene za isti procenat.

OPCIJA

tek kod kreiranja ugovora ukoliko na e-aukciji ne bude umanjenja cijene

- (9) Umanjenje svih stavki iz obrasca za cijenu ponude za procenat iz stava (8) ovog člana, prikazano je u dokumentu Naručioca, Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije, a isti je prilog ovog Okvirnog sporazuma.
- (10) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

- (1) Naručilac će plaćanje svake pojedinačne isporuke robe, koja je predmet pojedinačnog ugovora na osnovu Okvirnog sporazuma, izvršiti nakon kompletno završene isporuke, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Dobavljača, u roku 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
- (2) Nisu predviđena parcijalna plaćanja pojedinačnih isporuka.
- (3) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene poreske fakture Dobavljača, u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22, 62/23 i 25/25),
 - obostrano potpisane Otpremnice sa naznačenim datumom prijema robe,
 - Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.
- (4) Dobavljač će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum pojedinačnog ugovora, brojeve Otpremnica te naziv organizacionog dijela Naručioca na koji se odnosi isporuka.
- (5) Obračun i naplata ugovorne kazne po svakom pojedinačnom ugovoru izvršiće se umanjnjem plaćanja računa Dobavljača za vrijednost obračunate kazne.
- (6) Sve dokumente za plaćanje dostaviti na adrese organizacionih dijelova Naručioca na koji se odnosi isporuka:
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, 78000 Banja Luka;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo;



- „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, Ljubače bb, 75000 Tuzla,
- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

a sve garantne dokumente iz člana 7. ovog Okvirnog sporazuma nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta Naručioca: „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

V PODUGOVARANJE

Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Okvirnog sporazuma Dobavljač može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.
- (3) Dobavljač neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu Okvirnog sporazuma bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Dobavljač kojemu je dodijeljen Okvirnog sporazuma dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
 - a) koje poslove će izvesti podugovarač;
 - b) količinu, vrijednost i rok;
 - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje Okvirnog sporazuma snosi Dobavljač.

VI POREZI I DAŽBINE

Član 6.

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Dobavljačem)

- (1) Dobavljač će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.
- (2) Dobavljač se obavezuje da će sve obaveze po pojedinačnim ugovorima na osnovu ovog Okvirnog sporazuma, koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25).
- (3) Dobavljač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze ovog Okvirnog sporazuma i to za robu porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
- (4) Dobavljač se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20 i „Službeni glasnik RS“ br. 94/15,



1/17, 58/19 i 48/24) i podzakonskim aktima, nakon obostranog potpisivanja Ugovora, dostavi Naručiocu:

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS

Ukoliko Dobavljač ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,
- Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Dobavljač
- Izjavu da je Dobavljač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.

- (5) Navedena dokumenta je Dobavljač obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Dobavljaču, odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
- (6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Dobavljač dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Dobavljača i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

VII ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA

Član 7.

Rok, mjesta isporuke i način izvršenja:

- (1) Ovaj Okvirni sporazum zaključuje se na period od ---- godine, računajući od dana obostranog potpisivanja Okvirnog sporazuma, ali maksimalno do finansijske realizacije, odnosno vrijednosti Okvirnog sporazuma.
- (2) Pojedinačni ugovor, u okviru ovog sporazuma, smatra se zaključenim obostranim potpisivanjem i ovjeravanjem pojedinačnih ugovora od strane Naručioca i Dobavljača i koji čini prilog i sastavni dio ovog sporazuma. Rok za potpis pojedinačnog ugovora od strane Dobavljača je pet (5) dana od dana dostavljanja.
- (3) Ukupna vrijednost svih pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu sklopljenog sporazuma ne mogu premašiti vrijednost Okvirnog sporazuma.
- (4) Dobavljač se obavezuje da robe iz svakog pojedinačnog ugovora isporuči na ugovorenoj destinaciji u roku od ----- (-----) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Dobavljača u posao.
- (5) Rok isporuke produžava se u slučaju više sile za cijelo vrijeme njenog trajanja.
- (6) Isporuca robe koja je predmet Okvirnog sporazuma će se vršiti prema rasporednom nalogu svake pojedinačne isporuke, a mjesta isporuke mogu biti:



- Skladište OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, Banja Luka i Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka,
 - Skladište OP Sarajevo, Reljevo bb, Sarajevo,
 - Skladište OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla.
- (7) Najmanje dva (2) radna dana prije isporuke Dobavljač će Naručiocu dostaviti obavještenje o isporuci.
- (8) Dozvoljena je parcijalna isporuka, pri čemu se datum zadnje isporuke računa kao datum isporuke.
- (9) Rizik i vlasništvo nad robom prelazi na Naručioca u momentu potpisivanja „Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu“ ukupne količine robe (po pojedinačnom ugovoru) sa napomenom da ne postoje vidljiva oštećenja ili nedostaci (bez uslovnih primjedbi).
- (10) Strane u sporazumu su saglasne da se rok za izvršenje pojedinačnog ugovora iz stava (4) produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 12. ovog Okvirnog sporazuma.
- (11) Strane u sporazumu su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dođe do kašnjenja dobavljača prilikom isporuke robe, a dobavljač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva dobavljača produžiti rok za isporuku robe iz stava (4) ovog člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 8.

- (1) Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku robe koja je predmet svakog pojedinačnog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka isporuke.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Dobavljača obaveze da izvrši pojedinačni ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti pojedinačnog ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

IX OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Okvirnog sporazuma – Uslovi i način plaćanja,
- (2) da obezbijedi prijem robe, koja je predmet pojedinačnog ugovora, na mjestu isporuke iz člana 7. stav (6) ovog Okvirnog sporazuma,
- (3) imenuje Komisije za kvantitativni i kvalitativni prijem robe, te da sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe kojim se konstatuje broj komada, usaglašenost isporučene opreme sa Tehničkom specifikacijom, kompletnost isporuke i eventualno odstupanje od roka isporuke,



- (4) ovlaštene osobe Naručioca će prilikom prijema robe, za sve uočene nedostatke, slučajeve postojanja vidljivih oštećenja ili nedostataka, kao i nekompletnost isporučene robe, napraviti Zahtjev za reklamaciju sa opisom oštećenja i/ili nedostataka i bez odlaganja reklamirati Dobavljaču količinu i kvalitet isporuke,
- (5) obavlja sve radnje za koje je po pojedinačnom ugovoru i ovom Okvirnom sporazumu direktno zadužen.

X OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 10.

Dobavljač se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma,
- (2) obezbjedi pakovanje robe prema uslovima iz tehničke specifikacije te da oprema bude tako upakovana da se spriječi oštećenje i propadanje tokom transporta i da pakovanje bude dovoljno čvrsto da izdrži grube manipulacije tokom utovara i istovara kao i da pakovanje omogući ispravnu identifikaciju robe,
- (3) jamči da je isporučena roba nova, nekorištena i da sadrži sve nove dijelove te da odgovara posljednjoj fazi ostvarenog razvoja u oblasti projektovanja, konstrukcija i materijala i da je u obimu, karakteristikama i garantovanim tehničkim parametrima i standardima u svemu prema Tehničkim specifikacijama i ponuđenima karakteristikama u tabelama sa Tehničkim detaljima iz priloga pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma,
- (4) Da isporuči robu koja je predmet Okvirnog sporazuma na ugovorenim destinacijama iz člana 7. stav (6) ovog Okvirnog sporazuma,
- (5) o izvršenoj isporuci robe koja je predmet pojedinačnih ugovora sačini Otpremnicu koja se obostrano potpisuje i na kojoj se konstatuje vrsta robe, broj komada, kompletnost i datum isporuke, te također na istoj je potrebno navesti broj Okvirnog sporazuma, broj pojedinačnog ugovora i organizacioni dio Naručioca u koji se vrši isporuka,
- (6) nakon zaprimanja Zahtjeva za reklamaciju Naručioca sačinjenog prilikom prijema robe, otkloni nedostatke na robu ili istu zamijeni novom, nakon čega će Naručilac ponovo izvršiti pregled i prijem robe i ukoliko su svi nedostaci otklonjeni sačiniti „Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu“, te sva kašnjenja u isporuci do kojih dođe zbog reklamacije, povlače obaveze Dobavljača po članu 8. ovog Okvirnog sporazuma,
- (7) Naručiocu obezbjedi i preda ateste, garantne listove i drugu dokumentaciju,

XI GARANTNI PERIOD

Član 11.

- (1) Garantni period za svu isporučenu robu je ----- (-----) mjeseci od dana sačinjavanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, bez uslovnih primjedbi.
- (2) Dan prijema robe je dan kada je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi.
- (3) Dobavljač odgovara Naručiocu za sve nedostatke vezano za isporučenu robu a koji se mogu javiti ili nastati tokom garantnog perioda pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama Dobavljača.
- (4) Naručilac je dužan da odmah pismenim putem obavijesti Dobavljača o bilo kojem zahtjevu po osnovu ove garancije, tokom garantnog perioda.



- (5) Dobavljač je dužan da u roku od 72 sata od prijema obavještenja Naručioca o nedostacima, oštećenju ili skrivenim manama, izvrši pregled robe koja je predmet reklamacije i Naručiocu dostavi zapisnik o uočenim nedostacima sa predloženim rokom za otklanjanje istih. Rok za otklanjanje nedostataka će biti predmet usaglašavanja i odobrenja od strane Naručioca.
- (6) Ako Dobavljač ne otkloni nedostatke u usaglašenom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatke ili da angažuje treće lice koje će taj nedostatak otkloniti a o trošku Dobavljača i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Dobavljača.
- (7) Garantni period se produžava za period tokom kojeg se predmetna roba nije mogla koristiti zbog popravke greške ili oštećenja, odnosno garantni period počinje teći iznova u slučaju zamjene opreme novom opremom.

XII VIŠA SILA

Član 12.

- (1) Pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma i koji Strane u sporazumu onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Strane u sporazumu da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je Strana u sporazumu koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Okvirnog sporazuma, i
 - b) obavijestila drugu Stranu u sporazumu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

XIII RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 13.

- (1) Strane u sporazumu mogu sporazumno raskinuti ovaj Okvirni sporazum.
- (2) Svaka od strana u sporazumu može raskinuti Okvirni sporazum i/ili pojedinačni ugovor prostom izjavom, pod uslovima propisanim zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.
- (3) Ukoliko Dobavljač u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Dobavljača obračuna ugovorne kazne iz člana 8. ovog Okvirnog sporazuma.
- (4) Ako Dobavljač ne izvrši obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnog ugovora ni u naknadnom roku, Okvirni sporazum i/ili pojedinačni ugovor je raskinut, uz obavezu Dobavljača da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

- (1) Dobavljač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja pojedinačnih ugovora i ovog Okvirnog sporazuma fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu, odnosno od početka realizacije pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu.
- (2) Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa obje Strane u sporazumu.
- (3) Strane u sporazumu su saglasne da za sve što u ovom Okvirnom sporazumu nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, Strane u sporazumu će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.
- (6) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su sačinjeni u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 2 (dvije) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Dobavljača.
- (7) Prilozi ovog Okvirnog sporazuma su dijelovi ponude Dobavljača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnička specifikacija), dokument Naručioca (Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije), Nacrt pojedinačnog ugovora...

Broj:
Datum:

Broj:
Datum:

ZA DOBAVLJAČA

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

(potpis i pečat ponuđača)

Dr Miro Džakula

Izvršni direktor za rad i
održavanje sistema

Cvjetko Žepinić dipl.inž.el.

NACRT POJEDINAČNOG UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU

UGOVOR

broj: ____ - ____ /XXXX

za isporuku pojedinačne robe:

**ZA NABAVKU POTROŠNI ELEKTROMATERIJAL, BRAVARSKI MATERIJAL
(Okvirni sporazum na period jedne godine)**

Pojedinačni ugovor prema Okvirnom sporazumu broj:

LOT ____ – potrošni elektromaterijal, bravarski materijal za potrebe OP ____

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka

78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,

koga zastupa generalni direktor Dr Miro Džakula i izvršni direktor za rad i održavanje sistema Cvjetko Žepinić, dipl. inž. el, u svojstvu supotpisnika, u daljem tekstu: Naručilac
PDV br. 402369530009

i

PONUĐAČ -----

Adresa, zastupan po -----, koga zastupa direktor -----, u daljem tekstu Dobavljač
PDV broj: -----



Član 1.

U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-283-___/2026 - LOT ___ od ___.___.20___. godine, a na osnovu ovog Ugovora, pristupa se isporuci robe potrošni elektromaterijal, bravarski materijal, a za potrebe Operativnog područja _____:

Red. broj	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV (KM)
1.					
2.					
...					
UKUPNO bez PDV (KM):					
PDV (17%):					
UKUPNO sa PDV (KM):					

(Slovima: _____ i ___/100 KM)

Član 2.

Isporuka robe potrošni elektromaterijal, bravarski materijal će se realizovati u roku od _____ radnih dana od obostranog potpisa ovog ugovora.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana kompletno završene isporuke, a na osnovu originalne poreske fakture i obostranog potpisanog Zapisnika o izvršenim uslugama, sve u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma.

Sve odredbe Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-283-___/2026 - LOT ___ od ___.___.20___. godine, u potpunosti se odnose i na ovaj Ugovor.

Rok trajanja Okvirnog sporazuma je: ___ (_____) mjeseci od dana obostranog potpisivanja Okvirnog sporazuma, odnosno do ___.___.20___. godine.

Član 3.

Ovaj ugovor sačinjen je u šest (6) primjerka od kojih Naručilac zadržava četiri (4) primjerka.

Ugovor pripremio: _____

Redni broj ugovora: ____.



Ukupni iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.
Raspoloživi iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.
Preostali iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Broj: _____
Datum: _____

Broj: ____ - ____ / ____
Datum: _____

ZA DOBAVLJAČA

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

(potpis i pečat ponuđača)

Dr Miro Džakula

Izvršni direktor za rad i
održavanje sistema

Cvjetko Žepinić dipl.inž.el.

