ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-287-15/2026.
Datum: 04.11.2026. god.

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) u postupku javne nabave JN-OP-287/2026 „Alati i oprema“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-287-6/2026

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-287-6/2026 vrše se izmjene kako slijedi:

U Prilogu 7 – TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE LOT-3

u Tabeli LOT-3 Alati i oprema za OP Banja Luka u stavci br.21:

Podesiva gurtna za opasač – Zahtjevane karakteristike:
- Prečnik točka: 100 mm
- Materijal: čelik ili aluminijum visoke čvrstoće
- Ležaj sa kugličnim ležajevima
- Namjena za provlačenje užeta pri montaži vodova
- Minimalna nosivost: 10 kN

U Zahtjevanim karakteristikama za stavku 21, treba da stoji:
Podesiva gurtna za opasač
Materijal: poliester visoke čvrstoće
Podesiva dužina
Minimalna prekidna sila: 22 kN
Metalne kopče protiv korozije
U skladu sa EN 358

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Ugovorni organ će objaviti izmjene u tenderskoj dokumentaciji, izvršiti objavu i pomjeriti rok otvaranja tenderske dokumentacije za 9 dana.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-287/2026