



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-289-11/2026
Datum: 21. 10. 2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 16.10.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-289-9/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-289/2026 u postupku javne nabavke Nabavka i ugradnja novog 400 kV rastavljača u RP Trebinje, dostavljen od strane privrednog subjekta EKP ELKER a.d. Ljubija, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Pitanje broj 1:

PITANJE 1: Pogonski mehanizam rastavljača 420 kV U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, u dijelu karakteristika pogonskog mehanizma, naveden je zahtjev „Broj mehanizama: 1“. Molimo da potvrdite da je prihvatljivo konstrukciono rješenje trolnog rastavljača sa zasebnim motornim pogonom za svaki pol, pri čemu su sva tri pogona električno povezana u jedinstven sistem upravljanja i aktiviraju se zajedničkom komandom za otvaranje odnosno zatvaranje sva tri pola, uz ispunjenje ostalih tehničkih i funkcionalnih zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Pitanje broj 2:

Nazivna struja kratkog spoja Na strani 67 tenderske dokumentacije navedena je karakteristika „Nominalna prekidna struja kratkog spoja ≥ 40 kA rms“, dok je u tabeli tehničkih karakteristika na strani 73 definisana nazivna kratkotrajna podnosiva struja. Molimo za potvrdu da se zahtjev na strani 67 odnosi na nazivnu kratkotrajnu podnosivu struju kratkog spoja (Ith), a ne na prekidnu struju, budući da rastavljač nije predviđen za prekidanje struje kratkog spoja.

Pitanje broj 3:

Varijante izvođenja građevinskih radova U Prilogu 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije, na strani 51, u okviru stavke 1 građevinskih radova, navedene su dvije varijante izvođenja radova za prihvrat novog rastavljača 420 kV. Molimo za pojašnjenje da li ponuđač, u zavisnosti od konstrukcionih karakteristika ponuđenog rastavljača, može odabrati jednu od navedenih varijanti i prema njoj formirati cijenu ponude ili je obavezan ponudom obuhvatiti troškove obje varijante. Takođe, molimo za pojašnjenje da li će se konačna varijanta bira pri davanju ponude, pri izvođenja radova definisati prije zaključenja ugovora ili u fazi izrade projektne dokumentacije.

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

Pitanje broj 4:

Obrazac za garantni period

U tački 17.1, stavka 11, zahtijeva se dostavljanje popunjenog, potpisanog i ovjerenog Obrasca za garantni period, uz pozivanje na Prilog 14. Međutim, Prilog 14 predstavlja formu bankarske garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu. Molimo za pojašnjenje koji dokument je potrebno dostaviti uz ponudu radi ispunjavanja navedenog zahtjeva, odnosno da li je došlo do greške u označavanju priloga. Unaprijed zahvaljujemo na odgovorima i pojašnjenjima.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor broj 1:

Prihvatljivo je konstrukciono rješenje trolnog rastavljača sa zasebnim motornim pogonom za svaki pol, pri čemu su sva tri pogona električno povezana u jedinstven sistem upravljanja i aktiviraju se zajedničkom komandom za otvaranje odnosno zatvaranje sva tri pola rastavljača. Isto konstrukciono rješenje je prihvatljivo i za uzemljivač.

Odgovor broj 2:

Zahtjev naveden na strani 67 TD je štamparska greška. Zahtjev na strani 67 TD se odnosi na nazivnu kratkotrajno podnosivu struju.

Odgovor broj 3:


Izbor varijante građevinskih radova zavisi od karakteristika ponuđenog rastavljača. Varijanta građevinskih radova će se izabrati u fazi izrade projektne dokumentacije.

Odgovor broj 4:

Navod na strani 14 tenderske dokumentacije u tački 17.1 pod rednim brojem (11) je greška. Potvrđujemo da uz ponudu nije potrebno dostaviti Prilog 14 – Forma garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za JN-OP-289/2026


Dragan Stolica, dipl. inž. el.

"Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla
MB: 11001416
BR: 08-50.3-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221