



PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 20.08.2026. godine, pod brojem protokola JN-OP-296-10/2026 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje i izmjenu tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-296-6/2026 u postupku javne nabavke (Održavanje SCADA sistema), dostavljen od strane privrednog subjekta (Siemens d.o.o. Beograd), u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. U skladu sa poslatim dopisom o završetku životnog veka softvera Spectrum Power™ 4, kao i Aneksom 1 ovog dopisa, (mailom dana 20.08.2026. na protokol javnih nabavki) ovim putem predlažemo revidiranje tehničkog dela konkursne dokumentacije u delu održavanja aktuelnog sistema Spectrum Power 4 izdati od strane proizvođača za klijenta ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH" a .d. BANJA LUKA, na način da isti dopis i Aneks 1 budu uzeti u obzir kao i da budu uvažene izmene načina održavanja nakon isteka 30.09.2027. godine (završetak životnog veka softvera).
Smatramo da bi izmene pre svega trebalo da odnose na delove tehničke dokumentacije koje spominju „stalno adoriranje sistema " (8.3.1.3), na način da stoji:
- „Izvršilac će obezbijediti održavanje postoje ceg sistema u skladu sa raspoloživim mogućnostima proizvođača za Spectrum Power 4 nakon End-of-Life statusa proizvoda. Ažuriranja aplikativnog SP4 softvera nisu uključena osim ako nisu posebno ugovorena."
Takođe, predlažemo da se u tendersku dokumentaciju doda napomena da se sve usluge održavanja vezane za Spectrum Power 4 sistem pružaju u skladu sa važećom End-of-Life politikom proizvođača i pripadajućim ograničenjima podrške za predmetni proizvod.

Odgovor na pitanje

1. Ugovorni organ je razmotrio postavljeno pitanje te daje odgovor na postavljeno pitanje:

Točka 8.3.1.3 – Servisno osoblje na dužnosti

Postojeći tekst:

„Izvršilac treba stalno ažurirati sistem. “

zamjenjuje se tekstem:

„Izvršitelj će osigurati održavanje postojećeg sistema Spectrum Power™ 4 u skladu sa raspoloživim mogućnostima podrške proizvođača nakon dostizanja End-of-Life statusa proizvoda. Ažuriranja aplikativnog SP4 softvera nakon dostizanja End-of-Life statusa proizvoda nisu predmet osnovnog obima održavanja, osim ukoliko su posebno ugovorena. “

„Usluge održavanja sistema Spectrum Power™ 4 nakon dostizanja End-of-Life statusa proizvoda pružat će se u skladu sa važećom End-of-Life politikom proizvođača i pripadajućim ograničenjima podrške za predmetni proizvod. “


S obzirom na ovaj upit, prethodni odgovor iz dokumenta br. JN-OP296-8/2026 od 20.08.2026. godine na pitanje br. 2 o Aneksu dopunjavamo na sljedeći način:

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, ID broj PDV:
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 402369530009
Operativna područja: MB: 11001416
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

„Naručilatelj ne prihvata predloženi Aneks kao poseban ugovorni prilog sa prvenstvom primjene, ali prihvata da se tehnički dio Tenderske dokumentacije uskladi sa informacijama proizvođača o End-of-Life statusu Spectrum Power™ 4, na način definiran ovim pojašnjenjem.“

Predsjednik Povjerenstva za
JN-OP-269/2026



“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221